【別表02】(仮称)地域交流スクエア棟（令和6年9月27日修正版）

諸室	用途	想定面積	白板	上履き	OAフロア	手洗い	掃除具入れ	ピクチャーレール	C:カーテン（備品） B:ブラインド R:ロールスクリーン A:暗幕（備品） ※指定が無くても、計画により必要な場合は適宜設けること。	遮音性能（用途） （※公園に面する居室については、公園からの音に対し、利用に支障がない遮音性を有すること。）	設備・備品 （ ）内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備 照明 照度ルクス	器具種別	非常発電回路 30%	電源 コンセント	非常発電回路 30%● 10%○	監視・警備 入退室管理 電気錠	カメラ設備	弱電・配管等 電話 多機能電話 内線電話○ 外内線●	諸室内用放送設備	電動スクリーン●	プロジェクター設備● ホワイトボード投影用○	TV接続端子 ケーブルテレビ対応 BS対応	プロジェクター接続用 HDMI端子	構内LAN用配線	空調・換気 停電時運転の有無	空調設備 冷暖房	換気設備	給排水衛生 給水設備	給湯設備	ガス設備	電気設備備考	機械設備備考
ホール・アリーナ	体育館 イベント 客席	840㎡程度 （可動式観覧席収納部を除く）		○						○ 講演	・以下のスポーツのゴール、ポール、ネット、ポール基礎 ミニバスケットボール×2 バレーボール（6人制）x2 バレーボール（9人制）x1 バドミントンx4 ドッヂボール×1 ・移動式観覧席（500席程度） ・防球ネット	500		○	○	○		○	○	○					○		○	○				・アリーナ調光照明 ・アリーナ用時計	
舞台・舞台袖	ホール利用時の舞台・舞台袖	240㎡程度		○			○			○ 講演	・(演台) ・操作卓	300			○			○	○	○	●				○		○	○					
ピアノ庫	ピアノの保管	15㎡程度 （舞台・舞台袖面積に含む）		○							・(ピアノ)	200			○				○								○	○					
器具庫・舞台備品庫 器具庫（アリーナ） 倉庫（アリーナ）	体育館に付帯する倉庫。体育器具、運動体肩部備品、アリーナ備品などを収納する。	舞台備品庫40㎡程度 器具庫80㎡程度 倉庫（アリーナ）10㎡程度 器具庫（アリーナ）10㎡程度		○							・物品棚 ・ポール置場 ・6人制バレーボールx2セット （ポール・ネット） ・9人制バレーボール（9人）x1セット （ポール・ネット） ・バドミントンx4セット（ポール・ネット） ・【卓球台】x8 ・【得点板、支柱ハンガー、審判台、物品棚】 ・【跳箱、ロイター板、マット（搬送台車）、フラフープ、ボール、玉入、コーン】	200			○				○									○					
倉庫（ホワイエ）	展示用品等の収納	15㎡程度										100			○														○					
調整室	調整室	提案による		○	○				A	○	・ピンスポットライト(2)	300			○				○						○		○	○					
ホワイエ	入館者の待合及び展示等	120㎡程度						○	R			300		○	○	○		○					○				○	○					
ホワイエトイレ （男・女・多）	便所	提案による										200		○	○	○											○	○	○				給湯はオストメイト用
脱衣・更衣室　シャワー室	ロッカ―ルーム	提案による				○			○		・ロッカー（70） ・シャワーブース(7) ・カウンター手洗い(3)	200			○		○										○	○	○	○			
2階多目的トイレ	更衣室、くららっこが1階以外に設けられた場合の多目的トイレ	提案による										200		○	○	○												○	○				
遊戯室	遊戯、屋内スポーツ、講演会、音楽会等 閉館後、閉館日は地域開放を行う。	160㎡程度		○				○	A	○	・以下のスポーツのゴール、ポール、ネット、ポール基礎 ミニバスケットボール バドミントン ・防球ネット	300		○	○	○		○	○	○			○		○		○	○					
集会室	会議、講座など。 アリーナ使用時の控え室	60㎡程度		○				○	C			500		○	○	○		○	○				○		○	○	○	○					
図書・パソコンコーナー	図書の閲覧、読書など	40㎡程度		○				○	C		・キャレルデスク（4） ・書架（L=10m程度） ・雑誌ラック ・（机、椅子）	500			○			○					○		○		○	○					

【別表02】(仮称)地域交流スクエア棟（令和6年9月27日修正版）

諸室	用途	想定面積	白板	上履き	OAフロア	手洗い	掃除具入れ	ピクチャーレール	C:カーテン（備品） B:ブラインド R:ロールスクリーン A:暗幕（備品） ※指定が無くても、計画により必要な場合は適宜設けること。	遮音性能（用途） （※公園に面する居室については、公園からの音に対し、利用に支障がない遮音性を有すること。）	設備・備品 （ ）内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備																			電気設備備考	機械設備備考
												照明			電源		監視・警備		弱電・配管等							空調・換気			給排水衛生				
												照度ルクス	器具種別	非常発電回路 30%	コンセント	非常発電回路 30%● 10%○	入退室管理 電気錠	カメラ設備	電話 多機能電話 内線電話○ 外内線●	諸室内用放送設備	電動スクリーン●	プロジェクター設備● ホワイトボード投影用○	TV接続端子 BS対応 ケーブルテレビ対応	プロジェクター接続用 HDMI端子	構内LAN用配線	停電時運転の有無	空調設備 冷暖房	換気設備	給水設備	給湯設備	ガス設備		
創作活動室	図画工作、会議等	40㎡程度		○				○	B		・流し台（幅1200mm×奥行き600mm×高さ700mm)(2) ・戸棚(高さ700)	500			○				○			○		○		○	○	○				
食育活動室	調理実習、料理教室など。 短大授業。	120㎡程度	前(1)ー 1枚スライダー式 投影	○					B		・講師用調理台 （寸法要協議、IHコンロ200V3口）、流し台（水栓2つ以上、温水） ・調理台 （寸法要協議IHコンロ200V3口）、流し台（水栓2つ以上、温水、蓋掛）（高さ調整機能付き）(6) ・食器棚 (h=2.1m,耐震ラッチ付) ・窓下調理器具・食器棚 (h=1.0m,コンセント付) ・畳コーナー （4畳半程度、移設可能） ・下駄箱（60人） ・【冷蔵庫】(2台)	500			○			○	○	備品		○	○	○	○		○	○	○	○	・机電源（IH対応） ・諸室内スピーカー接続プレート ・冷蔵庫電源警報出力	
相談室	相談など	5㎡程度		○	○							300			○				○						○		○	○					
乳幼児室	乳幼児用スペース	60㎡程度		○		○			C			200		○	○	○			○								○	○	○				
乳幼児便所		乳幼児室に含む		○							・幼児用便器（大1・小1）大人用1（ベビーチェア共） ・幼児用仕切り板　・おむつ替え用ベビーシート	200		○	○	○												○	○				
授乳コーナー		乳幼児室に含む		○							・ベビーベッド　・（椅子） ・台付一槽SUSシンク、SUS作業台	200		○	○	○											○	○	○	○			
授乳室	授乳	5㎡程度		○							・ベビーベッド　・（授乳椅子） ・台付1槽SUSシンク	200		○	○	○											○	○	○	○			
児童館トイレ （男・女・多）	便所	提案による		○								200		○	○	○												○	○	○			給湯はオストメイト用
遊戯室用倉庫	遊戯室で使う器具の倉庫	30㎡程度		○							・備品棚	100			○													○					
集会室用倉庫	集会室用倉庫	30㎡程度		○								100			○													○					
屋外倉庫	屋外で使う器具の倉庫	20㎡程度									・備品棚	100			○																		
その他の倉庫	その他倉庫	提案による		○								100			○													○					
洗濯スペース	洗濯	提案による										200			○													○	○				
一輪車スペース	一輪車遊び	提案による				○						10			○			○											○				
児童館廊下	廊下	提案による		○		○		○			・下足箱（140足、2段式） ・受付カウンター下オープン型収納ロッカー ・カウンター手洗い（3栓、H600×1，H800×2） ・掲示板（適宜）	100 ※		○	○	○		○								○	○	○			※ 照度設定を考慮してください。	
砂場	児童館利用者の砂場	提案による				○						10			○			○											○				

【別表02】(仮称)地域交流スクエア棟（令和6年9月27日修正版）

諸室	用途	想定面積	白板	上履き	OAフロア	手洗い	掃除具入れ	ピクチャーレール	C:カーテン（備品） B:ブラインド R:ロールスクリーン A:暗幕（備品） ※指定が無くても、計画により必要な場合は適宜設けること。	遮音性能（用途） （※公園に面する居室については、公園からの音に対し、利用に支障がない遮音性を有すること。）	設備・備品 （ ）内の数字は数量。特記なきは1。 ・(大学)は別途大学が移設するものを示す。 ・【大学】は別途大学が調達するものを示す。	設備																			電気設備備考	機械設備備考
												照明			電源		監視・警備		弱電・配管等							空調・換気			給排水衛生				
												照度ルクス	器具種別	非常発電回路 30%	コンセント	非常発電回路 30%● 10%○	入退室管理 電気錠	カメラ設備	電話 多機能電話 内線電話○ 外内線●	諸室内用放送設備	電動スクリーン●	プロジェクター設備● ホワイトボード投影用○	TV接続端子 BS対応 ケーブルテレビ対応	プロジェクター接続用 HDMI端子	構内LAN用配線	停電時運転の有無	空調設備 冷暖房	換気設備	給水設備	給湯設備	ガス設備		
親子交流広場（くららっこ）	地域子育て支援拠点	95㎡以上		○		○		○	A	○ 公園、アリーナ、児童館利用者の歓声に配慮	移設物品の提示をお願います。←不要ですか？ ・下駄箱（60人） ・手洗い（鏡共、大人用、水栓1） ・手洗い（鏡共、幼児用、手動水栓3） ・台付一槽SUSシンク、給湯設備 （L=1200程度、下部収納、上部戸棚共）） ・カーテンレール（授乳スペース用） ・（調理関係の備品 （卓上IH、電子レンジ、冷凍冷蔵庫）） ・ボールプール ・（カウンター棚）(6) ・掲示板（廊下側）	500		○	○	○			●						○	○	○	○	○	○		・調光照明拡散タイプ ・コンセントガード付 ・FAX使用	
倉庫（くらこっこ）	短大がくらこっこで使用する物品を納める倉庫	10㎡程度							C		・（収納棚）	100			○													○					
倉庫（調理）	短大がスクエアで使用する物品を納める倉庫	10㎡程度							C		・【冷蔵庫】(2台)合計500L以上 ・（食器棚）	100			○													○			・冷蔵庫電源警報出力	
事務所	指定管理事務、児童館事務、貸出倉庫、受付窓口	90㎡程度			○			○	B		・カウンター（総合,児童館） ・ミニキッチン、上部吊戸棚共 ・【冷蔵庫、食器棚】 ・【ロッカー 】 ・行事予定板（総合） ・行事予定板（児童館） ・おもちゃ保管庫 ・【担架】 ・【救急用品収納庫】	500		○	○	●		○	●				○		○		○	○	○	○			
中央監視室	施設全体（新校舎、スクエア、KFC等）の監視	提案による			○							500		○	○	●			●				○		○		○	○					
ロビー・風除室	ロビー	提案による						○			・案内板 ・郵便受け ・デジタルサイネージ	750		○	○	○		○					○				○	○	○			・デジタルサイネージ	・救護用の水栓
清掃員控室	清掃作業員が更衣や休憩するための部屋	提案による				○					・【棚】	300			○												○	○	○				
廊下	アリーナ廊下	提案による										100		○	○	○		○									○	○					
機械室	体育館、遊戯室の空調ほか	提案による										200		○	○	○			○									○					
電気室	新校舎またはスクエアに設置	提案による										200		○	○	○			○									○					
駐輪場	駐輪場	提案による										30			○																		