

No	資料名		該当箇所					質問	回答
	種類	資料等	頁	大項目	中項目	小項目	その他		
1	要求水準書	本編	11	第3	1			構造安全性についてⅡ類相当とありますが、構造計算はルート3の適用との認識でよろしかったでしょうか？	構造計算はルート3が原則ですが、Ⅱ類相当としており、ルート3以外の方法も可能です。
2	要求水準書	別紙1		1	(1)			電気設備に関して建替え後減設契約（諸工料が発生）になる可能性があるため、既存支所及び消防機庫の中国電力さんとの契約をご教授下さい。	減設契約に限らず、引込移設等に伴う電力負担金が発生する場合は、本委託業務範囲外であり費用を見込む必要はありません。 なお、支所については、令和6年度四国電力から高圧受電の契約をしておりますが、令和7年度は未定で、新築後は低圧受電となります。 消防機庫については、中国電力のスマートコースです。
3	要求水準書	別紙1		1	(1)			新設後中国電力との契約が支所・消防機庫・外灯の3契約となる認識でよろしかったでしょうか？	電力会社との契約は、支所・消防機庫の2契約です（外灯は支所の分電盤からの負荷となります）。
4	要求水準書	別紙1		1	(2)			各所便所の仕様に壁掛型とありますが、普通床置き型での施工は可能でしょうか？	壁掛型を基本としますが、その他の設置方式についての検討も可能です。
5	要求水準書	別紙1		1	(2)			休憩室及び更衣室1・2にエアコンの必要の有無をご教授下さい。	休憩室及び更衣室1・2はエアコンが必要です。
6	要求水準書	別紙1 別紙2		2				既存の支所及び消防機庫の電気設備設計図は頂けますでしょうか？	図面の閲覧・写真撮影及び現地確認は可能ですので、事前に事務局までご連絡ください。
7	要求水準書	別紙3		1			事業用地①	自動車駐車場について車いす駐車場から支所棟との間に屋根を設けることとありますが、車いす駐車場自体及び車いす駐車場から屋根まで数メートルは不要との認識でよろしかったでしょうか？	車いす等利用者用自動車駐車場から支所の風除室まで、雨に濡れない動線計画としてください。
8	要求水準書	別紙3		1			事業用地①	囲障等について門扉及び道路境界にバリカ設置とありますが、例えばフェンス及び門扉にて対応可能な場合はバリカは不要との考え方でよろしかったでしょうか？また事業用地①にて必要な場合バリカ設置の想定箇所をご教授下さい。	事業用地①のうち、庄支所敷地部分は貴見のとおりです。バリカ設置の想定箇所は、庄分団消防機庫敷地です。