

No	資料名		該 当 箇 所					質問	回答
	タイトル	別紙等の種類	頁	大項目	中項目	小項目	その他		
1	要求水準書	別紙2	3					本庁舎長寿命化改修にて、既存図面から読み取れない予期せぬ事態が起こった場合、費用負担協議はしていただけたと考えてよろしいでしょうか。	既存図面や十分な現地調査では読み取れない予期せぬ事態に関しては、お見込みのとおりです。
2	評価基準 事業仮契約書		9 9					評価基準に記載の「統括」責任者と、事業仮契約書に記載の「総括」責任者はどちらが正でしょうか。ご教授をお願いいたします。	提案時点では、優先交渉権者選定基準で用いている「統括」責任者を使用してください。
3	要求水準書	別紙1 施設計画 要領	1、9				・テレビ会議システム等 ・会議室音響設備	会議室音響設備は、会議室として分割した時に必要なもの、もしくは、災害対策本部、OP室が立ち上がった際に必要なものでしょうか。前者の場合は、どのような使い勝手を想定していますでしょうか。後者の場合、映像設備（別途工事）音響設備（本工事）の認識でよろしいでしょうか。ご教授をお願いいたします。	災害時など、災害対策本部室・オペレーションルームとして一体的に利用する際に、運用が可能な音響設備を想定しています。映像設備、音響設備の工事区分はお見込みのとおりです。
4	要求水準書	別紙1 施設計画 要領	8				構内電話交換設備	防災棟用のMDF及びIDFは、端子台までを本工事の認識でよろしいでしょうか。（MDFの収容箱だけ本工事という考えではない。）ご教授をお願いいたします。	お見込みのとおりです。弱電端子箱、木板、弱電端子までを本工事としてください。
5	要求水準書	別紙1 施設計画 要領	9				テレビ共同受信設備	映像及び音響設備とも連携した共聴設備とは、どこの映像及び音響設備を指しますか。本庁舎の議場を庁内へ共聴する考えでしょうか。あるいは、防災棟だけで完結する考えでしょうか。ご教授をお願いいたします。	災害対策本部室等において、テレビの映像をマルチモニターで映し出すとともに、音声も室内のスピーカーから出力できるなどの使い方を想定しています。また、議場の映像・音響は、本庁舎内の館内自主放送と接続して、防災棟でも視聴可能としてください。
6								当グループで、別添のとおり、工事区分表を作成しました。工事区分の解釈が間違っていないか、ご教授をお願いいたします。	要求水準書に明示していない調査・対策費、備品等購入費、役務は別途工事を想定しています。ただし、土壌汚染に関する事業者側で必要な届出は行ってください。なお、詳細な工事区分は、優先交渉権者との協議にて決定いたします。