

一般廃棄物焼却施設名： 倉敷市水島清掃工場

※各測定項目における測定位置は、別紙測定位置をご覧ください。

### 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	種類	単位	1号炉	2号炉	合計
焼却ごみ量(1ヶ月の合計)	可燃ごみ	トン	4,507.33	4,513.89	9,021.22

### 2 連続測定に関するもの(工場設置機器による測定値)

項目	単位	1号炉	2号炉
燃焼室ガス温度(1ヶ月の平均)	°C	936	957
集じん機流入ガス温度(1ヶ月の平均)	°C	170	170
排ガス中のCO濃度(1ヶ月の平均)(O <sub>2</sub> 12%換算)	ppm	3.6	5.5

### 3 ばいじん除去作業

項目	号炉		作業年月日
	1号炉	2号炉	
冷却施設、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	2号炉	稼働日毎日

### 4 排ガス分析結果(最新の測定値)

項目	単位	号炉	測定値	基準	排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日
排ガス中の硫酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	1号炉	0.70	K値規制 総量規制	令和元年5月8日	令和元年5月31日
		2号炉	0.50			
排ガス中のばいじん濃度(O <sub>2</sub> 12%換算)	g/m <sup>3</sup> N	1号炉	0.00099	0.08	令和元年5月8日	令和元年5月31日
		2号炉	0.00098			
排ガス中の窒素酸化物濃度(O <sub>2</sub> 12%換算)	ppm	1号炉	46	250	令和元年5月8日	令和元年5月31日
		2号炉	45			
排ガス中の塩化水素濃度(O <sub>2</sub> 12%換算)	mg/m <sup>3</sup> N	1号炉	26	700	令和元年5月8日	令和元年5月31日
		2号炉	14			

### 5 ダイオキシン類分析結果(最新の測定値)

項目	単位	1号炉	2号炉	基準値	排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日
排ガス中のダイオキシン類濃度	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	0.00033	0.000030	1	平成31年1月9日	平成31年2月6日