

一般廃棄物焼却施設名： 倉敷市水島清掃工場

※各測定項目における測定位置は、別紙測定位置をご覧ください。

## 1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項目	種類	単位	1号炉	2号炉	合計
焼却ごみ量(1ヶ月の合計)	可燃ごみ	トン	4,570.77	4,566.05	9,136.82

## 2 連続測定に関するもの(工場設置機器による測定値)

項目	単位	1号炉	2号炉
燃焼室ガス温度(1ヶ月の平均)	℃	920	943
集じん機流入ガス温度(1ヶ月の平均)	℃	170	170
排ガス中のCO濃度(1ヶ月の平均)(O <sub>2</sub> : 12%換算)	ppm	4.1	5.3

## 3 ばいじん除去作業

項目	号炉		作業年月日
冷却施設、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	2号炉	稼働日毎日

## 4 排ガス分析結果(最新の測定値)

項目	単位	号炉	測定値	基準	排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日
排ガス中の硫黄酸化物排出量	m <sup>3</sup> N/h	1号炉	1.1	K値規制 総量規制	令和2年1月8日	令和2年1月30日
		2号炉	0.99			
排ガス中のばいじん濃度(O <sub>2</sub> : 12%換算)	g/m <sup>3</sup> N	1号炉	0.0010	0.08	令和2年1月8日	令和2年1月30日
		2号炉	0.0012			
排ガス中の窒素酸化物濃度(O <sub>2</sub> : 12%換算)	ppm	1号炉	52	250	令和2年1月8日	令和2年1月30日
		2号炉	51			
排ガス中の塩化水素濃度(O <sub>2</sub> : 12%換算)	mg/m <sup>3</sup> N	1号炉	32	700	令和2年1月8日	令和2年1月30日
		2号炉	37			

## 5 ダイオキシン類分析結果(最新の測定値)

項目	単位	号炉	測定値	基準値	排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日
排ガス中のダイオキシン類濃度(O <sub>2</sub> : 12%換算)	ng-TEQ/m <sup>3</sup> N	1号炉	0.000044	1	令和2年1月8日	令和2年2月14日
		2号炉	0.000015			