

令和7年6月

一般廃棄物焼却施設名： 倉敷市水島清掃工場

※各測定項目における測定位置は、別紙測定位置をご覧ください。

1 処分した一般廃棄物の各月ごとの種類及び数量

項 目	種類	単位	1号炉	2号炉	合計
焼却ごみ量(1ヶ月の合計)	可燃ごみ	トン	3,500.55	3,441.93	6,942.48

2 連続測定に関するもの(工場設置機器による測定値)

項 目	単位	1号炉	2号炉
燃焼室ガス温度(1ヶ月の平均)	℃	878	888
集じん機流入ガス温度(1ヶ月の平均)	℃	170	170
排ガス中のCO濃度(1ヶ月の平均)(O ₂ 12%換算)	ppm	8.9	6.8

3 ばいじん除去作業

項 目	号炉		作業年月日
冷却施設、排ガス処理設備にたい積したばいじんの除去	1号炉	2号炉	稼働日毎日

4 排ガス分析結果(最新の測定値)

項 目	単位	号炉	測定値	基準	排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日
排ガス中の硫黄酸化物排出量	m ³ N/h	1号炉	0.57	K値規制 総量規制	令和7年5月14日	令和7年6月5日
		2号炉	0.45			
排ガス中のばいじん濃度 (O ₂ 12%換算)	g/m ³ N	1号炉	0.0013	0.08	令和7年5月14日	令和7年6月5日
		2号炉	0.0013			
排ガス中の窒素酸化物濃度 (O ₂ 12%換算)	ppm	1号炉	37	250	令和7年5月14日	令和7年6月5日
		2号炉	49			
排ガス中の塩化水素濃度 (O ₂ 12%換算)	mg/m ³ N	1号炉	22	700	令和7年5月14日	令和7年6月5日
		2号炉	14			

5 ダイオキシン類分析結果(最新の測定値)

項 目	単位	号炉	測定値	基準値	排ガスを採取した年月日	結果の得られた年月日
排ガス中のダイオキシン類濃度 (O ₂ 12%換算)	ng-TEQ /m ³ N	1号炉	0.0000011	1	令和7年1月8日	令和7年2月17日
		2号炉	0.0000094			