

グリーストラップ機種選定早見表(SHASE-S 217-2016の計算による)

許容 流入流量 (L/min)	標準阻集 グリース量 (kg)	業種別店舗全面積(m <sup>2</sup> )									
		中国(中華) 料理	洋食	和食	ラーメン	そば・うどん	軽食	喫茶	ファースト フード	社員従業 員食堂	学生 食堂
37.5	12.4						51	54	148		
45	14.9						63	70	179		
56.2	18.6						82	95	230		
60	19.9					52	89	104	248		
75	24.9					85	116	134			200
80	26.5					97	125	144			219
97.5	32.3			88	62	133	156	180			300
100	33.2			91	66	139	160	185			320
112.5	37.3			110	85	166	180				378
130	43.1		115	136	111		213				460
150	49.8	84	146	163	139		249			200	550
160	53.1	89	161	178	154					219	593
187.5	62.2	106	214	218	194					288	739
200	66.4	114	236	236						320	800
225	74.7	131	276	272						378	911
250	83.0	149	315	310						437	1026
285	94.6	170	373	367						518	1187
375	124.5	228	519							739	

1 利用可能店舗面積はあくまで目安です。  
表記以外の場合は下水普及課に別途協議願います。