

補強コンクリートブロック塀の点検チェックリスト

点検項目		点検内容	点検結果 (該当箇所に○)
1	塀の高さ	2.2m以下である。	はい・いいえ
2	塀の厚さ	高さ2mを超える場合、15cm以上である。	はい・いいえ
		高さ2m以下の場合、10cm以上である。	はい・いいえ
3	控え壁	塀の長さ3.4m以内ごとに、塀の高さの1/5以上突出した控え壁がある。（塀の高さが1.2mを超える場合）	はい・いいえ
4	健全性	傾き、ひび割れがなく、健全である。	はい・いいえ
5	基礎	コンクリートの基礎がある。（又は図面等で確認できる。）	はい・いいえ・不明
【以下の項目は1～5のすべてが「はい」の場合のみ回答】			
6	基礎	塀の高さが1.2mを超える場合基礎の根入れ深さ（地盤面からの深さ）は30cm以上である。（または図面等で確認できる。）	はい・いいえ・不明
7	鉄筋	塀に鉄筋が入っている。（塀の中に直径9mm以上の鉄筋が、縦横とも80cm間隔以下で配筋されており、縦筋は壁頂部及び基礎の横筋にそれぞれかぎ掛けされている。（または図面等で確認できる。）	はい・いいえ・不明

以下の項目を点検し、1つでも点検結果に「いいえ」又は「不明」の項目があれば補助の対象となります。「いいえ」又は「不明」となった項目については、**点検結果の内容がわかる写真の添付**が必要です。

なお、専門家による耐震診断等を行った場合は、その報告書をもってこのチェックリストに変えることができます。

上記については、補助申請した補強コンクリートブロック塀の点検結果であり、事実と相違ありません。

年 月 日

倉敷市長 様

申請者 住所

氏名