連結送水管・非常コンセント設備概要表

(棟別 棟)

防 火 物 模 範	構 造		階 数		建築面積		用途					
	耐 火 箱	耐 火 所 他	地上 階	地下 階	m ²		m ²					
設置状況	階 数		階	階	階	階	階	階	階	階	階	
	放水口	個 数	個	個	個	個	個	個	個	個	個	
		位 置 床 面 更	m	m	m	m	m	m	m	m	m	
格納箱	放水口格納箱		材質		板厚 mm		寸法(高さ) (幅) (奥行) m× m× m					
	放水用具等		材質		板厚 mm		寸法(高さ) (幅) (奥行) m× m× m					
			ホースの材質		m 本		噴霧切替ノズル		本			
配管・ホース等	最大圧力		MPa									
	項 目		材 質 等			口 径 等			そ の 他			
	主 管		JIS			口径 mm			JIS 水圧試験圧力 MPa			
			立主管 ヶ所			湿式 乾式			高架水槽 専用・兼用()設備			
	放 水 口					口径 mm			個数 単口形 個・双口形 個			
	送 水 口					口径 mm			設置場所～			
			単口形・双口形 ヶ所						スタンド式・埋込式 GLからの高さ m			
	管 継 手		JIS			フランジ・ねじ込み・溶接 その他()			JIS 水圧試験圧力 MPa			
	仕 切 弁		JIS						JIS 水圧試験圧力 MPa			
	逆 止 弁		JIS						JIS 水圧試験圧力 MPa			
表 示 灯		電圧 V			配 線			設置位置				
		電流 mA			灯の内径 mm							
加 圧 送 水 装 置		別添加圧送水装置概要表参照										
非常コンセント設備	階 別 設置 個 数		1 1 階	1 2 階	1 3 階	1 4 階	1 5 階	1 6 階	1 7 階	1 8 階	1 9 階	2 0 階
			個	個	個	個	個	個	個	個	個	個
	電 圧 ・ 電 流		単相交流 V A			回 線 数	回 路		規 格	JIS-		
	保 護 箱		寸法 m× m			表 示 灯	電 圧 V		設置位置			
			材質 板厚 mm				電 流 mA		灯の内径 mm			
	配 線 及 び 施 工 方 法											
非 常 電 源		専用受電設備(高圧・低圧)・自家発電設備・蓄電池設備										
設計, 施工業者氏名												
備 考												

この用紙の大きさは、日本産業規格A4とすること。