

イベント等防火管理チェックシート

祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者が集合する火気を取扱うイベント等を主催する者、火気を使用する屋台、露店等の開設者及び従事者は、次の事項に留意し安全なイベントの計画・運営に努める。

店名 _____
 代表者 _____
 電話 _____

チェック欄	屋台、露店等における火気管理項目
●屋台、露店等の設営について	
<input type="checkbox"/>	避難経路や防火水槽・消火栓等消防水利の妨げになる場所には、設営していない。
<input type="checkbox"/>	強風等で屋台・テントが倒壊・飛散しないように固定している。
●コンロ等の火気使用器具について	
<input type="checkbox"/>	コンロ等の火を使用する器具本体に不具合がない。
<input type="checkbox"/>	コンロ等の周囲は、可燃物から15cm以上、上方1m以上の距離を保っている。
<input type="checkbox"/>	コンロ等の周囲には、風等により接触する物品が置かれていない。
<input type="checkbox"/>	コンロ等を設置する台は、不燃材料（不燃ボード、コンクリートブロック等）を使用している。
<input type="checkbox"/>	カセットコンロを使用する場合は、2台以上並べて使用していない。
●発電機等の火気使用器具について	
<input type="checkbox"/>	発電機等の火を使用する器具本体に不具合がない。
●暖房器具等の火気使用器具について	
<input type="checkbox"/>	暖房器具等の火を使用する器具本体に不具合がない。
<input type="checkbox"/>	暖房器具等の周囲は、可燃物から火災予防上安全な距離が保たれている。
<input type="checkbox"/>	暖房器具等の周囲には、風等により接触する物品が置かれていない。
●ガソリン等の危険物の貯蔵・取り扱いについて	
<input type="checkbox"/>	危険物を保管する携行缶（以下 携行缶）は、火気や高温部から離れた直射日光等が当たらない場所で保管している。
<input type="checkbox"/>	危険物の保管は必要最小限の量とし、保管、取扱い場所は観客等から十分に安全な距離を取っている。
<input type="checkbox"/>	携行缶は、消防法令に適合した容器を使用している。容器に漏れ、変形等のないものを使用している。
<input type="checkbox"/>	発電機、暖房器具等に給油する場合は、運転を停止し、周囲に火気のない安全な場所で行う。
<input type="checkbox"/>	携行缶から給油する場合は、必ずエア（圧）抜きを行ってからキャップを開ける。 <small>※ 燃料携行缶の内部は、圧力が高くなっており、燃料が吹き出る危険があります。必ずエア抜きを実施してからキャップを開けてください。 ただし、直射日光等により携行缶が暖められている場合は、エア抜きも厳禁であり、ガソリン温度が常温に下がるまで待つてからエア抜きをすること。</small>
●LPG貯蔵・取り扱いについて	
<input type="checkbox"/>	LPGボンベは、容易に転倒する恐れのない場所に設置している。（5Lを超えるボンベは転倒防止措置を施すこと。）
<input type="checkbox"/>	LPGボンベと火気使用器具等の接続ホースは確実に接続し、ホースバンドで固定している。
<input type="checkbox"/>	LPGボンベに接続するホースの長さは適正で、ひび割れ等の劣化のない専用のものを使用している。
<input type="checkbox"/>	使用しないガス栓にはゴムキャップを付けている。使用後は器具栓だけでなく元栓も閉じる。
<input type="checkbox"/>	LPGボンベの設置場所は、火気から離れた直射日光の当たらない通気性の良い場所に設置している。
●消火器等の準備について	
<input type="checkbox"/>	消火器及びその他必要な消火器具の準備はできている。

【問い合わせ先】

倉敷市消防局	086-426-1190	水島消防署	086-444-1190
倉敷消防署	086-422-0119	玉島消防署	086-522-3515
児島消防署	086-473-1190		