

玉島地区

| 防火対象物の名称 | 所在地              | 違反の内容                                           |
|----------|------------------|-------------------------------------------------|
| さぬき屋     | 倉敷市玉島爪崎 1 5 3 番地 | 屋内消火栓設備未設置（防火対象物 1 階部分）<br>自動火災報知設備未設置（防火対象物全体） |