

不断水T字管類の仕様変更について

令和6年10月21日

このことについて、令和7年4月の基準改定時より、現在使用している不断水T字管類の仕様を下記のとおり変更しますので、お知らせします。

記

1 対象となる材料

不断水T字管類（「水道工事用承認材料一覧」にて大分類Lとなるもの）

2 変更事項

【変更前】 ボルトナット仕様 材質指定なし

【変更後】 ボルトナット仕様 SUS製（押ボルトを除く）へ指定

3 適用工事

令和7年4月単価適用日以降に起工する請負工事から適用します。

4 水道工事用承認材料一覧表について

改正した「水道工事用承認材料一覧」は、令和7年4月に水道局ホームページにて掲載予定です。

問合せ先

〒710-8565

岡山県倉敷市西中新田 640 番地

倉敷市水道局水道総務課企画検査室

電話：086-426-3654

FAX：086-427-7271

E-mail：wbmng_kanri@city.kurashiki.okayama.jp