


倉敷市型円形3号 消火栓標準図 H=700



※消火栓の高さは地盤より150~300mm下がりを目安とする。

① 鉄蓋受枠高さは120mmを目安とする。受枠とボックス上部枠の連結はM16ボルト3箇所にて緊結。

※ ( ) 表示はJWWA規格