

倉敷市立学校施設の耐震診断結果

令和6年4月1日

1. 対象施設 校舎及び屋内運動場（以下、屋体という）・園舎（認定こども園を含む）

2. 対象規模 非木造：2階建以上、又は床面積200㎡超
木造：3階建以上、又は床面積500㎡超

3. 用語解説

○建築年 → 建設完成年。ただし、複数工区に分かれて建設された施設においては、最初の工区完成年。

○耐震基準 → 昭和56年耐震基準改正前の建物は「旧」、改正後の建物は「新」。

○構造 → RC：鉄筋コンクリート造、S：鉄骨造、W：木造

○耐震診断結果

1次診断 → 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づいた1次診断で、建物の耐震性能を簡略に評価する方法により、Is値が算定される。なお、木造の場合、一般診断法による上部構造評点を記している。

2次診断等 → 「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に基づいた2次診断、「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断及び耐震改修指針・同解説」に基づいた耐震診断、または「屋内運動場等の耐震性能診断基準」に基づいた耐震診断で、建物の耐震補強設計のための耐震性能を詳細に評価する方法により、Is値及びq値が算定される。

優先度調査 → 「文部科学省学校施設耐震化推進指針」に基づく簡易調査で、学校施設の耐震化に係る優先度ランク（①～⑤）が判定される。判定ランクが①～⑤の順に優先度が高いとされている。

○Is値 → 構造耐震指標。耐震診断によって得られる建物の耐震性能を表す指標で、数値が大きいほど耐震性能が高い。なお、鉄骨造（構造欄：S）の場合は、鉄筋コンクリート造（構造欄：RC）と耐震診断基準が異なるため、Is値が全体として低くなる傾向がある。

○Iw値 → 木造の構造耐震指標。耐震診断によって得られる建物の耐震性能を表す指標で、数値が大きいほど耐震性能が高い

○CT×SD値 → 累積強度指標(CT)と形状指標(SD)の積で求められる指標です。おもに鉄筋コンクリート造の建物に適用されます。この値が $1.25 \geq CT \cdot SD \geq 0.3$ で、Is値が0.7以上のときに、その建物は安全であるといえます。なお、 $CT \cdot SD > 1.25$ のときはIs値が0.7を満足しない場合でも安全とします。また $CT \cdot SD < 0.3$ のときは、Is値が0.7以上の場合でも、危険とされています。

○q値 → 保有水平耐力に係る指標。地震による水平力に対して建物に対応する強さを表す指標で、その数値が大きいほど耐震性能が高い。

※建築物の耐震改修の促進に関する法律に基づく国土交通省告示第184号（平成18年1月25日）において、Is値が0.3未満又はq値が0.5未満の建物は、大規模地震に対して倒壊または崩壊する危険性が高いとされ、Is値が0.6以上かつq値が1.0以上の建物は、倒壊または崩壊する危険性が低いとされている。

※文部科学省の基準（昭和55年7月23日付公立学校に係る大規模地震対策関係法令及び地震防災対策関係法令の運用細目）では、2次診断等でIs値が0.7以上かつq値が1.0以上の建物は、耐震性があるとされている。

※「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」では、1次診断でIs値が0.8以上の建物は、耐震性があるとされている。

4. 小学校施設一覧

| 施設名 | 棟用途 | 部分 | 建築年 | 耐震基準 | 構造 | 階数 | 面積(㎡) | 耐震診断結果 | | | | | 改修年度 | 改修後 | | |
|--------|----------|-------|-----|------|----|-----|-------|--------|-------|--------|-------|------|--------|------|-------|------|
| | | | | | | | | 優先度 | 1次Is値 | 2次等Is値 | CT・SD | q値 | | Is値 | CT・SD | q値 |
| 倉敷東小学校 | 北校舎 | 東側 | S38 | 旧 | RC | 3 | 1,305 | - | - | 0.32 | 0.30 | | H23・24 | 0.76 | 0.62 | |
| | | 西側 | S42 | 旧 | RC | 3 | 1,385 | - | - | 0.39 | 0.34 | | H23・24 | 0.79 | 0.61 | |
| | 南校舎 | 東側 | S38 | 旧 | RC | 2 | 1,106 | - | - | 0.47 | 0.34 | | H24・25 | 0.89 | 0.54 | |
| | | 西側 | S45 | 旧 | RC | 2 | 1,031 | - | - | 0.38 | 0.38 | | H24・25 | 0.89 | 0.74 | |
| | | 便所 | S38 | 旧 | RC | 2 | 61 | - | - | 0.89 | 0.39 | | | | | |
| | | 言葉の教室 | S49 | 旧 | RC | 2 | 554 | - | - | 0.62 | 0.63 | | H27 | 0.93 | 0.70 | |
| | | 渡り廊下 | S38 | 旧 | RC | 2 | 59 | - | - | 0.22 | 0.23 | | H27 | 0.78 | 0.36 | |
| | 屋体 | S46 | 旧 | S | 2 | 845 | - | - | 0.28 | | 0.57 | H20 | 1.09 | | 1.99 | |
| 倉敷西小学校 | 北校舎 | | S33 | 旧 | RC | 3 | 1,537 | - | - | 0.40 | 0.46 | | H26 | 0.75 | 0.46 | |
| | 南校舎 | | H28 | 新 | S | 4 | 3,327 | | | | | | | | | |
| | 中校舎 | | S33 | 旧 | RC | 2 | 324 | - | - | 0.14 | 0.17 | | H24 | 0.99 | 0.91 | |
| | 屋体 | | S58 | 新 | S | 2 | 1,070 | | | | | | | | | |
| 老松小学校 | 北校舎 | 特別教室 | S56 | 旧 | RC | 3 | 815 | - | - | 0.62 | 0.49 | | H27・28 | 0.73 | 0.41 | |
| | | 廊下棟 | H28 | 新 | S | 3 | 491 | | | | | | | | | |
| | 西校舎 | | S50 | 旧 | RC | 3 | 723 | - | - | 0.71 | 0.31 | | | | | |
| | 校舎棟 | | H26 | 新 | S | 4 | 7,388 | | | | | | | | | |
| | プール・給食場棟 | | H28 | 新 | RC | 2 | 521 | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S59 | 新 | S | 2 | 1,050 | | | | | | | | | |
| 万寿小学校 | 北校舎 | 西側 | S36 | 旧 | RC | 3 | 809 | - | - | 0.43 | 0.42 | | H25・26 | 0.73 | 0.71 | |
| | | 中央 | H26 | 新 | S | 3 | 904 | | | | | | | | | |
| | | 東側 | S41 | 旧 | RC | 3 | 1,333 | - | - | 0.48 | 0.47 | | H25・26 | 0.70 | 0.68 | |
| | 西校舎 | | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,303 | - | - | 0.25 | 0.30 | | H23・24 | 0.71 | 0.45 | |
| | 東校舎 | | S48 | 旧 | RC | 4 | 1,248 | - | - | 0.26 | 0.31 | | H26・27 | 0.71 | 0.66 | |
| | 給食調理場 | | S56 | 旧 | RC | 1 | 240 | - | 1.13 | | | | | | | |
| | 屋体 | | S52 | 旧 | RC | 2 | 1,002 | - | - | 0.44 | 0.18 | | H19 | 0.80 | 0.32 | |
| 万寿東小学校 | 南校舎 | | S49 | 旧 | RC | 3 | 1,554 | - | - | 0.50 | 0.36 | | H26・27 | 0.81 | 0.70 | |
| | | 東端 | S62 | 新 | RC | 3 | 209 | | | | | | | | | |
| | 北校舎 | 西側 | S49 | 旧 | RC | 3 | 1,180 | - | - | 0.55 | 0.46 | | H25・26 | 0.77 | 0.46 | |
| | | 中央 | S58 | 新 | RC | 3 | 444 | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S50 | 旧 | S | 2 | 886 | - | - | 0.21 | | 0.67 | H22 | 0.88 | | 1.86 |
| 大高小学校 | 中校舎 | | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,502 | - | - | 0.34 | 0.15 | | H21 | 0.76 | 0.38 | |
| | 管理棟 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 1,626 | - | - | 0.41 | 0.41 | | H25・26 | 0.79 | 0.46 | |
| | 北校舎 | | S53 | 旧 | RC | 4 | 1,787 | - | - | 0.26 | 0.26 | | H22・23 | 0.73 | 0.32 | |
| | | 西端 | H1 | 新 | RC | 4 | 322 | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | | S56 | 旧 | RC | 2 | 466 | - | - | 0.76 | 0.58 | | | | | |
| | 北西校舎 | | R5 | 新 | RC | 3 | 3,318 | | | | | | | | | |
| | 渡り廊下 | | R5 | 新 | S | 3 | 21 | | | | | | | | | |
| | 屋体 | 東側 | S47 | 旧 | S | 2 | 753 | - | - | 0.50 | | 1.19 | H20 | 0.76 | | 2.30 |
| 西側 | | S63 | 新 | S | 2 | 430 | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 棟用途 部分 | | 建築年 | 耐震基準 | 構造 | 階数 | 面積 (㎡) | 耐震診断結果 | | | | 改修年度 | 改修後 | | | | | |
|---------|-----------|------|-----|------|----|----|-----------|--------|------|------|-------|------|--------|-------|------|------|-------|----|
| | | | | | | | | 優先度 | 1次 | 2次等 | | | Is値 | CT・SD | q値 | Is値 | CT・SD | q値 |
| | | | | | | | | | Is値 | Is値 | CT・SD | | | | | | | |
| 葦高小学校 | 北校舎 | | S46 | 旧 | RC | 3 | 1,662 | - | - | 0.39 | 0.31 | | H15 | 0.81 | 0.64 | | | |
| | 管理棟 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,285 | - | - | 0.39 | 0.38 | | H26・27 | 0.76 | 0.55 | | | |
| | 西校舎 | | S49 | 旧 | RC | 3 | 515 | - | - | 0.39 | 0.36 | | H25・26 | 0.71 | 0.49 | | | |
| | 東校舎 | | S53 | 旧 | RC | 3 | 666 | - | - | 0.72 | 0.69 | | | | | | | |
| | 屋体 | | S48 | 旧 | RC | 1 | 861 | - | - | 0.46 | 0.30 | | H19 | 0.78 | 0.38 | | | |
| 倉敷南小学校 | 教室棟 | | H20 | 新 | RC | 3 | 6,898 | | | | | | | | | | | |
| | 管理棟・屋体 | | H20 | 新 | RC | 2 | 2,896 | | | | | | | | | | | |
| 中洲小学校 | 北校舎東側 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,086 | - | - | 0.28 | 0.27 | | H23・24 | 0.72 | 0.38 | | | |
| | 北校舎西側 | | S48 | 旧 | RC | 3 | 608 | - | - | 0.29 | 0.28 | | H22・23 | 0.85 | 0.30 | | | |
| | 中校舎 | | S46 | 旧 | RC | 3 | 1,787 | - | - | 0.29 | 0.28 | | H22・23 | 0.80 | 0.33 | | | |
| | 南校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,382 | - | - | 0.36 | 0.37 | | H24・25 | 0.73 | 0.46 | | | |
| | 給食調理場 | | S48 | 旧 | RC | 1 | 237 | - | 1.30 | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S51 | 旧 | S | 2 | 1,134 | - | - | 0.14 | | 0.42 | H22・23 | 0.73 | | 1.73 | | |
| 中島小学校 | 北校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,951 | - | - | 0.43 | 0.46 | | H26 | 0.73 | 0.78 | | | |
| | 南校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 2,727 | - | - | 0.29 | 0.35 | | H22・23 | 0.72 | 0.34 | | | |
| | 西校舎 | | H19 | 新 | RC | 3 | 864 | | | | | | | | | | | |
| | 南東校舎 | | H31 | 新 | S | 2 | 419 | | | | | | | | | | | |
| | 給食調理場 | | H21 | 新 | S | 2 | 315 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | H14 | 新 | S | 2 | 1,326 | | | | | | | | | | | |
| 粒江小学校 | 北校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,098 | - | - | 0.73 | | 1.07 | | | | | | |
| | 南校舎 | 西側 | S48 | 旧 | RC | 3 | 1,300 | - | - | 0.44 | 0.41 | | H26・27 | 0.89 | 0.54 | | | |
| | | 中央 | S49 | 旧 | RC | 3 | 905 | - | - | 0.51 | 0.48 | | H26・27 | 0.72 | 0.68 | | | |
| | | 東側 | S57 | 新 | RC | 3 | 565 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S50 | 旧 | S | 2 | 888 | - | - | 0.19 | | 0.59 | H22 | 0.77 | | 1.42 | | |
| 中庄小学校 | 南校舎 | 東側 | H24 | 新 | S | 4 | 2,676 | | | | | | | | | | | |
| | | 西側 | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,074 | - | - | 0.37 | 0.21 | | H22 | 0.79 | 0.30 | | | |
| | | 中央 | S49 | 旧 | RC | 4 | 1,195 | - | - | 0.47 | 0.31 | | H22 | 0.79 | 0.31 | | | |
| | 北校舎 | | S48 | 旧 | RC | 3 | 913 | - | - | 0.43 | 0.32 | | H23・24 | 0.74 | 0.48 | | | |
| | 東校舎 | | S55 | 旧 | RC | 3 | 673 | - | - | 0.44 | 0.42 | | H25・26 | 0.76 | 0.72 | | | |
| | 給食調理場 | | S50 | 旧 | RC | 1 | 226 | - | 0.80 | | | | | | | | | |
| | 屋体(第一) | | S47 | 旧 | S | 2 | 818 | - | - | 0.14 | 0.09 | | H20 | 0.90 | 0.34 | | | |
| | 屋体(第二) | | H3 | 新 | S | 2 | 1,203 | | | | | | | | | | | |
| 帯江小学校 | 北校舎 | 特別教室 | S47 | 旧 | RC | 4 | 3,579 | - | - | 0.24 | 0.29 | | H22・23 | 0.75 | 0.34 | | | |
| | | | S48 | 旧 | RC | 4 | 654 | - | - | 0.41 | 0.34 | | H22・23 | 0.81 | 0.33 | | | |
| | 南校舎 | | S55 | 旧 | RC | 3 | 1,748 | - | - | 0.74 | 0.34 | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | | S39 | 旧 | RC | 1 | 140 | - | - | 0.71 | 0.66 | | | | | | | |
| | 屋体 | | S49 | 旧 | S | 2 | 891 | - | - | 0.22 | | 0.68 | H20 | 0.74 | | 1.23 | | |
| 菅生小学校 | 北東校舎 | | S41 | 旧 | RC | 2 | 656 | - | - | 0.45 | 0.49 | | H26・27 | 0.74 | 0.82 | | | |
| | 北西校舎 | | S47 | 旧 | RC | 2 | 704 | - | - | 0.59 | 0.44 | | H26・27 | 0.83 | 0.46 | | | |
| | 南校舎 | 東側 | S51 | 旧 | RC | 4 | 1,072 | - | - | 0.35 | 0.35 | | H24・25 | 0.73 | 0.61 | | | |
| | | 西側 | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,736 | - | - | 0.38 | 0.39 | | H24・25 | 0.72 | 0.48 | | | |
| | 中校舎 | | S61 | 新 | RC | 2 | 734 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S45 | 旧 | S | 2 | 692 | - | - | 0.22 | | 0.74 | H20 | 0.79 | 0.36 | | | |
| 豊洲小学校 | 校舎 | 西側 | S49 | 旧 | RC | 4 | 1,962 | - | - | 0.40 | | 1.33 | H23・24 | 0.70 | 0.71 | | | |
| | | 中央 | S54 | 旧 | RC | 4 | 890 | - | - | 0.51 | | 1.55 | H23・24 | 0.72 | 0.72 | | | |
| | | 東側 | S58 | 新 | RC | 4 | 975 | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | 西側 | H25 | 新 | S | 2 | 238 | | | | | | | | | | | |
| | | 東側 | H27 | 新 | S | 2 | 265 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S51 | 旧 | S | 2 | 886 | - | - | 0.22 | | 0.67 | H22・23 | 0.74 | | 1.18 | | |
| 庄小学校 | 北校舎 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 2,406 | - | - | 0.26 | 0.31 | | H22・23 | 0.74 | 0.34 | | | |
| | 中校舎 | | S51 | 旧 | RC | 3 | 936 | - | - | 0.47 | 0.46 | | H27 | 0.73 | 0.70 | | | |
| | | 東端 | S57 | 新 | RC | 3 | 311 | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,405 | - | - | 0.65 | 0.39 | | H27 | 0.73 | 0.39 | | | |
| | 屋体 | | S57 | 新 | S | 2 | 1,122 | | | | | | | | | | | |
| 茶屋町小学校 | 北校舎 | | S54 | 旧 | RC | 3 | 2,028 | - | - | 0.80 | 0.33 | | | | | | | |
| | | 西端 | H13 | 新 | RC | 3 | 335 | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | | S56 | 旧 | RC | 3 | 2,246 | - | - | 0.39 | 0.32 | | H27・28 | 0.72 | 0.54 | | | |
| | 中校舎 | | S62 | 新 | RC | 3 | 917 | | | | | | | | | | | |
| | | | 西端 | H13 | 新 | RC | 3 | 211 | | | | | | | | | | |
| | 管理棟 | | H27 | 新 | RC | 4 | 3,526 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体(第一) | | S63 | 新 | S | 2 | 1,078 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体(第二) | | R1 | 新 | RC | 2 | 950 | | | | | | | | | | | |
| 西阿知小学校 | 北校舎 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 1,595 | - | - | 0.27 | 0.28 | | H23・24 | 0.79 | 0.44 | | | |
| | | 東端 | S55 | 旧 | RC | 3 | 273 | - | - | 0.39 | 0.34 | | H23・24 | 1.02 | 0.47 | | | |
| | 南校舎 | | S48 | 旧 | RC | 3 | 2,457 | - | - | 0.43 | 0.57 | | H24 | 0.77 | 0.66 | | | |
| | 東校舎 | | R2 | 新 | RC | 4 | 3,375 | | | | | | | | | | | |
| | 給食場 | | H24 | 新 | S | 1 | 328 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S51 | 旧 | S | 2 | 959 | - | - | 0.18 | 0.05 | | H22 | 2.34 | 2.34 | | | |
| 第一福田小学校 | 南校舎 | 東側 | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,609 | - | - | 0.28 | 0.27 | | H23・24 | 0.75 | 0.66 | | | |
| | | 西側 | S49 | 旧 | RC | 3 | 1,990 | - | - | 0.59 | 0.60 | | H23・24 | 0.85 | 0.62 | | | |
| | | 階段 | S61 | 新 | RC | 3 | 83 | | | | | | | | | | | |
| | 北校舎 | | S51 | 旧 | RC | 3 | 1,093 | - | - | 0.35 | 0.37 | | H24・25 | 0.91 | 1.04 | | | |
| | 屋体 | | S48 | 旧 | S | 2 | 917 | - | - | 0.23 | | 0.43 | H22 | 0.80 | | 1.46 | | |
| 第二福田小学校 | 南校舎 | | S48 | 旧 | RC | 4 | 2,848 | - | - | 0.22 | 0.28 | | H22・23 | 0.71 | 0.30 | | | |
| | 北校舎 | | S56 | 旧 | RC | 3 | 2,126 | - | - | 0.59 | 0.49 | | H27 | 0.71 | 0.44 | | | |
| | 南東校舎 | | H24 | 新 | S | 2 | 230 | | | | | | | | | | | |
| | プール付属屋 | | H11 | 新 | RC | 2 | 196 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S47 | 旧 | S | 2 | 835 | - | - | 0.12 | | 0.35 | H21 | 0.72 | | 1.02 | | |
| 第三福田小学校 | 北校舎 | | S41 | 旧 | RC | 3 | 1,959 | - | - | 0.23 | 0.25 | | H24・25 | 0.73 | 0.76 | | | |
| | | 中央階段 | S41 | 旧 | RC | 3 | 77 | - | - | 0.10 | 0.05 | | H24・25 | 0.73 | 0.78 | | | |
| | | 西階段 | S41 | 旧 | RC | 3 | 76 | - | - | 0.13 | 0.07 | | H24・25 | 0.78 | 0.56 | | | |
| | 中校舎 | | S43 | 旧 | RC | 2 | 603 | - | - | 0.33 | 0.33 | | H24 | 0.83 | 0.46 | | | |
| | 管理棟 | | S41 | 旧 | RC | 1 | 290 | - | - | 0.76 | 0.77 | | | | | | | |
| | 南教室棟 | | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,061 | - | - | 0.77 | 0.39 | | | | | | | |
| | 屋体 | | S46 | 旧 | S | 1 | 720 | - | - | 0.34 | | 0.53 | H22 | 0.77 | | 1.79 | | |

| 施設名 | 棟用途 部分 | | 建築年 | 耐震基準 | 構造 | 階数 | 面積(m ²) | 耐震診断結果 | | | | 改修年度 | 改修後 | | | | | |
|---------|------------|-----|------|------|----|-------|---------------------|--------|------|------|-------|--------|--------|--------|------|------|-------|----|
| | | | | | | | | 優先度 | 1次 | 2次等 | | | Is値 | CT・SD | q値 | Is値 | CT・SD | q値 |
| | | | | | | | | | Is値 | Is値 | CT・SD | | | | | | | |
| 第四福田小学校 | 北校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 2,227 | - | - | 0.36 | 0.35 | | H24・25 | 0.79 | 0.43 | | | |
| | 南西校舎 北側 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,412 | - | - | 0.34 | 0.30 | | H22・23 | 0.71 | 0.33 | | | |
| | | | S52 | 旧 | RC | 3 | 58 | - | - | 0.61 | 0.18 | | H22・23 | 1.03 | 0.30 | | | |
| | 南東校舎 | | S48 | 旧 | RC | 4 | 1,634 | - | - | 0.57 | 0.51 | | H26・27 | 0.74 | 0.69 | | | |
| | 給食調理場 | | S60 | 新 | RC | 1 | 225 | | | | | | | | | | | |
| 屋体 | | S49 | 旧 | S | 2 | 1,000 | - | - | 0.17 | | 0.53 | H22 | 0.96 | | 1.76 | | | |
| 第五福田小学校 | 東敷地西校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 982 | - | - | 0.43 | 0.35 | | H25・26 | 0.78 | 0.35 | | | |
| | 東敷地東校舎 | | S55 | 旧 | RC | 2 | 759 | - | - | 0.73 | 0.52 | | | | | | | |
| | 西敷地南校舎 | | S49 | 旧 | RC | 3 | 2,550 | - | - | 0.44 | | 1.59 | H23・24 | 0.80 | | 2.88 | | |
| | 西敷地北校舎 | | S56 | 旧 | RC | 3 | 2,615 | - | - | 0.57 | 0.60 | | H26・27 | 0.70 | 0.73 | | | |
| | 給食調理場 | | S54 | 旧 | RC | 1 | 220 | - | 0.91 | | | | | | | | | |
| 屋体 | | S39 | 旧 | RC | 2 | 1,269 | - | - | 0.37 | 0.15 | | H19 | 0.84 | 0.67 | | | | |
| 水島小学校 | 北校舎 | | S46 | 旧 | RC | 3 | 1,573 | - | - | 0.42 | 0.40 | | H21 | 0.78 | 0.34 | | | |
| | 南校舎 | | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,587 | - | - | 0.67 | 0.47 | | H27 | 0.91 | 0.53 | | | |
| | 屋体 | | S49 | 旧 | S | 2 | 886 | - | - | 0.13 | | 0.40 | H22・23 | 0.88 | | 1.47 | | |
| 旭丘小学校 | 南校舎 | | S52 | 旧 | RC | 3 | 1,468 | - | - | 0.57 | 0.50 | | H27 | 0.77 | 0.52 | | | |
| | 北校舎 | | S53 | 旧 | RC | 4 | 2,403 | - | - | 0.54 | 0.39 | | H26 | 0.76 | 0.41 | | | |
| | 渡り廊下 | | S53 | 旧 | RC | 3 | 73 | - | - | 0.80 | 0.41 | | H27 | 0.82 | 0.42 | | | |
| | 屋体 | | S53 | 旧 | S | 2 | 908 | - | - | 0.23 | | 0.71 | H22・23 | 0.81 | | 2.19 | | |
| 連島西浦小学校 | 南校舎 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 1,724 | - | - | 0.33 | 0.36 | | H21 | 0.81 | 0.34 | | | |
| | 北校舎 | | S48 | 旧 | RC | 3 | 495 | - | - | 0.33 | 0.46 | | H26・27 | 0.84 | 0.90 | | | |
| | 中校舎 | | S58 | 新 | RC | 3 | 1,676 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S48 | 旧 | S | 3 | 862 | - | - | 0.29 | | 0.89 | H22 | 1.14 | | 2.17 | | |
| 連島神亀小学校 | 南校舎 | | S56 | 旧 | RC | 4 | 3,367 | - | - | 0.47 | 0.32 | | H26・27 | 0.78 | 0.74 | | | |
| | 北校舎 | | S57 | 新 | RC | 3 | 749 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S56 | 旧 | S | 2 | 1,122 | - | - | 0.27 | | 0.85 | H22・23 | 0.75 | | 1.71 | | |
| 連島東小学校 | 低学年棟 | | H16 | 新 | RC | 2 | 1,279 | | | | | | | | | | | |
| | 中高学年棟 | | H16 | 新 | RC | 3 | 2,260 | | | | | | | | | | | |
| | 管理棟 | | H16 | 新 | RC | 4 | 2,547 | | | | | | | | | | | |
| | プールハウス | | H16 | 新 | RC | 2 | 230 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | H16 | 新 | S | 2 | 1,968 | | | | | | | | | | | |
| 連島南小学校 | 北校舎 | | 西側 | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,089 | - | - | 0.34 | 0.33 | | H22 | 0.79 | 0.56 | | |
| | | | 東側 | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,634 | - | - | 0.34 | 0.32 | | H21 | 0.72 | 0.38 | | |
| | 南校舎 | | 給食場 | S43 | 旧 | RC | 1 | 232 | - | - | 0.71 | 0.53 | | | | | | |
| | | | 東側 | S43 | 旧 | RC | 3 | 609 | - | - | 0.21 | 0.25 | | H22・23 | 1.05 | 0.39 | | |
| | 屋体 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,502 | - | - | 0.57 | 0.21 | | H22・23 | 0.77 | 0.34 | | | |
| 屋体 | | S47 | 旧 | S | 2 | 999 | - | - | 0.24 | | 0.76 | H22 | 1.17 | | 1.88 | | | |
| 連島北小学校 | 校舎 | | S50 | 旧 | RC | 3 | 1,652 | - | - | 0.46 | 0.44 | | H25・26 | 0.71 | 0.56 | | | |
| | 屋体 | | S51 | 旧 | S | 2 | 908 | - | - | 0.22 | | 0.68 | H22・23 | 1.00 | | 1.86 | | |
| 天城小学校 | 北校舎 | | S46 | 旧 | RC | 3 | 1,429 | - | - | 0.40 | 0.30 | | H21 | 0.75 | 0.31 | | | |
| | 南校舎 | | S48 | 旧 | RC | 3 | 1,868 | - | - | 0.49 | 0.31 | | H26・27 | 0.71 | 0.55 | | | |
| | 東校舎 | | S57 | 新 | RC | 3 | 675 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S55 | 旧 | S | 2 | 1,121 | - | - | 0.13 | | 0.40 | H22・23 | 0.75 | | 1.68 | | |
| 味野小学校 | 南校舎 | | 西側 | S39 | 旧 | RC | 3 | 1,255 | - | - | 0.32 | 0.32 | | H26・27 | 0.78 | 0.78 | | |
| | | | 中央 | S41 | 旧 | RC | 3 | 404 | - | - | 0.45 | 0.44 | | H26・27 | 0.94 | 0.73 | | |
| | | | 東側 | S42 | 旧 | RC | 3 | 1,047 | - | - | 0.32 | 0.32 | | H26・27 | 0.72 | 0.72 | | |
| | 北校舎 | | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,903 | - | - | 0.28 | 0.27 | | H24・25 | 0.78 | 0.58 | | | |
| | 東校舎 | | S46 | 旧 | RC | 2 | 132 | - | - | 0.23 | 0.14 | | H23 | 0.81 | 0.41 | | | |
| 給食調理場 | | H18 | 新 | RC | 1 | 221 | | | | | | | | | | | | |
| 屋体 | | S47 | 旧 | S | 3 | 1,317 | - | - | 0.08 | | 0.24 | H22 | 0.86 | | 1.11 | | | |
| 赤崎小学校 | 北校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,738 | - | - | 0.20 | 0.26 | | H23 | 0.72 | | 2.41 | | |
| | 南校舎 | | S51 | 旧 | RC | 3 | 2,757 | - | - | 0.56 | 0.33 | | H18 | 0.76 | 0.37 | | | |
| | 屋体 | | S46 | 旧 | S | 2 | 868 | - | - | 0.06 | | 0.18 | H22 | 0.77 | | 1.53 | | |
| 下津井東小学校 | 南校舎 | | S39 | 旧 | RC | 3 | 1,280 | - | - | 0.47 | 0.51 | | H25・26 | 0.75 | 0.81 | | | |
| | 北校舎 | | S43 | 旧 | RC | 3 | 2,012 | - | - | 0.19 | 0.20 | | H22 | 0.74 | 0.39 | | | |
| | 屋体 | | S49 | 旧 | S | 2 | 797 | - | - | 0.91 | | 1.44 | | | | | | |
| 下津井西小学校 | 南校舎 | | H23 | 新 | S | 2 | 341 | | | | | | | | | | | |
| | 北校舎 | | S46 | 旧 | RC | 3 | 1,733 | - | - | 0.34 | 0.37 | | H24 | 0.70 | 0.73 | | | |
| | 西校舎 | | S53 | 旧 | RC | 2 | 485 | - | 0.87 | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S48 | 旧 | S | 2 | 756 | - | - | 0.13 | | 0.41 | H22 | 0.91 | | 1.65 | | |
| 本荘小学校 | 北校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,787 | - | - | 0.64 | 0.36 | | H19 | 0.78 | 0.31 | | | |
| | 南校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,772 | - | - | 0.38 | 0.38 | | H23・24 | 0.73 | 0.52 | | | |
| | 屋体 | | S48 | 旧 | S | 2 | 877 | - | - | 0.31 | | 0.56 | H22・23 | 0.76 | | 1.85 | | |
| 児島小学校 | 北校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,007 | - | - | 0.29 | 0.22 | | H22 | 0.81 | 0.30 | | | |
| | 中校舎 | | 普通教室 | S46 | 旧 | RC | 4 | 1,512 | - | - | 0.30 | 0.30 | | H20 | 0.78 | 0.32 | | |
| | | | 特別教室 | S47 | 旧 | RC | 4 | 715 | - | - | 0.42 | 0.30 | | H20 | 0.74 | 0.35 | | |
| | 新特別教室棟 | | S57 | 新 | RC | 2 | 360 | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | | S58 | 新 | RC | 4 | 1,752 | | | | | | | | | | | |
| 屋体 | | S48 | 旧 | S | 2 | 888 | - | - | 0.25 | | 0.74 | H22・23 | 0.76 | | 1.44 | | | |
| 緑丘小学校 | 南校舎 | | S48 | 旧 | RC | 3 | 1,808 | - | - | 0.29 | 0.27 | | H22・23 | 0.84 | 0.31 | | | |
| | 北校舎 | | S48 | 旧 | RC | 4 | 2,612 | - | - | 0.29 | 0.27 | | H22・23 | 0.79 | 0.31 | | | |
| | 東校舎 | | S55 | 旧 | RC | 3 | 99 | - | - | 0.09 | 0.25 | | H22・23 | 0.96 | | 1.62 | | |
| | 屋体 | | S48 | 旧 | S | 2 | 887 | - | - | 0.04 | | 0.12 | H22・23 | 1.24 | | 2.11 | | |
| 琴浦東小学校 | 北校舎 | | H13 | 新 | RC | 3 | 3,297 | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | | H13 | 新 | RC | 3 | 2,235 | | | | | | | | | | | |
| | 給食調理場 | | S55 | 旧 | RC | 1 | 220 | - | - | 0.78 | 0.73 | | | | | | | |
| | 屋体 | | S55 | 旧 | S | 2 | 1,121 | - | - | 0.15 | | 0.46 | H22・23 | 0.79 | | 1.81 | | |
| 琴浦西小学校 | 南校舎 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 1,658 | - | - | 0.35 | 0.33 | | H24・25 | 0.75 | 0.56 | | | |
| | 北校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,077 | - | - | 0.43 | 0.32 | | H25・26 | 0.77 | 0.49 | | | |
| | 中校舎 | | S51 | 旧 | RC | 3 | 1,799 | - | - | 0.80 | 0.36 | | | | | | | |
| | 屋体 | | H22 | 新 | S | 2 | 1,324 | | | | | | | | | | | |
| 琴浦南小学校 | 北校舎 | | S59 | 新 | RC | 3 | 2,338 | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | | S59 | 新 | RC | 3 | 1,939 | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S59 | 新 | S | 2 | 1,069 | | | | | | | | | | | |

| 施設名 | 棟用途 部分 | | 建築年 | 耐震基準 | 構造 | 階数 | 面積 (㎡) | 耐震診断結果 | | | | | 改修年度 | 改修後 | | | | | |
|--------|-----------|------|-----|------|----|-----|-----------|--------|------|------|-------|------|--------|------|-------|------|-----|-------|----|
| | | | | | | | | 優先度 | 1次 | 2次等 | | | | Is値 | CT・SD | q値 | Is値 | CT・SD | q値 |
| | | | | | | | | | Is値 | Is値 | CT・SD | q値 | | | | | | | |
| 琴浦北小学校 | 管理教室棟 | | S48 | 旧 | RC | 2 | 915 | - | 0.88 | | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | | H 4 | 新 | RC | 2 | 139 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S57 | 新 | S | 2 | 608 | | | | | | | | | | | | |
| 郷内小学校 | 南校舎 | | S41 | 旧 | RC | 4 | 1,554 | - | - | 0.29 | 0.31 | | H21 | 0.71 | 0.33 | | | | |
| | 北校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,078 | - | - | 0.39 | 0.40 | | H23・24 | 0.72 | 0.40 | | | | |
| | 中校舎 | 東側 | S53 | 旧 | RC | 4 | 949 | - | - | 0.48 | 0.30 | | H26・27 | 0.72 | 0.35 | | | | |
| | | 西側 | S56 | 旧 | RC | 2 | 749 | - | - | 0.88 | 0.89 | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S45 | 旧 | S | 2 | 890 | - | - | 0.07 | | 0.25 | H21 | 0.86 | 0.47 | | | | |
| | 旧尾原分校体育館 | | S62 | 新 | S | 2 | 673 | | | | | | | | | | | | |
| 玉島小学校 | 新校舎 | | H29 | 新 | RC | 3 | 6,479 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S46 | 旧 | S | 2 | 849 | - | - | 0.18 | | 0.56 | H17 | 0.77 | | 1.09 | | | |
| 上成小学校 | 北校舎 | | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,034 | - | - | 0.12 | 0.17 | | H21 | 0.92 | 0.55 | | | | |
| | 西校舎 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 921 | - | - | 0.27 | 0.22 | | H23・24 | 0.82 | 0.38 | | | | |
| | 南校舎 | | S52 | 旧 | RC | 4 | 1,629 | - | - | 0.28 | 0.31 | | H22 | 0.76 | 0.48 | | | | |
| | 屋体 | | S50 | 旧 | S | 2 | 807 | - | - | 0.12 | | 0.40 | H18 | 0.78 | | 1.42 | | | |
| 乙島小学校 | 校舎 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 4,739 | - | - | 0.40 | 0.37 | | H25・26 | 0.70 | 0.41 | | | | |
| | 屋体 | | S48 | 旧 | S | 2 | 889 | - | - | 0.12 | | 0.36 | H21 | 0.84 | | 1.78 | | | |
| 乙島東小学校 | 北校舎 | | S49 | 旧 | RC | 4 | 2,114 | - | - | 0.37 | 0.34 | | H23・24 | 0.78 | 0.71 | | | | |
| | 南校舎 | | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,251 | - | - | 0.71 | 0.67 | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S57 | 新 | S | 2 | 1,028 | | | | | | | | | | | | |
| 柏島小学校 | 中校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,589 | - | - | 0.25 | 0.27 | | H24・25 | 0.73 | 0.80 | | | | |
| | 南校舎 | | S52 | 旧 | RC | 3 | 1,862 | - | - | 0.61 | 0.61 | | H26 | 0.73 | 0.73 | | | | |
| | 北校舎 | 西側 | S56 | 旧 | RC | 3 | 604 | - | - | 0.53 | 0.47 | | H26・27 | 0.73 | 0.52 | | | | |
| | | 東側 | S58 | 新 | RC | 3 | 448 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S49 | 旧 | S | 2 | 949 | - | - | 0.05 | | 0.20 | H23 | 0.73 | | 1.46 | | | |
| 玉島南小学校 | 中校舎 | 普通教室 | S40 | 旧 | RC | 3 | 1,043 | - | - | 0.23 | 0.21 | | H21 | 0.75 | 0.35 | | | | |
| | | 便所 | S40 | 旧 | RC | 3 | 87 | - | - | 0.42 | 0.38 | | H21 | 0.73 | 0.43 | | | | |
| | 南校舎 | 新校舎 | H28 | 新 | RC | 2 | 1,019 | | | | | | | | | | | | |
| | | 西側 | S52 | 旧 | RC | 2 | 290 | - | - | 0.76 | 0.72 | | | | | | | | |
| | 北西校舎 | | S44 | 旧 | RC | 3 | 983 | - | - | 0.30 | 0.36 | | H19 | 0.72 | 0.38 | | | | |
| | 北東校舎 | | S50 | 旧 | RC | 4 | 626 | - | - | 0.06 | 0.04 | | H22 | 0.73 | 0.35 | | | | |
| | 給食調理場 | | H 9 | 新 | RC | 2 | 248 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S61 | 新 | S | 2 | 1,137 | | | | | | | | | | | | |
| 長尾小学校 | 校舎・屋体 | | H19 | 新 | RC | 4 | 8,316 | | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | 北側 | H25 | 新 | S | 2 | 403 | | | | | | | | | | | | |
| | | 南側 | H25 | 新 | S | 2 | 337 | | | | | | | | | | | | |
| 富田小学校 | 北校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,228 | - | - | 0.40 | 0.42 | | H26 | 0.78 | 0.84 | | | | |
| | 南校舎 | | S51 | 旧 | RC | 3 | 2,095 | - | - | 0.52 | 0.37 | | H27 | 0.72 | 0.40 | | | | |
| | 給食調理場 | | S50 | 旧 | RC | 1 | 208 | - | 1.30 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S44 | 旧 | S | 1 | 604 | - | - | 0.38 | | 0.69 | H19 | 0.71 | | 1.40 | | | |
| 沙美小学校 | 中央校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,439 | - | - | 0.25 | 0.25 | | H22 | 0.78 | 0.58 | | | | |
| | 西校舎 | | S55 | 旧 | RC | 2 | 315 | - | - | 0.73 | 0.43 | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S51 | 旧 | S | 2 | 798 | - | - | 0.14 | | 0.43 | H22・23 | 0.82 | | 1.56 | | | |
| 南浦小学校 | 北校舎 | | S47 | 旧 | RC | 3 | 1,402 | - | - | 0.34 | 0.37 | | H26・27 | 0.73 | 0.78 | | | | |
| | 南東校舎 | | H 5 | 新 | RC | 2 | 245 | | | | | | | | | | | | |
| | 西校舎 | | S49 | 旧 | RC | 1 | 404 | - | 0.81 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S51 | 旧 | S | 1 | 800 | - | - | 0.16 | | 0.50 | H22 | 0.90 | | 1.54 | | | |
| 穂井田小学校 | 校舎 | | S45 | 旧 | RC | 3 | 1,666 | - | - | 0.35 | 0.34 | | H25・26 | 0.82 | 0.78 | | | | |
| | 屋体 | | S47 | 旧 | S | 2 | 607 | - | - | 0.26 | | 0.48 | H21 | 0.72 | | 1.45 | | | |
| 船穂小学校 | 東校舎 | | S40 | 旧 | RC | 3 | 1,430 | - | - | 0.30 | 0.36 | | H21 | 0.76 | 0.48 | | | | |
| | 北校舎 | | S54 | 旧 | RC | 2 | 801 | - | - | 0.62 | 0.65 | | H26・27 | 0.81 | 0.85 | | | | |
| | 西校舎 | | S50 | 旧 | RC | 3 | 1,559 | - | - | 0.44 | 0.33 | | H26・27 | 0.71 | 0.41 | | | | |
| | 屋体 | | S52 | 旧 | S | 2 | 847 | - | - | 0.06 | | 0.19 | H22 | 0.97 | | 1.50 | | | |
| 柳井原小学校 | 校舎 | | S60 | 新 | RC | 2 | 1,255 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S60 | 新 | S | 1 | 683 | | | | | | | | | | | | |
| 川辺小学校 | 西校舎 | | S49 | 旧 | RC | 3 | 605 | - | - | 0.37 | 0.36 | | H19 | 0.75 | 0.42 | | | | |
| | 北校舎 | | S53 | 旧 | RC | 3 | 1,276 | - | - | 0.74 | 0.39 | | | | | | | | |
| | 東校舎 | | S62 | 新 | RC | 3 | 472 | | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | | S26 | 新 | S | 2 | 240 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S54 | 旧 | S | 2 | 780 | - | - | 0.29 | | 0.89 | H18 | 0.72 | | 1.33 | | | |
| 岡田小学校 | 北校舎 | 西側 | S50 | 旧 | RC | 3 | 384 | - | - | 0.49 | 0.50 | | H26 | 0.77 | 0.77 | | | | |
| | | 中央 | S51 | 旧 | RC | 3 | 873 | - | - | 0.44 | 0.56 | | H26 | 0.75 | 0.77 | | | | |
| | | 東側 | S56 | 新 | RC | 2 | 128 | | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | 西側 | S54 | 旧 | RC | 3 | 548 | - | - | 0.40 | 0.40 | | H25・26 | 0.75 | 0.58 | | | | |
| | | 東側 | S59 | 新 | RC | 3 | 818 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S59 | 新 | S | 2 | 878 | | | | | | | | | | | | |
| 藪小学校 | 北校舎 | | S48 | 旧 | RC | 2 | 1,248 | - | - | 0.61 | 0.59 | | H19 | 0.74 | 0.67 | | | | |
| | 南校舎 | 西側 | H 2 | 新 | RC | 2 | 443 | | | | | | | | | | | | |
| | | 中央 | S52 | 旧 | RC | 2 | 543 | - | - | 0.50 | 0.52 | | H26・27 | 0.82 | 0.62 | | | | |
| | | 東側 | S54 | 旧 | RC | 2 | 250 | - | - | 0.74 | 0.41 | | | | | | | | |
| 倉庫 | | H16 | 新 | S | 2 | 65 | | | | | | | | | | | | | |
| 屋体 | | S56 | 旧 | S | 2 | 858 | - | - | 0.16 | | 0.22 | H18 | 0.71 | | 1.17 | | | | |
| 二万小学校 | 西校舎 | | S53 | 旧 | RC | 3 | 1,325 | - | - | 0.56 | 0.46 | | H26・27 | 0.73 | 0.47 | | | | |
| | 東校舎 | | H 1 | 新 | RC | 2 | 743 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S58 | 新 | S | 2 | 757 | | | | | | | | | | | | |
| 箭田小学校 | 北校舎 | | S48 | 旧 | RC | 2 | 1,126 | - | - | 0.47 | 0.43 | | H26 | 0.78 | 0.52 | | | | |
| | 南校舎 | 西側 | S54 | 旧 | RC | 2 | 804 | - | - | 0.42 | 0.40 | | H27 | 0.77 | 0.40 | | | | |
| | | 東側 | S63 | 新 | RC | 2 | 983 | | | | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | | S45 | 旧 | S | 2 | 297 | - | - | 0.05 | | 0.23 | H27・28 | 0.83 | | 3.35 | | | |
| | プール専用付属室 | | R4 | 新 | S | 1 | 1,175 | | | | | | | | | | | | |
| 屋体 | | S57 | 新 | S | 2 | 873 | | | | | | | | | | | | | |
| 呉妹小学校 | 北西校舎 | | S47 | 旧 | RC | 2 | 1,007 | - | - | 0.33 | 0.26 | | H24 | 0.76 | 0.38 | | | | |
| | 東校舎 | | S56 | 旧 | RC | 2 | 256 | - | - | 1.35 | 0.46 | | | | | | | | |
| | 南校舎 | | S61 | 新 | RC | 2 | 581 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | | S59 | 新 | S | 2 | 807 | | | | | | | | | | | | |

5. 中学校施設一覽

| 施設名 | 棟用途 部分 | 建築年 | 耐震基準 | 構造 | 階数 | 面積 (㎡) | 耐震診断結果 | | | | | 改修年度 | 改修後 | | | |
|---------|-----------|-----|------|----|----|--------|--------|-----|------|-------|------|--------|--------|-------|------|--|
| | | | | | | | 優先度 | 1次 | 2次等 | | q値 | | Is値 | CT・SD | q値 | |
| | | | | | | | | Is値 | Is値 | CT・SD | | | | | | |
| 東中学校 | 北校舎 | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,136 | - | - | 0.35 | 0.34 | | H25・26 | 0.80 | 0.39 | | |
| | 中校舎 | S49 | 旧 | RC | 3 | 2,498 | - | - | 0.35 | 0.36 | | H24・25 | 0.72 | 0.73 | | |
| | 金木工棟 | S53 | 旧 | S | 2 | 400 | - | - | 0.16 | | 0.64 | H22 | 0.93 | | 1.07 | |
| | 管理特別教室棟 | 西側 | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,711 | - | - | 0.36 | 0.43 | | H23・24 | 0.77 | 0.73 | |
| | | 東側 | S57 | 新 | RC | 3 | 706 | | | | | | | | | |
| | 武道場 | S62 | 新 | RC | 2 | 510 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | 中央 | S38 | 旧 | S | 2 | 1,280 | - | - | 0.13 | 0.07 | | H18 | 0.80 | 0.42 | |
| 西側 | | H 1 | 新 | S | 2 | 476 | | | | | | | | | | |
| 東側 | | H 1 | 新 | S | 2 | 258 | | | | | | | | | | |
| 西中学校 | 南校舎 | S12 | 旧 | W | 2 | 2,336 | - | - | 0.09 | (Iw値) | | R1・R2 | 1.14 | (Iw値) | | |
| | 北校舎 | S12 | 旧 | W | 2 | 2,314 | - | - | 0.06 | (Iw値) | | H29・30 | 1.13 | (Iw値) | | |
| | 東校舎 | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,101 | - | - | 0.44 | 0.32 | | H19 | 0.94 | 0.32 | | |
| | 特別支援棟 | S60 | 新 | RC | 2 | 806 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S42 | 旧 | S | 2 | 1,367 | - | - | 0.07 | | 0.23 | H21 | 0.77 | 0.62 | | |
| 南中学校 | 北校舎 | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,584 | - | - | 0.30 | 0.29 | | H21 | 0.83 | 0.30 | | |
| | 中校舎 | S47 | 旧 | RC | 4 | 2,346 | - | - | 0.23 | 0.25 | | H25・26 | 0.72 | 0.78 | | |
| | | 南側 | H 3 | 新 | RC | 2 | 311 | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | S50 | 旧 | RC | 4 | 1,503 | - | - | 0.33 | 0.29 | | H23・24 | 0.71 | 0.33 | | |
| | 金木工棟 | S62 | 新 | RC | 2 | 404 | | | | | | | | | | |
| | 管理棟 | H 5 | 新 | RC | 2 | 738 | | | | | | | | | | |
| | 新南校舎 | H31 | 新 | RC | 3 | 2,246 | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | S63 | 新 | RC | 2 | 509 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S57 | 新 | S | 2 | 1,580 | | | | | | | | | | |
| | 北中学校 | 北校舎 | S47 | 旧 | RC | 4 | 1,633 | - | - | 0.26 | 0.30 | | H22 | 0.74 | 0.36 | |
| 中校舎 | | S52 | 旧 | RC | 4 | 3,234 | - | - | 0.53 | 0.50 | | H26・27 | 0.71 | 0.41 | | |
| 金木工棟 | | S57 | 新 | RC | 2 | 405 | | | | | | | | | | |
| 南校舎 | | S58 | 新 | RC | 4 | 1,187 | | | | | | | | | | |
| 渡り廊下 | | S58 | 新 | RC | 3 | 20 | | | | | | | | | | |
| 屋体(第一) | | S39 | 旧 | S | 1 | 761 | - | - | 0.10 | | 0.32 | H18 | 0.72 | | 1.31 | |
| 屋体(第二) | | S61 | 新 | S | 2 | 1,683 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 多津美中学校 | 金木工棟 | H 3 | 新 | RC | 3 | 668 | | | | | | | | | | |
| | 武道場棟 | H 3 | 新 | RC | 3 | 467 | | | | | | | | | | |
| | 管理棟 | H15 | 新 | RC | 3 | 2,109 | | | | | | | | | | |
| | 教室棟 | H15 | 新 | RC | 5 | 3,524 | | | | | | | | | | |
| | 東校舎 | H23 | 新 | S | 2 | 230 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | H16 | 新 | S | 3 | 1,973 | | | | | | | | | | |
| 新田中学校 | 管理・教室棟 | S59 | 新 | RC | 4 | 2,463 | | | | | | | | | | |
| | 普通教室棟 | S59 | 新 | RC | 4 | 1,907 | | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | S59 | 新 | RC | 4 | 1,624 | | | | | | | | | | |
| | 金木工棟 | S59 | 新 | RC | 2 | 400 | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H5 | 新 | RC | 3 | 496 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S60 | 新 | S | 2 | 1,686 | | | | | | | | | | |
| 東陽中学校 | 北校舎 | S52 | 旧 | RC | 4 | 2,316 | - | - | 0.44 | 0.30 | | H25・26 | 0.77 | 0.34 | | |
| | 中校舎 | S53 | 旧 | RC | 4 | 2,696 | - | - | 0.59 | 0.58 | | H26・27 | 0.72 | 0.71 | | |
| | 金木工棟 | S53 | 旧 | S | 2 | 400 | - | - | 0.12 | | 0.50 | H22 | 0.77 | | 1.02 | |
| | 南校舎 | H16 | 新 | RC | 2 | 525 | | | | | | | | | | |
| | 新北校舎 | H31 | 新 | RC | 4 | 1,449 | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 5 | 新 | RC | 2 | 504 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S53 | 旧 | S | 2 | 1,449 | - | - | 0.05 | | 0.17 | H19 | 0.77 | | 1.50 | |
| 庄中学校 | 北校舎 | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,253 | - | - | 0.29 | 0.28 | | H23・24 | 0.78 | 0.35 | | |
| | 南校舎 | S56 | 旧 | RC | 3 | 2,135 | - | - | 0.74 | 0.68 | | | | | | |
| | 金木工棟 | S62 | 新 | RC | 2 | 404 | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 1 | 新 | RC | 2 | 455 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | H 3 | 新 | S | 2 | 1,687 | | | | | | | | | | |
| 倉敷第一中学校 | 中校舎 | S47 | 旧 | RC | 4 | 2,100 | - | - | 0.35 | 0.28 | | H23・24 | 0.79 | 0.34 | | |
| | | 東端 | S57 | 新 | RC | 4 | 760 | | | | | | | | | |
| | 金木工棟 | S47 | 旧 | S | 2 | 389 | - | - | 0.94 | | 2.11 | | | | | |
| | 南校舎 | S48 | 旧 | RC | 4 | 2,686 | - | - | 0.45 | 0.53 | | H24・25 | 0.81 | 0.76 | | |
| | 渡り廊下 | S52 | 旧 | RC | 2 | 162 | - | - | 1.18 | 0.34 | | | | | | |
| | 西校舎 | H23 | 新 | RC | 4 | 1,082 | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 2 | 新 | RC | 2 | 506 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S48 | 旧 | S | 2 | 1,403 | - | - | 0.08 | | 0.25 | H22・23 | 0.80 | | 2.47 | |
| 福田中学校 | 南校舎 | S41 | 旧 | RC | 3 | 2,377 | - | - | 0.26 | 0.32 | | H19 | 0.74 | 0.36 | | |
| | 北校舎 | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,377 | - | - | 0.41 | 0.38 | | H24 | 0.79 | 0.73 | | |
| | 金木工棟 | S54 | 旧 | S | 2 | 400 | - | - | 0.14 | | 0.59 | H22 | 0.94 | | 1.14 | |
| | 中校舎 | H28 | 新 | S | 3 | 1,401 | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | S36 | 旧 | S | 1 | 739 | - | - | 0.14 | | 0.45 | H21 | 0.79 | | 1.52 | |
| | 屋体 | S56 | 旧 | S | 2 | 1,532 | - | - | 0.06 | | 0.17 | H22 | 0.86 | | 1.59 | |
| 福田南中学校 | 管理・教室棟 | S57 | 新 | RC | 3 | 3,152 | | | | | | | | | | |
| | 普通教室棟 | S57 | 新 | RC | 3 | 2,018 | | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | S57 | 新 | RC | 3 | 831 | | | | | | | | | | |
| | 金木工棟 | S57 | 新 | RC | 2 | 740 | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 4 | 新 | RC | 2 | 505 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S57 | 新 | S | 2 | 1,682 | | | | | | | | | | |
| 水島中学校 | 北校舎 | S45 | 旧 | RC | 4 | 2,043 | - | - | 0.34 | 0.30 | | H20 | 0.73 | 0.30 | | |
| | 南校舎 | S47 | 旧 | RC | 4 | 2,212 | - | - | 0.42 | 0.30 | | H25・26 | 0.71 | 0.46 | | |
| | 金木工棟 | S47 | 旧 | S | 2 | 400 | - | - | 0.12 | | 0.49 | H22 | 1.17 | | 1.42 | |
| | 武道場 | H 2 | 新 | RC | 2 | 504 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S47 | 旧 | S | 2 | 1,819 | - | - | 0.07 | | 0.19 | H22 | 1.22 | | 2.22 | |
| 連島中学校 | 北校舎 | S46 | 旧 | RC | 4 | 2,749 | - | - | 0.30 | 0.28 | | H23・24 | 0.73 | 0.31 | | |
| | | 西端 | S57 | 新 | RC | 4 | 270 | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | S48 | 旧 | RC | 4 | 3,493 | - | - | 0.49 | 0.46 | | H17 | 0.71 | 0.43 | | |
| | 金木工棟 | S57 | 新 | RC | 2 | 400 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S55 | 旧 | S | 2 | 1,515 | - | - | 0.09 | | 0.28 | H22・23 | 0.74 | | 1.39 | |

| 施設名 | 棟用途 部分 | 建築年 | 耐震 基準 | 構造 | 階数 | 面積 (㎡) | 耐震診断結果 | | | | | 改修年度 | 改修後 | | | | | |
|--------|-----------|--------|----------|----|----|-----------|---------|-----|------|-------|------|--------|--------|-------|------|------|------|--|
| | | | | | | | 優先 度 | 1次 | 2次等 | | q値 | | Is値 | CT・SD | q値 | | | |
| | | | | | | | | Is値 | Is値 | CT・SD | | | | | | | | |
| 連島南中学校 | 管理・教室棟 | S61 | 新 | RC | 4 | 2,071 | | | | | | | | | | | | |
| | 普通教室棟 | S61 | 新 | RC | 4 | 2,093 | | | | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | S61 | 新 | RC | 4 | 1,400 | | | | | | | | | | | | |
| | 金木工棟 | S61 | 新 | RC | 2 | 400 | | | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 6 | 新 | RC | 2 | 505 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S61 | 新 | S | 2 | 1,685 | | | | | | | | | | | | |
| 味野中学校 | 北校舎 | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,280 | - | - | 0.43 | 0.30 | | H26・27 | 0.74 | 0.33 | | | | |
| | 南校舎 | S50 | 旧 | RC | 3 | 4,138 | - | - | 0.41 | 0.23 | | H25・26 | 0.72 | 0.42 | | | | |
| | 金木工棟 | S62 | 新 | RC | 2 | 384 | | | | | | | | | | | | |
| | 給食調理場 | S49 | 旧 | S | 1 | 229 | - | - | 0.09 | | 0.38 | H27 | 0.71 | | | 1.16 | | |
| | 武道場 | S63 | 新 | RC | 2 | 506 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | H 4 | 新 | S | 2 | 1,760 | | | | | | | | | | | | |
| 下津井中学校 | 南校舎 | 西側 | S45 | 旧 | RC | 3 | 314 | - | - | 0.47 | 0.43 | | H27 | 0.71 | 0.43 | | | |
| | | 東側 | S59 | 新 | RC | 3 | 1,000 | | | | | | | | | | | |
| | 北校舎 | S49 | 旧 | RC | 3 | 2,091 | - | - | 0.82 | 0.38 | | | | | | | | |
| | 金木工棟 | S63 | 新 | RC | 2 | 475 | | | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 2 | 新 | RC | 2 | 455 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | H 9 | 新 | S | 2 | 1,545 | | | | | | | | | | | | |
| 児島中学校 | 北校舎 | S44 | 旧 | RC | 4 | 3,628 | - | - | 0.15 | 0.19 | | H22 | 0.79 | 0.43 | | | | |
| | 中校舎 | S53 | 旧 | RC | 4 | 1,453 | - | - | 0.38 | | 1.33 | H23・24 | 0.79 | | | 2.77 | | |
| | 南校舎 | 東側 | S60 | 新 | RC | 2 | 421 | | | | | | | | | | | |
| | | 西側・武道場 | S63 | 新 | RC | 2 | 935 | | | | | | | | | | | |
| | プールハウス | H6 | 新 | RC | 2 | 121 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | H7 | 新 | S | 2 | 1,767 | | | | | | | | | | | | |
| 琴浦中学校 | 南校舎 | 東側 | S52 | 旧 | RC | 2 | 472 | - | - | 0.14 | | 0.59 | H22 | 0.76 | | | 1.72 | |
| | | 西側 | S57 | 新 | RC | 2 | 360 | | | | | | | | | | | |
| | 武道場・金木工棟 | H 1 | 新 | RC | 3 | 1,362 | | | | | | | | | | | | |
| | 新校舎北棟 | H 5 | 新 | RC | 4 | 3,100 | | | | | | | | | | | | |
| | 新校舎ホール棟 | H 5 | 新 | RC | 4 | 1,044 | | | | | | | | | | | | |
| | 新校舎中棟 | H 5 | 新 | RC | 5 | 3,990 | | | | | | | | | | | | |
| | 新校舎南棟 | H 5 | 新 | RC | 3 | 1,669 | | | | | | | | | | | | |
| | 給食調理場 | H 5 | 新 | RC | 1 | 208 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S42 | 旧 | S | 2 | 1,512 | - | - | 0.05 | | 0.15 | H20 | 1.04 | 0.83 | | | | |
| 郷内中学校 | 北校舎 | 西端 | S46 | 旧 | RC | 3 | 2,229 | - | - | 0.50 | 0.36 | | H26・27 | 0.75 | 0.56 | | | |
| | | | S57 | 新 | RC | 3 | 531 | | | | | | | | | | | |
| | 東校舎 | S60 | 新 | RC | 2 | 1,196 | | | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 6 | 新 | RC | 2 | 516 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S49 | 旧 | S | 2 | 1,201 | - | - | 0.19 | | 0.59 | H22・23 | 0.74 | | | 1.48 | | |
| 玉島東中学校 | 北校舎 | S43 | 旧 | RC | 3 | 1,580 | - | - | 0.12 | 0.14 | | H22 | 0.75 | 0.82 | | | | |
| | 渡り廊下 | S46 | 旧 | RC | 2 | 109 | - | - | 0.89 | 0.46 | | | | | | | | |
| | 南校舎 | 東側 | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,326 | - | - | 0.26 | 0.24 | | H23・24 | 0.73 | 0.59 | | | |
| | | 西側 | S45 | 旧 | RC | 3 | 1,408 | - | - | 0.35 | 0.30 | | H23・24 | 0.78 | 0.68 | | | |
| | 屋体・武道場 | S62 | 新 | S | 2 | 2,168 | | | | | | | | | | | | |
| | 金木工棟 | H24 | 新 | S | 1 | 256 | | | | | | | | | | | | |
| 玉島西中学校 | 中校舎 | S52 | 旧 | RC | 4 | 2,252 | - | - | 0.28 | 0.34 | | H22・23 | 0.73 | 0.69 | | | | |
| | 北校舎 | S53 | 旧 | RC | 3 | 1,207 | - | - | 0.39 | 0.30 | | H25・26 | 0.74 | 0.31 | | | | |
| | 南校舎 | S54 | 旧 | RC | 3 | 1,673 | - | - | 0.33 | 0.35 | | H23 | 0.70 | 0.52 | | | | |
| | 金木工棟 | S56 | 旧 | RC | 2 | 406 | - | - | 0.73 | 0.31 | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 3 | 新 | RC | 2 | 455 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S48 | 旧 | S | 2 | 1,448 | - | - | 0.05 | | 0.16 | H21・22 | 1.07 | | | 1.84 | | |
| 玉島北中学校 | 西校舎 | H 8 | 新 | RC | 4 | 4,779 | | | | | | | | | | | | |
| | 中校舎 | H 8 | 新 | RC | 3 | 4,467 | | | | | | | | | | | | |
| | 東校舎 | H 8 | 新 | RC | 2 | 921 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体・武道場 | H 8 | 新 | S | 3 | 2,521 | | | | | | | | | | | | |
| 黒崎中学校 | 北校舎 | H23 | 新 | RC | 3 | 1,332 | | | | | | | | | | | | |
| | 南校舎 | S51 | 旧 | RC | 3 | 1,452 | - | - | 0.75 | 0.37 | | | | | | | | |
| | 金木工棟 | S62 | 新 | RC | 2 | 362 | | | | | | | | | | | | |
| | 武道場 | H 1 | 新 | RC | 2 | 506 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S47 | 旧 | S | 2 | 1,138 | - | - | 0.18 | | 0.50 | H20 | 0.84 | | | 1.63 | | |
| 船穂中学校 | 管理・教室棟 | S47 | 旧 | RC | 3 | 2,453 | - | - | 0.47 | 0.43 | | H26・27 | 0.77 | 0.71 | | | | |
| | 金木工棟 | S49 | 旧 | S | 1 | 240 | - | - | 0.24 | | 0.97 | H22 | 1.62 | | | 2.27 | | |
| | 特別教室棟 | S47 | 旧 | RC | 3 | 930 | - | - | 0.48 | 0.53 | | H24・25 | 0.73 | 0.79 | | | | |
| | 武道場 | H26 | 新 | S | 2 | 614 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S48 | 旧 | S | 2 | 1,288 | - | - | 0.06 | | 0.20 | H19 | 0.73 | | | 1.32 | | |
| 真備東中学校 | 南校舎 | S56 | 旧 | RC | 4 | 3,198 | - | - | 0.47 | 0.39 | | H26・27 | 0.72 | 0.68 | | | | |
| | 金木工棟 | S56 | 旧 | S | 1 | 360 | - | - | 0.58 | | 2.31 | H27 | 0.84 | | | 1.02 | | |
| | 北校舎 | S57 | 新 | RC | 4 | 2,306 | | | | | | | | | | | | |
| | 渡り廊下 | S57 | 新 | RC | 2 | 38 | | | | | | | | | | | | |
| | 給食調理場 | S57 | 新 | S | 1 | 291 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S57 | 新 | S | 2 | 1,394 | | | | | | | | | | | | |
| 真備中学校 | 南校舎 | S44 | 旧 | RC | 3 | 1,516 | - | - | 0.39 | 0.21 | | H20 | 0.76 | 0.31 | | | | |
| | 北校舎 | S44 | 旧 | RC | 3 | 2,148 | - | - | 0.26 | 0.34 | | H24 | 0.76 | 0.79 | | | | |
| | 金木工棟 | S45 | 旧 | S | 1 | 230 | - | - | 0.25 | | 1.00 | H22 | 2.76 | | | 3.34 | | |
| | 武道場 | H24 | 新 | S | 2 | 469 | | | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S45 | 旧 | S | 2 | 1,149 | - | - | 0.21 | | 0.65 | H19 | 0.77 | | | 1.39 | | |

6. 幼稚園施設一覽

| 施設名 | 棟用途 部分 | 建築年 | 耐震基準 | 構造 | 階数 | 面積(m ²) | 耐震診断結果 | | | | 改修年度 | 改修後 | | | | |
|---------|-----------|------|------|----|----|---------------------|--------|------|------|-------|------|--------|--------|------|------|------|
| | | | | | | | 優先度 | 1次 | | 2次等 | | Is値 | CT・SD | q値 | | |
| | | | | | | | | Is値 | Is値 | CT・SD | | | | | q値 | |
| 倉敷幼稚園 | 園舎 | S52 | 旧 | RC | 2 | 1,093 | - | - | 0.77 | 0.83 | | | | | | |
| 倉敷東幼稚園 | 園舎 | S47 | 旧 | RC | 2 | 800 | - | - | 0.49 | 0.45 | | H30 | 0.76 | 0.71 | | |
| 老松幼稚園 | 北園舎 | S38 | 旧 | RC | 1 | 381 | - | - | 0.71 | 0.77 | | | | | | |
| | 西園舎 | S54 | 旧 | RC | 2 | 342 | - | - | 0.73 | 0.78 | | | | | | |
| 万寿幼稚園 | 東園舎 | S46 | 旧 | RC | 1 | 407 | - | - | 0.85 | 0.65 | | | | | | |
| | 西園舎 | S48 | 旧 | RC | 2 | 598 | - | - | 0.41 | 0.37 | | H27・28 | 0.76 | 0.46 | | |
| 万寿東幼稚園 | 園舎 | S50 | 旧 | RC | 2 | 779 | - | - | 0.52 | 0.55 | | H25・26 | 0.74 | 0.78 | | |
| 大高幼稚園 | 園舎 | H15 | 新 | RC | 2 | 1,585 | | | | | | | | | | |
| 葦高幼稚園 | 北園舎 | S47 | 旧 | RC | 2 | 740 | - | - | 0.64 | 0.60 | | H26・27 | 0.78 | 0.72 | | |
| | 南園舎 | S49 | 旧 | RC | 2 | 975 | - | - | 0.42 | 0.39 | | H26・27 | 0.71 | 0.68 | | |
| 中島幼稚園 | 東園舎 | S46 | 旧 | RC | 2 | 414 | - | - | 0.52 | 0.55 | | H28・29 | 0.81 | 0.88 | | |
| | 西園舎 | S47 | 旧 | RC | 1 | 240 | - | - | 0.52 | 0.50 | | H26・27 | 0.76 | 0.71 | | |
| | 中央園舎 | S54 | 旧 | RC | 2 | 400 | - | 0.88 | | | | | | | | |
| 粒江幼稚園 | 園舎 | S54 | 旧 | RC | 2 | 1,312 | - | - | 0.69 | 0.54 | | H28 | 0.76 | 0.54 | | |
| 中庄幼稚園 | 園舎 | S50 | 旧 | RC | 2 | 1,307 | - | - | 0.56 | 0.52 | | H27 | 0.79 | 0.73 | | |
| 帯江幼稚園 | 園舎 | S50 | 旧 | RC | 2 | 1,296 | - | - | 0.62 | 0.57 | | H27・28 | 0.79 | 0.73 | | |
| 菅生幼稚園 | 園舎 | S52 | 旧 | RC | 2 | 1,092 | - | - | 0.75 | 0.82 | | | | | | |
| 豊洲幼稚園 | 園舎 | S54 | 旧 | RC | 2 | 688 | - | 1.06 | | | | | | | | |
| 茶屋町東幼稚園 | 園舎 | S61 | 新 | RC | 2 | 1,021 | | | | | | | | | | |
| | 南園舎 | R1 | 新 | RC | 2 | 453 | | | | | | | | | | |
| 茶屋町西幼稚園 | 園舎 | S50 | 旧 | RC | 2 | 743 | - | - | 0.72 | 0.78 | | | | | | |
| 西阿知幼稚園 | 新園舎 | R2 | 新 | RC | 4 | 1,348 | | | | | | | | | | |
| 第一福田幼稚園 | 園舎 | S50 | 旧 | RC | 2 | 1,097 | - | - | 0.74 | 0.69 | | | | | | |
| 第二福田幼稚園 | 保育室棟 | S47 | 旧 | RC | 2 | 688 | - | - | 0.81 | 0.87 | | | | | | |
| | 管理棟 | S47 | 旧 | RC | 2 | 331 | - | - | 0.45 | 0.48 | | H28 | 0.91 | 0.98 | | |
| | 2階倉庫 | S54 | 旧 | RC | 2 | 16 | - | - | 0.45 | 0.48 | | H28 | 0.91 | 0.98 | | |
| 第四福田幼稚園 | 北・中央園舎 | S43 | 旧 | RC | 1 | 783 | - | - | 0.49 | 0.33 | | H27・28 | 0.88 | 0.59 | | |
| 旭丘幼稚園 | 園舎 | S53 | 旧 | RC | 2 | 1,040 | - | - | 0.73 | 0.70 | | | | | | |
| 連島西浦幼稚園 | 園舎 | S38 | 旧 | RC | 1 | 383 | - | - | 0.34 | 0.36 | | H28・29 | 1.63 | 1.60 | | |
| | 遊戯室棟 | H29 | 新 | S | 2 | 282 | | | | | | | | | | |
| 連島東幼稚園 | 園舎 | H15 | 新 | RC | 2 | 949 | | | | | | | | | | |
| 連島南幼稚園 | 北東園舎 | S44 | 旧 | S | 1 | 279 | - | - | 0.26 | | 1.09 | H26・27 | 0.74 | | 1.25 | |
| | 北西園舎 | S52 | 旧 | RC | 2 | 681 | - | - | 0.67 | 0.41 | | H27・28 | 0.76 | 0.65 | | |
| 天城幼稚園 | 北園舎 | S51 | 旧 | RC | 2 | 810 | - | - | 0.72 | 0.77 | | | | | | |
| | 西園舎 | S53 | 旧 | RC | 2 | 456 | - | - | 0.72 | 0.78 | | | | | | |
| 味野幼稚園 | 園舎 | S46 | 旧 | RC | 2 | 987 | - | - | 0.49 | 0.51 | | H25・26 | 0.73 | 0.76 | | |
| 稗田幼稚園 | 管理・保育室棟 | 中央西側 | S46 | 旧 | RC | 2 | 406 | - | - | 0.42 | 0.45 | | H27・28 | 0.78 | 0.85 | |
| | | | S46 | 旧 | S | 1 | 226 | - | - | 0.19 | | 0.77 | H27・28 | 0.99 | | 1.58 |
| | 南園舎 | S50 | 旧 | RC | 1 | 230 | - | - | 0.98 | 1.05 | | | | | | |
| 郷内幼稚園 | 園舎東側 | S44 | 旧 | S | 1 | 479 | - | - | 0.15 | | 0.62 | H27・28 | 0.71 | | 1.59 | |
| | 園舎中央 | S56 | 旧 | RC | 2 | 336 | - | - | 0.47 | 0.40 | | H29 | 0.82 | 0.56 | | |
| | 園舎西側 | S48 | 旧 | RC | 2 | 406 | - | - | 0.71 | 0.78 | | | | | | |
| 玉島幼稚園 | 園舎 | S51 | 旧 | RC | 2 | 1,372 | - | - | 0.66 | 0.75 | | H28・29 | 0.71 | 0.80 | | |
| 上成幼稚園 | 園舎西側 | S48 | 旧 | RC | 2 | 691 | - | - | 0.50 | 0.48 | | H29 | 0.77 | 0.73 | | |
| | 園舎東側 | S49 | 旧 | RC | 2 | 370 | - | - | 0.26 | 0.31 | | H26・27 | 0.81 | 0.75 | | |
| | 園舎東側 | S53 | 旧 | RC | 2 | 1,188 | - | - | 0.67 | 0.70 | | H28 | 0.75 | 0.79 | | |
| 富田幼稚園 | 園舎 | S47 | 旧 | RC | 2 | 814 | - | - | 0.49 | 0.45 | | H25・26 | 0.85 | 0.79 | | |
| 船穂幼稚園 | 園舎 | H30 | 新 | RC | 2 | 785 | | | | | | | | | | |
| 川辺幼稚園 | 園舎 | S47 | 旧 | S | 1 | 216 | - | - | 0.22 | | 0.91 | H27 | 0.96 | | 1.75 | |
| 蘭幼稚園 | 管理・保育室棟 | H29 | 新 | S | 2 | 562 | | | | | | | | | | |
| 二万幼稚園 | 園舎 | S48 | 旧 | S | 1 | 289 | ④ | - | | | | | | | | |
| 箭田幼稚園 | 園舎 | S49 | 旧 | S | 1 | 336 | - | - | 0.05 | | 0.21 | H27・28 | 0.85 | | 2.29 | |
| 呉妹幼稚園 | 園舎 | S46 | 旧 | S | 1 | 362 | - | - | 0.07 | | 0.27 | | | | | |

7. 特別支援学校施設一覽

| 施設名 | 棟用途 部分 | 建築年 | 耐震基準 | 構造 | 階数 | 面積(m ²) | 耐震診断結果 | | | | 改修年度 | 改修後 | | | | |
|--------|-----------|-----|------|-----|----|---------------------|--------|-----|------|-------|------|--------|-------|------|----|--|
| | | | | | | | 優先度 | 1次 | | 2次等 | | Is値 | CT・SD | q値 | | |
| | | | | | | | | Is値 | Is値 | CT・SD | | | | | q値 | |
| 倉敷支援学校 | A棟 | S50 | 旧 | RC | 3 | 1,750 | - | - | 0.72 | 0.39 | | | | | | |
| | B棟 | S50 | 旧 | RC | 2 | 1,239 | - | - | 0.40 | 0.52 | | H28 | 0.71 | 0.74 | | |
| | C棟 | H30 | 新 | RC | 2 | 866 | | | | | | | | | | |
| | D棟 | 西側 | S52 | 旧 | RC | 2 | 708 | - | 0.86 | | | | | | | |
| | | | 中央 | H17 | 新 | RC | 2 | 305 | | | | | | | | |
| | E棟 | H17 | 新 | RC | 2 | 1,250 | | | | | | | | | | |
| | 教室棟南東側 | H20 | 新 | S | 2 | 459 | | | | | | | | | | |
| | 教室棟東側 | H20 | 新 | S | 2 | 193 | | | | | | | | | | |
| | 特別教室棟 | H22 | 新 | S | 2 | 328 | | | | | | | | | | |
| | 屋体 | S53 | 旧 | S | 2 | 712 | - | - | 0.01 | 0.01 | | H27・28 | 1.47 | 0.50 | | |