

## 競争的対話に関する質問回答書

令和4年12月14日

No	質問	回答
1	工期が厳しいため、全体工事工程の中で最初に予定している、既存建物の調査業務（調査のため、騒音、振動は発生しません）を仮契約後に実施させて頂くことは可能でしょうか。	可とします。基本協定書（案）第7条にて定める準備行為に含まれるものと考えます。 ただし、本契約に至らなかった場合には、本契約までに実施した調査等については事業者の負担になりますのでご承知おきください。
2	高潮対策の擁壁工事、盛土、アスベスト除去による解体工事、液状化対策と本体工事前の工事が多く工期がタイトとなっております。そこで、今回の新設工事で干渉しない既存杭については残置とし、少しでも工程を短縮できればと考えておりますが宜しいでしょうか。ただし、残地部分についてはすべて撤去と致します。	撤去すると周辺環境に悪影響を与える、残置することが有用などの理由がある場合には、協議の上で可とします。 令和3年9月30日付 環循適発第2109301号の通知「第3 地下工作物の取扱いについて」もご参照ください。
3	倉敷市公共建築物ゼロカーボン指針に即した計画について、対象とするエリアは給食エリアを除く、1階、及び2階の一般エリア（事務・管理ゾーン）として、省エネ基準のBEI0.6未満を満たすことでよろしいでしょうか。（給食エリアは、消費するエネルギーの総量が大きいため）	ご提案の内容で構いませんが、給食エリアも省エネに配慮した計画としてください。
4	学校配膳室改修業務につきまして、配送校が17校あることから、令和7年8月に全て改修となりますと、非常にタイトな工程となります。その前の春休み、冬休みなども利用して、可能な範囲の改修工事を始めても宜しいでしょうか。	ご提案に委ねますが、詳細は各学校との調整によります。
5	事業契約別紙1保険の保険金額について、それぞれ「最大●円」と記載されておりますが、「●円以下」という理解で宜しいでしょうか。それとも、「●円以上」という意図でしょうか。	保険の要求水準（最低条件）という意図で記載しており、「●円以上」という理解で問題ありません。
6	配送校改修工事の工程を組むにあたり、各校で学校行事等での制約などの特記事項があると思われそうですが、要求水準・参考資料9以外で提示頂けるものはありませんか。	実際の工事が3年後ということから、現段階で公表できる資料はありません。
7	プレゼンテーションについて、山陽案件では配布資料に関し「提案書に記載のない内容を含めてはならない」とありました。提案したものを修正したり新たな提案をしたりしてはならないという趣旨と理解しています。 その上で、提案書に入らなかった写真や図表を補足としてパワーポイントに盛り込むなど、柔軟な対応をお認めいただくようお願いいたします。	提案書の補足であれば認めます。
8	提案書での各様式につきまして、より具体性を示せるよう資料の添付は、よろしいのでしょうか。（例えば、運営にかかる参考マニュアル例や具体的な配送計画等）	構いません。
9	2022.11.01募集要項質疑回答『■その他 2』について ⇒事業期間中のクラス数増について『予備数量を3%と想定し、最大クラス数を243クラスとしてください。』とありますが、調達する食缶や配膳器具類についても同様の予備数という理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
10	参考資料10にある学校直送品の回答記載がありますがセンター経由となる冷凍みかんは水準書記載ある14リットルの食缶での配送という理解で宜しいでしょうか。	ご理解のとおりです。
11	共同調理場の着工日は、杭工事の着工日でよいでしょうか。	着工日は、共同調理場新築に係る杭工事着工の日とします。