水 質 試 験 年 報

平成２８年度

千屋ダム

倉敷市水道局

目　　次

1　水道水質に関する基準 1
2　生活環境の保全に関する基準 6
3　高梁川の水源 7
4　倉敷市内の主な水道施設 8
5　水質検査結果
(1)原水 11
(2)浄水場 24
(3)給水栓
Ⅰ　毎日検査 28
Ⅱ　定期検査 29
(4)農薬検査結果 45
(5)高梁川水系(上流域) 56
6　生物検査
(1)片島取水口生物検査 59
(2)片島浄水場処理工程生物検査 61
(3)クリプトスポリジウム等検査結果 67
7　その他の水質検査結果 69

附　　録

平成 28 年度倉敷市水質検査計画 71

1 水道水質に関する基準 （平成29年3月31日現在）

◎水質基準項目（51項目）

番号	項目	水道水質基準値	検査方法	備考
1	一般細菌	1ml の検水で形成される集落数が 100 以下であること。	標準寒天培地法	病原生物
2	大腸菌	検出されないこと。（陰性であること。）	特定酵素基質培地法	
3	カドミウム及びその化合物	カドミウムの量に関して、0.003 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	金属類
4	水銀及びその化合物	水銀の量に関して、0.0005 mg/L 以下であること。	還元気化原子吸光光度法	
5	セレン及びその化合物	セレンの量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
6	鉛及びその化合物	鉛の量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
7	ひ素及びその化合物	ひ素の量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
8	六価クロム化合物	六価クロムの量に関して、0.05 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	無機物
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	シアンの量に関して、0.01 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
12	フッ素及びその化合物	フッ素の量に関して、0.8 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
13	ホウ素及びその化合物	ホウ素の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	一般有機化合物
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法 パージ・トラップ－GC－MS法	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
20	ベンゼン	0.01 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
21	塩素酸	0.6 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	消毒副生成物
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L 以下であること。	溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法	
23	クロロホルム	0.06 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下であること。	溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法	
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
26	臭素酸	0.01 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ・ポストカラム法	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L 以下であること。	溶媒抽出－誘導体化－GC－MS法	
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
30	ブロモホルム	0.09 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L 以下であること。	誘導体化－溶媒抽出－GC－MS法	
32	亜鉛及びその化合物	亜鉛の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	色
33	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.2 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
34	鉄及びその化合物	鉄の量に関して、0.3 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
35	銅及びその化合物	銅の量に関して、1.0 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	
36	ナトリウム及びその化合物	ナトリウムの量に関して、200 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
37	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.05 mg/L 以下であること。	ICP－MS法	色
38	塩化物イオン	200 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	味覚
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	300 mg/L 以下であること。	イオンクロマトグラフ法	
40	蒸発残留物	500 mg/L 以下であること。	重量法	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L 以下であること。	固相抽出－HPLC法	発泡
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	臭い
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L 以下であること。	パージ・トラップ－GC－MS法	
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L 以下であること。	固相抽出－吸光光度法	発泡
45	フェノール類	0.005 mg/L 以下であること。	固相抽出－誘導体化－GC－MS法	臭い
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L 以下であること。	全有機炭素計測定法	基礎的性状
47	pH値	5.8 以上 8.6 以下であること。	ガラス電極法	
48	味	異常でないこと。	官能法	
49	臭気	異常でないこと。	官能法	
50	色度	5 度以下であること。	透過光測定法	
51	濁度	2 度以下であること。	積分球式光電光度法	

水質管理目標設定項目（26項目）

番号	項目	目標値	検査方法	備考
1	アンチモン及びその化合物	アンチモンの量に関して、0.02 mg/L 以下	ICP－MS 法	金属類
2	ウラン及びその化合物	ウランの量に関して、0.002 mg/L 以下(暫定)	ICP－MS 法	
3	ニッケル及びその化合物	ニッケルの量に関して、0.02 mg/L	ICP－MS 法	
4	削除	－	－	－
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	一般有機化合物
6	削除	－	－	
7	削除	－	－	
8	トルエン	0.4 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L 以下	溶媒抽出－GC-MS 法	
10	亜塩素酸	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	代替酸化剤
11	削除	－	－	
12	二酸化塩素 (注 1)	0.6 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出－GC-MS 法	消毒副生成物
14	抱水クロラール	0.02 mg/L 以下(暫定)	溶媒抽出－GC-MS 法	
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として、1以下	農薬ごとに定められた方法による	農薬
16	残留塩素	1 mg/L 以下	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	臭気
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L 以上 100 mg/L 以下	イオンクロマトグラフ法	味覚
18	マンガン及びその化合物	マンガンの量に関して、0.01 mg/L 以下	ICP－MS 法	色
19	遊離炭酸	20 mg/L 以下	滴定法	味覚
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	
22	有機物等 (注 2) (過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L 以下	滴定法	
23	臭気強度 (TON)	3 以下	官能法	
24	蒸発残留物	30 mg/L 以上 200 mg/L 以下	重量法	
25	濁度	1 度以下	積分球式光電光度法	濁り
26	pH 値	7.5 程度	ガラス電極法	腐食
27	腐食性 (ランゲリア指数)	-1 程度以上とし、極力 0 に近づける	計算法	
28	従属栄養細菌	2000 集落/mL 以下(暫定)	R2A 寒天培地法	病原生物
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L 以下	パージ・トラップ－GC-MS 法	一般有機化合物
30	アルミニウム及びその化合物	アルミニウムの量に関して、0.1 mg/L 以下	ICP－MS 法	金属類

（注 1） 倉敷市水道局の全ての浄水場において、消毒剤として二酸化塩素を使用していないため、二酸化塩素の測定は行なっていません。
（注 2） 有機物（全有機炭素（TOC）の量）で代替評価できるため、有機物等（過マンガン酸カリウム消費量）の測定は行なっていません。

要検討項目（実施分のみ）

番号	項目	目標値	検査方法	備考
4	モリブデン	0.07 mg/L 以下	ICP－MS 法	金属類
28	ブロモクロロ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	消毒副生成物
29	ブロモジクロロ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
30	ジブロモクロロ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
31	ブロモ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
32	ジブロモ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
33	トリブロモ酢酸	－	溶媒抽出－誘導体化－GC-MS 法	
34	トリクロロアセトニトリル	－	溶媒抽出－GC-MS 法	
35	ブロモクロロアセトニトリル	－	溶媒抽出－GC-MS 法	
36	ジブロモアセトニトリル	0.06 mg/L 以下	溶媒抽出－GC-MS 法	

一般項目

項目	測定単位	検査方法	項目	測定単位	検査方法
大腸菌群	－	特定酵素基質培地法	臭化物イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
大腸菌群数(MPN)	MPN/100mL	特定酵素基質培地法(最確数法)	硝酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
大腸菌数	個/100mL	特定酵素基質培地法(最確数法)	リン酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
嫌気性芽胞菌	個/100mL	ハンドフォード改良培地法	硫酸イオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
電気伝導率	μS/cm	電極法	カリウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
総アルカリ度	mg/L	滴定法	カルシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
総酸度	mg/L	滴定法	マグネシウムイオン	mg/L	イオンクロマトグラフ法
浸食性遊離炭酸	mg/L	計算法	全窒素	mg/L	熱分解法
SS	mg/L	ろ過法	全リン	mg/L	ICP－MS 法
COD	mg/L	滴定法	アンモニア態窒素	mg/L	イオンクロマトグラフ法
BOD	mg/L	滴定法	クリプトスポリジウム	個/10L,20L	メンブレンフィルター加圧ろ過-アセトン溶解法
DO	mg/L	滴定法	ジアルジア	個/10L,20L	メンブレンフィルター加圧ろ過-アセトン溶解法

◎農薬類（管理目標設定項目の項目15）の対象農薬リスト（120項目）

番号	項目	目標値	検査方法
1	1,3-ジクロロプロペン　(D-D)	0.05mg/L 以下	パージ・トラップ-GC-MS 法
2	2,2-DPA（ダラポン）	0.08 mg/L	LC-MS 法
3	2,4-D（2,4-PA）	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ネガティブモード）
4	EPN※1	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
5	MCPA（MCP）	0.005 mg/L	LC-MS 法
6	アシュラム	0.9 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
7	アセフェート	0.006 mg/L	LC-MS 法（ポジティブモード）
8	アトラジン	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
9	アニロホス	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
10	アミトラズ	0.006 mg/L	LC-MS 法
11	アラクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
12	イソキサチオン※1	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
13	イソフェンホス※1	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
14	イソプロカルブ（MIPC）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
15	イソプロチオラン（IPT）	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
16	イプロベンホス（IBP）	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
17	イミノクタジン	0.006 mg/L	固相抽出-HPLC-ポストカラム法 溶媒抽出-HPLC-ポストカラム法
18	インダノファン	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
19	エスプロカルブ	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
20	エディフェンホス	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
22	エトリジアゾール（エクロメゾール）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
23	エンドスルファン（ベンゾエピン）※2	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
24	オキサジクロメホン	0.02 mg/L	LC-MS 法
25	オキシン銅（有機銅）	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
26	オリサストロビン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
27	カズサホス	0.0006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
28	カフェンストロール	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
29	カルタップ	0.3 mg/L	LC-MS 法
30	カルバリル（NAC）	0.05 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
31	カルプロパミド	0.04 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
32	カルボフラン	0.005 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
33	キノクラミン（ACN）	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
34	キャプタン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
35	クミルロン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
36	グリホサート※3	2 mg/L	誘導体化-HPLC 法
37	グルホシネート	0.02 mg/L	誘導体化-固相抽出-LC-MS 法
38	クロメプロップ	0.02 mg/L	LC-MS 法
39	クロルニトロフェン（CNP）※4	0.0001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
40	クロルピリホス※1	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
41	クロロタロニル（TPN）	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
42	シアナジン	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
43	シアノホス（CYAP）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
44	ジウロン（DCMU）	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
45	ジクロベニル（DBN）	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
46	ジクロルボス（DDVP）	0.008 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
47	ジクワット	0.005 mg/L	固相抽出-HPLC 法
48	ジスルホトン（エチルチオメトン）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
49	ジチアノン	0.03 mg/L	
50	ジチオカルバメート系農薬※5	0.005 mg/L	
51	ジチオピル	0.009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
52	シハロホップブチル	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
53	シマジン（CAT）	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法

番号	項目	目標値	検査方法
54	ジメタメトリン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
55	ジメトエート	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
56	シメトリン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
57	ジメピペレート	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
58	ダイアジノン※1	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
59	ダイムロン	0.8 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
60	ダゾメット	0.006 mg/L	パージ・トラップ-GC-MS 法
61	チアジニル	0.1 mg/L	LC-MS 法
62	チウラム	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS 法
63	チオジカルブ	0.08 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
64	チオファネートメチル	0.3 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
65	チオベンカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
67	トリクロピル	0.006 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
68	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
69	トリシクラゾール	0.1 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
70	トリフルラリン	0.06 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
71	ナプロパミド	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
72	パラコート	0.005 mg/L	固相抽出-LC-MS 法
73	ピペロホス	0.0009 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
74	ピラクロニル	0.01 mg/L	LC-MS 法
75	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
76	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L	LC-MS 法
77	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
78	ピリブチカルブ	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
79	ピロキロン	0.04 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
80	フィプロニル	0.0005 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
81	フェニトロチオン(MEP)※1	0.001 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
82	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
83	フェリムゾン	0.05 mg/L	LC-MS 法
84	フェンチオン(MPP)※6	0.006 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
85	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
86	フェントラザミド	0.01 mg/L	LC-MS 法
87	フサライド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
88	ブタクロール	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
89	ブタミホス※1	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
90	ブプロフェジン	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
91	フルアジナム	0.03 mg/L	LC-MS 法
92	プレチラクロール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
93	プロシミドン	0.09 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
94	プロチオホス	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
95	プロピコナゾール	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
96	プロピザミド	0.05 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
97	プロベナゾール	0.05 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
98	ブロモブチド	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
99	ベノミル	0.02 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)
100	ペンシクロン	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
101	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L	LC-MS 法
102	ベンゾフェナップ	0.004 mg/L	LC-MS 法
103	ベンタゾン	0.2 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ネガティブモード)
104	ペンディメタリン	0.3 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
105	ベンフラカルブ	0.04 mg/L	固相抽出-LC-MS 法(ポジティブモード)

106	ベンフルラリン（ベスロジン）	0.01 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
107	ベンフレセート	0.07 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
108	ホスチアゼート	0.003 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
109	マラチオン（マラソン）※1	0.07 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
110	メコプロップ（MCPP）	0.05 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ネガティブモード）
111	メソミル	0.03 mg/L	固相抽出-LC-MS 法（ポジティブモード）
112	メタム（カーバム）	0.01 mg/L	パージ・トラップ-GC-MS 法
113	メタラキシル	0.06 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
114	メチダチオン（DMTP）	0.004 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
115	メチルダイムロン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
116	メトミノストロビン	0.04 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
117	メトリブジン	0.03 mg/L	固相抽出-GC-MS 法、LC-MS 法
118	メフェナセット	0.02 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
119	メプロニル	0.1 mg/L	固相抽出-GC-MS 法
120	モリネート	0.005 mg/L	固相抽出-GC-MS 法

※1 ： 各原体の濃度と、オキソン体の濃度を合計して算出します。
※2 ： エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度と、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度と合計して算出します。
※3 ： グリホサートの濃度と、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度と合計して算出します。
※4 ： クロルニトロフェン(CNP)の濃度と、CNP-アミノ体の濃度と合計して算出します。
※5 ： ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ（マンコゼブ）及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出します。
※6 ： フェンチオン(MPP)の濃度と、酸化物である MPP スルホキシド、MPP スルホン、MPP オキソン、MPP オキソンスルホキシド及び MPP オキソンスルホンの濃度を合計して算出します。
※7 ：網掛けの項目は、倉敷市水道局で検査を行っていない項目です。

2 生活環境の保全に関する環境基準

河　川(湖沼を除く)

項目 類型	利用目的の適応性	基準値				
		水素イオン濃度(pH)	生物化学的酸素要求量(BOD)	浮遊物質量(SS)	溶存酸素量(DO)	大腸菌群数
AA	水道1級 自然環境保全 及びA以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	1mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	50MPN /100mL以下
A	水道2級 水産1級 水浴 及びB以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	2mg/L以下	25mg/L以下	7.5mg/L以上	1000MPN /100mL以下
B	水道3級 水産2級 及びC以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	3mg/L以下	25mg/L以下	5mg/L以上	5000MPN /100mL以下
C	水産3級 工業用水1級 及びD以下の欄に掲げるもの	6.5以上 8.5以下	5mg/L以下	50mg/L以下	5mg/L以上	－
D	工業用水2級 農業用水 及びE以下の欄に掲げるもの	6.0以上 8.5以下	8mg/L以下	100mg/L以下	2mg/L以上	－
E	工業用水3級 環境保全	6.0以上 8.5以下	10mg/L以下	ごみ等の浮遊が認められないこと	2mg/L以上	－

備 考

1 基準値は、日間平均値とする(湖沼、海域もこれに準ずる。)。

2 農業用利水点については、水素イオン濃度6.0以上7.5以下、溶存酸素量5mg/L以上とする(湖沼もこれに準ずる。)。

3, 4 省略

(注) 1 自然環境保全 ： 自然探勝等の環境保全

2 水 道 1 級 ： ろ過等による簡易な浄水操作を行うもの

水 道 2 級 ： 沈殿ろ過等による通常の浄水操作を行うもの

水 道 3 級 ： 前処理等を伴う高度の浄水操作を行うもの

3 水 産 1 級 ： ヤマメ、イワナ等貧腐水性水域の水産生物用並びに水産2級及び水産3級の水産生物用

水 産 2 級 ： サケ科魚類及びアユ等貧腐水性水域の水産生物用及び水産3級の水産生物用

水 産 3 級 ： コイ、フナ等、β－中腐水性水域の水産生物用

4 工業用水1級 ： 沈殿等による通常の浄水操作を行うもの

工業用水2級 ： 薬品注入等による高度の浄水操作を行うもの

工業用水3級 ： 特殊の浄水操作を行うもの

5 環 境 保 全 ： 国民の日常生活(沿岸の遊歩等を含む。)において不快感を生じない限度

3 高梁川の水源

高梁川流域の主なダム（岡山県内）



ダム名下の数字は有効貯水量（単位：万トン）

4 倉敷市内の主な水道施設

配水系統別給水区域及び水質検査採水地点位置図

- 浄水場(倉敷市水道局)
- 浄水場(倉敷市水道局以外の事業体)
- 取水場
- 〔 〕 原水水質検査地点
- 蛇口(給水栓)
- 配水池・ポンプ場
- 片島系給水区（水島・連島地区）
- 上成系給水区（玉島・船穂地区）
- 福井系給水区（粒江・天城地区）
- 備南水道企業団系給水区（倉敷地区）
- 県南部水道企業団系給水区（福田・児島地区）
- 真備系給水区（真備地区）

片島浄水場	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成浄水場	③ 玉島の森
	④ 船穂総合グラウンド
	⑤ 岩谷公園
福井浄水場	⑥ 粒浦公園
酒津浄水場（備南水道企業団）	⑦ 片島公園
	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
西阿知浄水場（県南部水道企業団）	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真備浄水場	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

5 水質検査結果

(1)原水
片島取水口(高梁川表流水) 11
片島取水井(片島 2 号井) 12
福井 1 号取水井 13
福井 2 号取水井 14
水江・四十瀬着水井(水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号混合) 15
船穂 No.1 取水ポンプ井 16
船穂 No.2 取水ポンプ井 17
船穂 No.4 取水ポンプ井 18
真備着水井 19
水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号 20
真備 3 号, 4 号, 5 号, 6 号, 7 号 20
月別変化グラフ(原水) 21

(2)浄水場
片島浄水場 24
福井浄水場 25
上成浄水場 26
真備浄水場 27

(3)給水栓
Ⅰ 毎日検査
市内給水栓毎日検査結果 28
Ⅱ 定期検査
片島浄水場系統
水島千鳥町公園 29
鶴新田公園 30
福井浄水場系統
粒浦公園 31
上成浄水場系統
船穂総合グラウンド 32
玉島の森 33
岩谷公園 34
酒津浄水場系統
矢部公園 35
片島公園 36
早沖公園 37

西阿知浄水場系統
南畝第 1 公園 38
添池公園 39
明石公園 40
惣佐池公園 41
真備浄水場系統
真備公民館二万分館 42
真備・総社浄水場系統
真備公民館呉妹分館 43
月別変化グラフ（給水栓） 44

(4) 農薬検査結果
片島取水口（高梁川表流水） 45
片島取水井（片島 2 号井） 46
福井 1 号取水井 46
福井 2 号取水井 47
水江・四十瀬着水井（水江 1 号, 2 号, 四十瀬 1 号, 2 号, 3 号混合） 47
船穂 No.1 取水ポンプ井 48
船穂 No.2 取水ポンプ井 48
船穂 No.4 取水ポンプ井 49
真備着水井 49
片島浄水場 50
福井浄水場 50
上成浄水場 51
真備浄水場 51
水島千鳥町公園（片島浄水場系統） 52
粒浦公園（福井浄水場系統） 52
玉島の森（上成浄水場系統） 53
矢部公園（酒津浄水場系統） 53
明石公園（西阿知浄水場系統） 54
真備公民館二万分館（真備浄水場系統） 54
真備公民館呉妹分館（真備・総社浄水場系統） 55

(5) 高梁川水系（上流域）
船穂 No.4 取水井付近（高梁川表流水） 56
古地 57
南山橋 57

片島取水口

	採水年月日	4月12日	5月10日	6月1日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月7日	1月10日	2月1日	3月1日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	12.5	15.8	20.6	23.0	29.1	26.4	22.3	16.6	10.6	8.3	5.2	7.2	29.1	5.2	16.5	12
水質基準項目	一般細菌	90	150	305	550	150	1000	890	130	255	385	310	85	1000	85	358	12
	大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陽性			10/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.002	<0.001	<0.001	12
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	0.006	<0.004	0.007	0.006	0.006	0.007	0.006	0.006	0.006	0.007	<0.004	0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.49	0.50	0.91	0.52	0.24	0.28	0.60	0.54	0.56	0.61	0.68	0.57	0.91	0.24	0.54	12
	フッ素及びその化合物	<0.05	0.06	0.08	0.07	0.09	0.13	0.08	0.10	0.07	0.08	0.07	0.06	0.13	<0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	<0.01	<0.01	12
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	臭素酸																0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.07	0.11	0.11	0.14	0.09	0.05	0.13	0.09	0.07	0.06	0.07	0.05	0.14	0.05	0.09	12
	鉄及びその化合物	0.13	0.20	0.19	0.23	0.14	0.10	0.27	0.16	0.14	0.11	0.12	0.09	0.27	0.09	0.16	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	5.9	6.0	5.1	5.2	6.5	7.2	5.6	6.5	6.6	6.0	7.8	5.8	7.8	5.1	6.2	12
	マンガン及びその化合物	0.029	0.024	0.027	0.026	0.022	0.016	0.030	0.019	0.013	0.012	0.011	0.015	0.030	0.011	0.020	12
	塩化物イオン	5.7	5.6	4.9	4.4	5.4	6.1	4.3	5.4	6.1	5.5	9.5	6.6	9.5	4.3	5.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	44	39	41	49	50	45	50	48	47	47	40	50	39	45	12
	蒸発残留物			92			96			94			82	96	82	91	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン	0.000002	0.000002	0.000001	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000001	0.000003	<0.000001	<0.000001	0.000003	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000002	0.000005	0.000004	0.000005	<0.000001	0.000002	12
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	1.5	1.3	1.5	1.9	1.8	2.0	1.9	1.2	1.6	1.0	1.3	1.0	2.0	1.0	1.5	12
	pH値	7.8	7.7	7.8	7.6	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	8.0	7.5	7.7	12
	味																0
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭			12/12	12
	色度	6.1	8.5	7.7	9.2	7.3	6.7	8.8	6.1	7.3	4.4	6.0	3.9	9.2	3.9	6.8	12
	濁度	4.2	6.1	5.4	6.2	4.3	3.1	5.1	4.3	3.9	2.8	3.4	2.8	6.2	2.8	4.3	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	41	44	39	41	49	50	45	50	48	47	47	40	50	39	45	12
	マンガン及びその化合物	0.029	0.024	0.027	0.026	0.022	0.016	0.030	0.019	0.013	0.012	0.011	0.015	0.030	0.011	0.020	12
	遊離炭酸			1.1						14.8				14.8	1.1	8.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	臭気強度 (TON)			10						10				10	10	10	2
	蒸発残留物			92			96			94			82	96	82	91	4
	濁度	4.2	6.1	5.4	6.2	4.3	3.1	5.1	4.3	3.9	2.8	3.4	2.8	6.2	2.8	4.3	12
	pH値	7.8	7.7	7.8	7.6	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	8.0	7.5	7.7	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.9						-1.2				-0.9	-1.2	-1.1	2
	従属栄養細菌			7550						615				7550	615	4083	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	アルミニウム及びその化合物	0.07	0.11	0.11	0.14	0.09	0.05	0.13	0.09	0.07	0.06	0.07	0.05	0.14	0.05	0.09	12
	モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	大腸菌群数(MPN)			1211						9804				9804	1211	5508	2
	大腸菌数	11	31	10	31	30	0	52	20	98	0	10	2	98	0	25	12
	嫌気性芽胞菌	7	45	19	70	32	24	56	26	40	36	41	29	70	7	35	12
	電気伝導率			125						130				130	125	128	2
	総アルカリ度			46						45				46	45	46	2
	総酸度			1.3						16.8				16.8	1.3	9.1	2
	浸食性遊離炭酸			0.5						13.4				13.4	0.5	7.0	2
	SS			6.4						3.7				6.4	3.7	5.1	2
	COD			2.6						2.9				2.9	2.6	2.8	2
	BOD			4.4						2.0				4.4	2.0	3.2	2
	DO			8.1						10.7				10.7	8.1	9.4	2
	臭素イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.2	2.2	4.0	2.3	1.0	1.2	2.6	2.4	2.5	2.7	3.0	2.5	4.0	1.0	2.4	12
	リン酸イオン	<0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	7.2	7.0	8.6	6.6	8.4	8.4	6.7	7.3	8.2	7.1	7.5	5.9	8.6	5.9	7.4	12
	カリウムイオン	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.7	1.3	1.4	1.6	1.1	1.1	0.9	1.7	0.9	1.3	12
	カルシウムイオン	12.9	14.4	12.7	13.4	16.0	15.9	14.5	16.4	15.4	15.1	15.2	12.7	16.4	12.7	14.6	12
	マグネシウムイオン	2.0	2.0	1.9	1.9	2.3	2.5	2.1	2.3	2.4	2.2	2.2	2.0	2.5	1.9	2.2	12
	全窒素			0.7						0.7				0.7	0.7	0.7	2
	全リン			0.04						0.04				0.04	0.04	0.04	2
	アンモニア態窒素	0.03	0.10	0.08	0.03	0.04	<0.02	0.02	0.02	0.06	0.02	<0.02	0.02	0.10	<0.02	0.04	12

片島取水井

	採水年月日	4月12日	5月10日	6月1日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月7日	1月10日	2月1日	3月1日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.8	16.8	16.9	16.6	16.7	16.9	16.9	16.7	16.6	16.3	16.8	16.8	16.9	16.3	16.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.009			0.008			0.009			0.010	0.010	0.008	0.009	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12
	フッ素及びその化合物	1.92	2.00	2.14	1.97	1.97	1.89	1.90	1.83	1.97	1.85	1.86	1.93	2.14	1.83	1.94	12
	ホウ素及びその化合物			0.33			0.30			0.31			0.33	0.33	0.30	0.24	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			0.19			0.18			0.19			0.20	0.20	0.18	0.19	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			0.02			<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	123.4	120.0	135.0	112.6	114.7	118.5	97.0	100.8	113.7	115.0	115.1	120.8	135.0	97.0	115.6	12
	マンガン及びその化合物			0.064			0.063			0.063			0.072	0.072	0.063	0.066	4
	塩化物イオン	128.5	123.9	156.2	114.8	119.7	119.4	97.3	100.8	117.2	121.4	121.8	128.3	156.2	97.3	120.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	72	70	70	68	69	70	69	68	71	72	72	72	68	70	12
	蒸発残留物			444			394			383			411	444	383	408	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001			<0.000001				0.000002	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.9	0.8	0.8	0.9	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.8	0.8	12
	pH値	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	12
	味																0
	臭気	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭	硫化水素臭			12/12	12
	色度	3.1	3.3	3.1	3.1	3.0	3.1	3.2	3.0	3.2	3.0	3.1	3.3	3.3	3.0	3.1	12
	濁度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	69	72	70	70	68	69	70	69	68	71	72	72	72	68	70	12
	マンガン及びその化合物			0.064			0.063			0.063			0.072	0.072	0.063	0.066	4
	遊離炭酸			1.3						34.6				34.6	1.3	18.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			5						15				15	5	10	2
	蒸発残留物			444			394			383			411	444	383	408	4
	濁度	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	7.9	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	8.0	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.6						-0.6				-0.6	-0.6	-0.6	2
	従属栄養細菌			0						1				1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン			0.017			0.016			0.016			0.015	0.017	0.015	0.016	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			5/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			762						666				762	666	714	2
	総アルカリ度			133						129				133	129	131	2
	総酸度			1.5						39.3				39.3	1.5	20.4	2
	浸食性遊離炭酸			-2.9						23.1				23.1	0.0	10.1	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	0.3	0.4	0.5	0.8	1.1	0.7	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	1.1	0.3	0.5	12
	硝酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	リン酸イオン	5.4	4.8	7.1	4.6	4.4	4.7	4.8	4.8	5.2	4.7	4.7	4.7	7.1	4.4	5.0	12
	硫酸イオン	26.0	25.8	28.3	23.3	37.1	22.9	20.3	22.1	25.3	27.1	24.1	27.4	37.1	20.3	25.8	12
	カリウムイオン	10.5	10.5	10.8	10.4	10.4	10.3	10.5	10.1	10.3	10.3	10.6	10.7	10.8	10.1	10.5	12
	カルシウムイオン	7.1	7.5	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.0	6.9	7.3	7.3	7.3	7.5	6.9	7.2	12
	マグネシウムイオン	12.4	12.9	12.6	12.5	12.5	12.5	12.7	12.5	12.2	12.7	12.9	13.0	13.0	12.2	12.6	12
	全窒素			0.2						0.2				0.2	0.2	0.2	2
	全リン			1.53						1.47				1.53	1.47	1.50	2
	アンモニア態窒素	0.15	0.25	0.15	0.18	0.19	0.14	0.18	0.18	0.28	0.14	0.14	0.14	0.28	0.14	0.18	12

福井1号井

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.2	17.2	17.3	17.7	18.1	17.3	17.5	17.9	17.5	17.6	18.0	17.4	18.1	17.2	17.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.003			0.003			0.003			0.003	0.003	0.003	0.003	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.19	0.22	0.16	0.22	0.22	0.23	0.20	0.24	0.19	0.22	0.20	0.21	0.24	0.16	0.21	12
	フッ素及びその化合物	0.81	0.77	0.71	0.75	0.75	0.70	0.85	0.69	0.75	0.72	0.78	0.76	0.85	0.69	0.75	12
	ホウ素及びその化合物			0.31			0.31			0.33			0.34	0.34	0.31	0.32	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0007	0.0010		0.0009			0.0009			0.0010	0.0010	0.0007	0.0009	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	0.0003		0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	<0.0002	0.0002	5
	トリクロロエチレン			0.0004	0.0006		0.0006			0.0005			0.0006	0.0006	0.0004	0.0005	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			0.50			0.42			0.44			0.43	0.50	0.42	0.45	4
	銅及びその化合物			0.01			<0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	68.8	70.9	67.6	69.0	61.2	66.6	66.5	67.2	70.1	72.3	75.1	69.6	75.1	61.2	68.7	12
	マンガン及びその化合物			0.407			0.422			0.386			0.364	0.422	0.364	0.395	4
	塩化物イオン	24.7	25.3	22.5	24.9	23.0	22.9	26.5	25.8	26.3	25.9	28.2	27.2	28.2	22.5	25.3	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	61	64	64	66	70	67	68	67	66	67	64	70	59	65	12
	蒸発残留物			278			280			272			278	280	272	277	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	12
	pH値	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	5.0	5.0	5.2	4.9	5.7	5.0	5.0	4.9	5.0	4.9	4.2	4.4	5.7	4.2	4.9	12
	濁度	0.4	0.4	0.6	0.4	1.2	0.5	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	1.2	0.2	0.5	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	59	61	64	64	66	70	67	68	67	66	67	64	70	59	65	12
	マンガン及びその化合物			0.407			0.422			0.386			0.364	0.422	0.364	0.395	4
	遊離炭酸			7.4						7.0				7.4	7.0	7.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			278			280			272			278	280	272	277	4
	濁度	0.4	0.4	0.6	0.4	1.2	0.5	0.5	0.2	0.6	0.4	0.4	0.6	1.2	0.2	0.5	12
	pH値	7.3	7.5	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.2						-0.8				-0.8	-1.2	-1.0	2
	従属栄養細菌			10						1				10	1	6	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン			0.010			0.010			0.011			0.011	0.011	0.010	0.011	4
一般項目	大腸菌群	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			441						446				446	441	444	2
	総アルカリ度			138						129				138	129	134	2
	総酸度			8.4						8.0				8.4	8.0	8.2	2
	浸食性遊離炭酸			2.1						2.2				2.2	2.1	2.2	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	0.2	0.3	0.1	0.3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	12
	硝酸イオン	0.8	1.0	0.7	1.0	1.0	1.0	0.9	1.1	0.8	1.0	0.9	0.9	1.1	0.7	0.9	12
	リン酸イオン	0.3	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.3	0.4	12
	硫酸イオン	52.1	52.6	52.2	50.0	45.1	47.0	47.9	52.8	54.7	52.8	56.0	55.8	56.0	45.1	51.6	12
	カリウムイオン	6.7	6.5	6.6	6.5	6.5	6.5	6.5	6.5	6.7	6.5	6.7	6.6	6.7	6.5	6.6	12
	カルシウムイオン	14.1	14.9	15.5	15.4	16.3	17.0	16.1	16.5	16.0	15.8	15.9	15.3	17.0	14.1	15.7	12
	マグネシウムイオン	5.7	5.8	6.1	6.1	6.2	6.8	6.6	6.6	6.6	6.4	6.5	6.4	6.8	5.7	6.3	12
	全窒素			0.3						0.3				0.3	0.3	0.3	2
	全リン			0.21						0.20				0.21	0.20	0.21	2
	アンモニア態窒素	0.04	0.05	0.14	0.06	0.05	0.06	0.10	0.05	0.06	0.06	0.05	0.05	0.14	0.04	0.06	12

福井2号井

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.5	17.7	17.3	17.7	18.2	18.3	17.9	18.2	18.0	16.8	18.2	17.6	18.3	16.8	17.8	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.60	2.61	2.34	2.58	2.67	2.47	2.39	2.75	2.64	2.38	2.76	2.79	2.79	2.34	2.58	12
	フッ素及びその化合物	0.36	0.38	0.37	0.35	0.34	0.32	0.35	0.32	0.32	0.31	0.32	0.33	0.38	0.31	0.34	12
	ホウ素及びその化合物			0.26			0.22			0.24			0.22	0.26	0.22	0.24	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0021	0.0022		0.0020			0.0020			0.0021	0.0022	0.0020	0.0021	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			0.0006	0.0007		0.0008			0.0008			0.0007	0.0008	0.0006	0.0007	5
	トリクロロエチレン			0.0007	0.0009		0.0009			0.0009			0.0008	0.0009	0.0007	0.0008	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	75.7	77.2	75.5	72.5	71.1	70.8	70.5	79.3	80.6	78.5	78.6	79.0	80.6	70.5	75.8	12
	マンガン及びその化合物			0.028			0.021			0.026			0.023	0.028	0.021	0.025	4
	塩化物イオン	87.3	83.5	83.7	76.7	77.5	73.0	78.7	91.0	90.9	83.3	85.6	90.4	91.0	73.0	83.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	149	152	148	148	148	151	146	159	162	159	163	159	163	146	154	12
	蒸発残留物			408			400			408			407	408	400	406	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			0.0010			0.0009			0.0010			0.0011	0.0011	0.0009	0.0010	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	149	152	148	148	148	151	146	159	162	159	163	159	163	146	154	12
	マンガン及びその化合物			0.028			0.021			0.026			0.023	0.028	0.021	0.025	4
	遊離炭酸			5.6						7.0				7.0	5.6	6.3	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			408			400			408			407	408	400	406	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.5	7.5	7.5	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.5	7.6	7.5	7.6	7.4	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.1						-0.3				-0.3	-1.1	-0.7	2
	従属栄養細菌			5						0				5	0	3	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性			6/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			665						689				689	665	677	2
	総アルカリ度			134						131				134	131	133	2
	総酸度			6.4						8.0				8.0	6.4	7.2	2
	浸食性遊離炭酸			0.8						2.2				2.2	0.8	1.5	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	0.8	0.9	0.9	0.9	0.6	0.6	0.7	0.7	0.8	0.6	0.8	0.8	0.9	0.6	0.8	12
	硝酸イオン	11.5	11.5	10.3	11.4	11.8	10.9	10.6	12.2	11.7	10.9	12.2	12.3	12.3	10.3	11.4	12
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	0.2	0.2	0.4	0.2	0.2	0.2	0.6	0.2	0.3	12
	硫酸イオン	63.6	61.7	65.3	62.2	59.9	55.8	57.0	68.1	68.9	64.9	66.0	69.1	69.1	55.8	63.5	12
	カリウムイオン	5.2	5.0	5.0	5.0	4.9	5.0	5.0	5.0	5.1	5.2	5.2	5.1	5.2	4.9	5.1	12
	カルシウムイオン	37.2	38.1	37.1	37.0	37.3	37.8	35.9	40.9	41.7	40.4	41.1	40.4	41.7	35.9	38.7	12
	マグネシウムイオン	13.6	13.8	13.4	13.6	13.3	13.7	13.7	13.8	14.0	14.2	14.6	14.1	14.6	13.3	13.8	12
	全窒素			2.5						2.7				2.7	2.5	2.6	2
	全リン			0.07						0.07				0.07	0.07	0.07	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.08	<0.02	<0.02	12

水江・四十瀬着水井

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	18.1	18.1	18.6	18.6	18.7	19.2	19.5	19.1	18.8	18.7	17.8	17.8	19.5	17.8	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.97	1.93	1.84	1.96	1.96	1.93	1.77	2.46	2.18	1.65	2.28	2.10	2.46	1.65	2.00	12
	フッ素及びその化合物	<0.05	0.06	<0.05	0.08	0.07	0.07	0.10	0.07	0.06	0.07	0.08	0.08	0.10	<0.05	0.06	12
	ホウ素及びその化合物			0.06			0.06			0.06			0.06	0.06	0.06	0.06	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0021	0.0020		0.0019			0.0019			0.0017	0.0021	0.0017	0.0019	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			0.0007	0.0009		0.0007			0.0007			0.0006	0.0009	0.0006	0.0007	5
	トリクロロエチレン			0.0013	0.0012		0.0009			0.0009			0.0008	0.0013	0.0008	0.0010	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	22.1	22.6	22.8	21.0	21.8	20.3	19.9	24.3	22.8	26.4	23.9	22.3	26.4	19.9	22.5	12
	マンガン及びその化合物			0.002			0.001			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4
	塩化物イオン	13.3	13.4	13.7	13.0	13.5	11.1	13.7	13.4	12.8	9.4	13.5	12.7	13.7	9.4	12.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92	96	93	94	97	96	91	107	101	105	101	94	107	91	97	12
	蒸発残留物			200			201			186			188	201	186	194	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92	96	93	94	97	96	91	107	101	105	101	94	107	91	97	12
	マンガン及びその化合物			0.002			0.001			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	4
	遊離炭酸			4.3						3.3				4.3	3.3	3.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			200			201			186			188	201	186	194	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.5	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.4	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.0						-0.6				-0.6	-1.0	-0.8	2
	従属栄養細菌			90						28				90	28	59	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			1/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			312						308				312	308	310	2
	総アルカリ度			86						81				86	81	84	2
	総酸度			4.9						3.7				4.9	3.7	4.3	2
	浸食性遊離炭酸			2.6						1.7				2.6	1.7	2.2	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	8.7	8.5	8.1	8.7	8.7	8.5	7.9	10.9	9.7	7.3	10.1	9.3	10.9	7.3	8.9	12
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	38.2	38.7	39.7	37.9	37.4	32.8	32.8	45.2	40.9	30.5	40.7	39.6	45.2	30.5	37.9	12
	カリウムイオン	4.2	4.1	4.1	4.0	4.1	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	4.3	4.2	4.3	4.0	4.1	12
	カルシウムイオン	22.4	23.8	23.1	23.7	24.7	24.0	22.3	28.4	25.9	27.8	25.5	23.6	28.4	22.3	24.6	12
	マグネシウムイオン	8.7	8.8	8.6	8.6	8.6	8.7	8.7	8.6	8.7	8.7	9.1	8.6	9.1	8.6	8.7	12
	全窒素			1.9						2.2				2.2	1.9	2.1	2
	全リン			0.02						0.02				0.02	0.02	0.02	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.04	<0.02	<0.02	12

船穂№.1取水ポンプ井

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	14.5	17.1	18.6	19.0	22.5	22.8	22.4	18.6	15.1	11.9	11.2	11.0	22.8	11.0	17.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.55	0.51	0.57	0.60	0.43	0.55	0.54	0.55	0.58	0.55	0.57	0.58	0.60	0.43	0.55	12
	フッ素及びその化合物	0.06	0.08	0.06	0.10	0.09	0.09	0.13	0.08	0.08	0.10	0.09	0.08	0.13	0.06	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			<0.01			0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.5	6.5	6.7	6.6	7.1	7.0	6.8	6.5	6.5	6.3	6.4	6.1	7.1	6.1	6.7	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.2	5.8	5.5	4.7	5.9	4.9	5.2	6.0	6.4	6.5	7.6	7.2	7.6	4.7	6.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	49	50	50	53	54	51	52	54	51	51	47	54	47	51	12
	蒸発残留物		93			91			87			89		93	87	90	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002					<0.000001		0.000002	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	6.9	7.1	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.6	0.8	0.9	1.3	0.9	1.2	1.0	0.7	0.6	0.5	0.5	<0.5	1.3	<0.5	0.8	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	49	50	50	53	54	51	52	54	51	51	47	54	47	51	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					12.6						4.4		12.6	4.4	8.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6
	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		93			91			87			89		93	87	90	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.2	7.2	7.0	7.1	7.1	7.0	6.9	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.3	6.9	7.1	12
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.4						-1.5		-1.4	-1.5	-1.5	2
	従属栄養細菌					29						0		29	0	15	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	アルミニウム及びその化合物		0.02			<0.01			0.01			<0.01		0.02	<0.01	<0.01	4
	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			2/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					149						135		149	135	142	2
	総アルカリ度					50						40		50	40	45	2
	総酸度					14.3						5.0		14.3	5.0	9.7	2
	浸食性遊離炭酸					11.4						3.8		11.4	3.8	7.6	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.4	2.3	2.5	2.7	1.9	2.4	2.4	2.4	2.6	2.4	2.5	2.6	2.7	1.9	2.4	12
	リン酸イオン	<0.1	0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	7.6	7.0	8.1	7.6	8.1	6.8	7.0	8.2	9.1	10.6	8.1	7.8	10.6	6.8	8.0	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.5	1.5	1.7	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.8	1.1	1.5	12
	カルシウムイオン	14.7	15.7	16.0	16.0	17.0	17.4	16.3	16.6	17.2	16.2	16.3	14.9	17.4	14.7	16.0	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.4	2.4	2.4	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5	2.5	2.3	2.6	2.3	2.4	12
	全窒素					0.5						0.6		0.6	0.5	0.6	2
	全リン					0.03						0.02		0.03	0.02	0.03	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12

船穂№2取水ポンプ井

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.1	17.6	19.0	19.6	23.2	23.1	21.9	17.6	14.5	10.6	10.7	11.3	23.2	10.6	17.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.48	0.48	0.56	0.58	0.35	0.51	0.51	0.48	0.47	0.48	0.50	0.51	0.58	0.35	0.49	12
	フッ素及びその化合物	0.07	0.09	0.08	0.11	0.10	0.10	0.14	0.10	0.09	0.10	0.09	0.09	0.14	0.07	0.10	12
	ホウ素及びその化合物		0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.9	6.9	6.8	7.3	7.1	7.2	7.1	7.1	6.9	7.0	6.8	7.3	6.8	7.0	12
	マンガン及びその化合物		0.002			<0.001			<0.001			0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.8	6.6	6.6	5.7	6.8	5.6	6.4	6.8	7.0	7.3	8.4	8.8	8.8	5.6	6.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	52	52	51	54	55	53	55	57	55	56	52	57	50	54	12
	蒸発残留物		100			95			96			93		100	93	96	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	0.6	0.8	0.6	0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.8	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	52	52	51	54	55	53	55	57	55	56	52	57	50	54	12
	マンガン及びその化合物		0.002			<0.001			<0.001			0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					13.9						6.5		13.9	6.5	10.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6
	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		100			95			96			93		100	93	96	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.1	7.1	7.1	7.0	7.1	7.0	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12
	腐食性 (ランゲリア指数)					−1.4						−1.6		−1.4	−1.6	−1.5	2
	従属栄養細菌					3						0		3	0	2	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	アルミニウム及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			2/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					151						149		151	149	150	2
	総アルカリ度					51						43		51	43	47	2
	総酸度					15.8						7.4		15.8	7.4	11.6	2
	浸食性遊離炭酸					12.5						5.8		12.5	5.8	9.2	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.1	2.1	2.5	2.6	1.6	2.3	2.3	2.1	2.1	2.1	2.2	2.3	2.6	1.6	2.2	12
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	9.2	8.9	9.4	9.1	9.1	8.0	8.5	9.3	10.0	12.1	10.1	10.0	12.1	8.0	9.5	12
	カリウムイオン	1.4	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.7	1.6	1.6	1.5	1.4	1.4	1.8	1.4	1.6	12
	カルシウムイオン	15.4	16.2	16.2	16.0	16.9	17.3	16.8	17.4	17.8	17.2	17.6	16.3	17.8	15.4	16.8	12
	マグネシウムイオン	2.8	2.7	2.7	2.7	2.8	2.8	2.7	2.9	3.0	3.0	3.0	2.8	3.0	2.7	2.8	12
	全窒素					0.4						0.5		0.5	0.4	0.5	2
	全リン					0.03						0.02		0.03	0.02	0.03	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂№.4取水ポンプ井

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.0	17.6	19.3	21.0	27.7	22.3	20.4	15.0	10.7	7.5	8.0	9.0	27.7	7.5	16.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	1	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.73	0.56	0.75	0.60	0.43	0.72	0.62	0.58	0.60	0.57	0.64	0.61	0.75	0.43	0.62	12
	フッ素及びその化合物	0.05	0.08	0.07	0.09	0.10	0.09	0.12	0.08	0.07	0.10	0.08	0.08	0.12	0.05	0.08	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	臭素酸																0
	総トリハロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.11			0.03			0.04			0.01		0.11	0.01	0.05	4
	鉄及びその化合物		0.07			0.03			0.02			0.02		0.07	0.02	0.04	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.3	6.2	6.2	5.5	7.0	5.6	5.7	6.5	6.4	6.5	6.7	6.3	7.0	5.5	6.2	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.2	5.6	5.2	4.4	6.1	3.9	5.1	6.5	5.8	8.0	8.3	7.0	8.3	3.9	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	46	44	41	50	44	45	52	49	50	46	42	52	41	46	12
	蒸発残留物		88			85			85			86		88	85	86	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.5	0.8	0.7	0.6	0.8	0.6	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.8	0.5	0.6	12
	pH値	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	2.6	2.9	3.4	4.8	2.1	3.6	2.6	0.9	1.4	1.0	1.3	1.5	4.8	0.9	2.3	12
	濁度	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.7	<0.1	0.2	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	42	46	44	41	50	44	45	52	49	50	46	42	52	41	46	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸					8.8						2.3		8.8	2.3	5.6	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6
	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		88			85			85			86		88	85	86	4
	濁度	0.2	0.3	0.3	0.5	0.1	0.3	0.2	0.7	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.7	<0.1	0.2	12
	pH値	7.5	7.4	7.2	7.2	7.2	7.3	7.2	7.3	7.3	7.4	7.5	7.4	7.5	7.2	7.3	12
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.3						-1.5		-1.3	-1.5	-1.4	2
	従属栄養細菌					3						4		4	3	4	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	アルミニウム及びその化合物		0.11			0.03			0.04			0.01		0.11	0.01	0.05	4
	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率					143						127		143	127	135	2
	総アルカリ度					47						35		47	35	41	2
	総酸度					10.0						2.6		10.0	2.6	6.3	2
	浸食性遊離炭酸					7.8						1.9		7.8	1.9	4.9	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	3.2	2.5	3.3	2.7	1.9	3.2	2.7	2.6	2.6	2.5	2.8	2.7	3.3	1.9	2.7	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	<0.1	0.4	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.2	0.1	<0.1	<0.1	0.4	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	7.6	7.0	7.7	6.5	8.0	6.3	6.6	8.3	8.0	9.6	7.7	7.0	9.6	6.3	7.5	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.4	1.4	1.9	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	0.9	1.0	1.9	0.9	1.4	12
	カルシウムイオン	13.6	14.8	14.4	13.3	16.3	14.2	14.6	16.7	16.0	16.0	14.9	13.6	16.7	13.3	14.4	12
	マグネシウムイオン	2.0	2.1	2.1	1.9	2.2	2.0	2.1	2.4	2.3	2.4	2.2	2.0	2.4	1.9	2.1	12
	全窒素					0.5						0.6		0.6	0.5	0.6	2
	全リン					0.03						0.03		0.03	0.03	0.03	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12

真備着水井

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.6	16.3	16.5	17.1	18.9	17.7	18.0	16.9	16.4	16.4	17.1	17.2	18.9	16.3	17.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.92	1.97	1.93	2.96	2.41	2.08	2.39	2.47	2.17	2.04	1.97	1.72	2.96	1.72	2.17	12
	フッ素及びその化合物	0.22	0.23	0.22	0.21	0.21	0.22	0.27	0.21	0.22	0.23	0.23	0.24	0.27	0.21	0.23	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.03			0.02			0.02	0.03	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸																0
	総トリハロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12.3	12.3	12.3	13.4	12.9	13.4	13.3	13.0	12.9	12.6	12.8	12.3	13.4	12.3	12.8	12
	マンガン及びその化合物			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4
	塩化物イオン	11.7	11.2	11.0	10.9	10.9	10.0	11.0	11.5	11.7	12.3	12.6	12.0	12.6	10.0	11.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75	82	77	96	84	83	88	89	86	86	83	78	96	75	84	12
	蒸発残留物			148			164			161			151	164	148	156	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12
	pH値	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.6	12
	味																0
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	75	82	77	96	84	83	88	89	86	86	83	78	96	75	84	12
	マンガン及びその化合物			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	0.001	4
	遊離炭酸			25.4						20.2				25.4	20.2	22.8	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			148			164			161			151	164	148	156	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	6.7	6.7	6.6	6.5	6.6	6.6	6.6	6.6	6.7	6.6	6.7	6.7	6.7	6.5	6.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.8						-1.7				-1.7	-1.8	-1.8	2
	従属栄養細菌			10						2				10	2	6	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陽性	陰性	陰性	陰性			4/12	12
	大腸菌群数(MPN)																0
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	電気伝導率			216						221				221	216	219	2
	総アルカリ度			67						70				70	67	69	2
	総酸度			28.9						22.9				28.9	22.9	25.9	2
	浸食性遊離炭酸			24.7						17.5				24.7	17.5	21.1	2
	SS																0
	COD																0
	BOD																0
	DO																0
	臭素イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	8.5	8.7	8.5	13.7	10.7	9.2	10.6	10.9	9.6	9.0	8.7	7.6	13.7	7.6	9.6	12
	リン酸イオン	0.1	0.1	<0.1	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	17.1	17.7	17.6	23.6	21.1	19.6	18.6	20.0	18.3	20.8	17.9	16.8	23.6	16.8	19.1	12
	カリウムイオン	2.5	2.4	2.4	2.9	2.6	2.9	2.5	2.3	2.3	2.6	2.6	2.3	2.9	2.3	2.5	12
	カルシウムイオン	21.2	23.4	22.1	28.1	23.4	23.5	25.7	25.5	24.8	25.2	23.8	22.4	28.1	21.2	24.1	12
	マグネシウムイオン	5.3	5.6	5.3	6.2	6.1	6.0	5.8	6.2	5.8	5.7	5.6	5.3	6.2	5.3	5.7	12
	全窒素			2.0						2.1				2.1	2.0	2.1	2
	全リン			0.04						0.04				0.04	0.04	0.04	2
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12

		水江・四十瀬					真備井戸				
採水年月日		7月26日					10月25日				
採水地点		水江No.1取水井	水江No.2取水井	四十瀬No.1取水井	四十瀬No.2取水井	四十瀬No.3取水井	真備第3取水井	真備第4取水井	真備第6取水井	真備第7取水井	真備第5取水井
水温		18.2	18.5	18.0	18.0	18.4	17.2	17.4	17.9	19.7	16.3
水質基準項目	一般細菌	1	0	0	1	2	0	0	0	0	0
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	<0.001
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ひ素及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	2.35	2.08	1.87	1.70	1.94	1.84	1.54	5.54	2.82	1.53
	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	0.05	<0.05	0.05	0.35	0.33	0.08	0.14	0.20
	ホウ素及びその化合物	0.06	0.07	0.04	0.05	0.05	0.02	0.02	0.05	0.03	0.02
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	0.0052	0.0082	0.0026	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	テトラクロロエチレン	<0.0002	0.0005	0.0067	0.0082	0.0020	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トリクロロエチレン	<0.0002	0.0002	0.0026	0.0032	0.0051	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	塩素酸										
	クロロ酢酸										
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ジクロロ酢酸										
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	臭素酸										
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	トリクロロ酢酸										
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ホルムアルデヒド										
	亜鉛及びその化合物	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	鉄及びその化合物	<0.01	0.05	0.06	0.03	0.06	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	ナトリウム及びその化合物	28.6	19.4	19.7	20.2	19.8	14.4	15.5	12.1	11.2	12.6
	マンガン及びその化合物	0.007	<0.001	0.008	0.001	0.007	<0.001	0.015	<0.001	<0.001	<0.001
	塩化物イオン	15.4	9.3	12.1	13.6	13.7	12.6	14.3	9.3	10.5	9.2
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92	88	89	84	100	92	105	90	91	69
	蒸発残留物	218	198	194	199	212	176	203	204	203	151
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4	<0.3	<0.3	0.4	0.4	0.4
	pH値	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	7.0	6.3	6.4	6.7
	味										
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	0.0003	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	0.006	0.007	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	92	88	89	84	100	92	105	90	91	69
	マンガン及びその化合物	0.007	<0.001	0.008	0.001	0.007	<0.001	0.015	<0.001	<0.001	<0.001
	遊離炭酸	37.2	24.4	29.0	29.8	23.8	43.3	31.9	72.8	84.0	34.2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
	臭気強度 (TON)	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1	<1
	蒸発残留物	218	198	194	199	212	176	203	204	203	151
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	pH値	6.6	6.7	6.7	6.7	6.8	6.7	7.0	6.3	6.4	6.7
	腐食性 (ランゲリア指数)	-1.7	-1.5	-1.6	-1.6	-1.5	-1.5	-1.1	-2.0	-1.7	-1.6
	従属栄養細菌	1	4	1	3	6	0	0	5	0	0
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002
	アルミニウム及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
	モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
一般項目	大腸菌群	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性	陽性	陰性	陽性	陰性	陰性
	大腸菌数	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	嫌気性芽胞菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	電気伝導率	333	292	293	302	313	245	292	270	268	219
	総アルカリ度	83	77	79	81	86	84	106	66	79	68
	総酸度	42.3	27.7	32.9	33.9	27.0	49.2	36.2	82.7	95.4	38.9
	浸食性遊離炭酸	30.5	20.5	24.2	25.0	19.5	35.0	24.4	57.2	64.9	29.4
	臭素イオン	0.1	<0.1	0.2	0.2	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
	硝酸イオン	10.4	9.2	8.3	7.5	8.6	8.2	6.8	24.5	12.5	6.8
	リン酸イオン	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.2	0.3	<0.1
	硫酸イオン	48.2	41.2	36.7	36.7	37.8	19.4	14.4	26.1	21.3	17.6
	カリウムイオン	4.0	4.0	3.5	3.9	4.4	1.8	1.0	5.0	2.6	2.6
	カルシウムイオン	25.3	25.5	22.1	21.6	23.7	26.2	26.4	23.9	25.5	21.1
	マグネシウムイオン	7.0	6.0	8.3	8.6	9.8	6.5	9.6	7.4	6.5	3.9
	全窒素	2.3	2.1	1.8	1.7	2.0	1.9	1.5	5.4	2.7	1.5
	全リン	0.03	0.03	0.02	0.02	0.02	0.03	0.03	0.04	0.08	0.02
	アンモニア態窒素	0.13	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

月別変化グラフ（原水）

pH値





硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素





有機物(全有機炭素(TOC)の量)





硬度





蒸発残留物


高梁川表流水・片島取水井・上成系原水
mg/L
500
400
300
200
100
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
片島取水口(表流)
片島取水井
船穂No.1取水井
船穂No.2取水井
船穂No.4取水井


福井系原水・真備着水井
mg/L
500
400
300
200
100
0
4
5
6
7
8
9
10
11
12
1
2
3
福井1号井
福井2号井
水江・四十瀬着水井
真備着水井

片島浄水

	採水年月日	4月12日	5月10日	6月1日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月7日	1月10日	2月1日	3月1日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	14.8	17.3	21.1	23.9	28.6	25.0	21.9	16.6	12.2	10.3	8.8	9.1	28.6	8.8	17.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ひ素及びその化合物	0.002	0.002	0.002	0.002	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.002	0.003	0.001	0.002	12
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	亜硝酸態窒素	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.39	0.39	0.42	0.45	0.19	0.28	0.51	0.44	0.44	0.45	0.46	0.43	0.51	0.19	0.40	12
	フッ素及びその化合物	0.47	0.49	0.51	0.38	0.32	0.39	0.40	0.42	0.48	0.56	0.60	0.52	0.60	0.32	0.46	12
	ホウ素及びその化合物	0.08	0.07	0.08	0.05	0.05	0.06	0.08	0.07	0.08	0.09	0.10	0.09	0.10	0.05	0.08	12
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	0.09	0.07	0.10	0.09	0.07	<0.06	<0.06	0.13	0.13	<0.06	<0.06	12
	クロロ酢酸	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	クロロホルム	0.001	0.002	0.005	0.007	0.015	0.013	0.005	0.004	0.003	0.001	<0.001	<0.001	0.015	<0.001	0.005	12
	ジクロロ酢酸	<0.003	<0.003	0.004	0.004	0.008	0.010	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.010	<0.003	<0.003	12
	ジブロモクロロメタン	0.002	0.003	0.004	0.005	0.004	0.006	0.004	0.004	0.003	0.003	0.003	0.002	0.006	0.002	0.004	12
	臭素酸	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	総トリハロメタン	0.007	0.011	0.018	0.020	0.028	0.030	0.015	0.016	0.011	0.009	0.008	0.006	0.030	0.006	0.015	12
	トリクロロ酢酸	<0.003	<0.003	0.003	0.004	0.007	0.007	<0.003	0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.01	<0.003	<0.003	12
	ブロモジクロロメタン	0.002	0.003	0.005	0.006	0.007	0.008	0.004	0.005	0.003	0.002	0.002	0.002	0.008	0.002	0.004	12
	ブロモホルム	0.002	0.003	0.004	0.002	0.002	0.003	0.002	0.003	0.002	0.003	0.003	0.002	0.004	0.002	0.003	12
	ホルムアルデヒド	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.05	<0.01	0.03	12
	鉄及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.02	0.02	<0.01	<0.01	12
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	12
	ナトリウム及びその化合物	31.8	30.6	31.8	21.8	22.0	23.8	27.7	28.1	31.0	36.6	42.2	35.8	42.2	21.8	30.3	12
	マンガン及びその化合物	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.007	0.007	<0.001	0.001	12
	塩化物イオン	35.8	34.0	38.5	24.0	24.5	26.2	29.4	29.6	34.2	40.3	49.7	40.7	49.7	24.0	33.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	48	51	45	52	51	50	53	54	54	54	48	54	45	51	12
	蒸発残留物	146	150	154	121	137	143	145	144	156	170	187	164	187	121	151	12
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	12
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.5	0.7	0.9	0.9	1.1	0.8	0.8	0.8	0.5	0.5	0.4	1.1	0.4	0.7	12
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.4	7.6	7.8	7.4	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	12
	ジクロロアセトニトリル			0.001						<0.001				0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.53	0.63	0.61	0.76	0.79	1.01	0.79	0.67	0.59	0.58	0.55	0.55	1.01	0.53	0.67	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	46	48	51	45	52	51	50	53	54	54	54	48	54	45	51	12
	マンガン及びその化合物	<0.001	0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	0.001	<0.001	0.001	0.002	0.007	0.007	<0.001	0.001	12
	遊離炭酸			1.7						11.2				11.2	1.7	6.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	146	150	154	121	137	143	145	144	156	170	187	164	187	121	151	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.5	7.5	7.7	7.8	7.7	7.7	7.4	7.6	7.8	7.4	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.8						-1.0				-0.8	-1.0	-0.9	2
	従属栄養細菌			0						0				0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	アルミニウム及びその化合物	0.02	0.02	0.05	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.02	<0.01	0.01	0.05	<0.01	0.03	12
要検討項目	モリブデン	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	12
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			61						61				61	61	61	2
	総酸度			1.9						12.7				12.7	1.9	7.3	2
	浸食性遊離炭酸			0.8						5.5				5.5	0.8	3.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	1.7	1.7	1.8	1.9	0.8	1.2	2.3	1.9	1.9	2.0	2.0	1.9	2.3	0.8	1.8	12
	リン酸イオン	1.1	0.9	1.1	0.7	0.6	0.7	0.8	1.1	1.0	1.2	1.3	1.1	1.3	0.6	1.0	12
	硫酸イオン	11.4	11.3	11.6	9.7	22.6	15.3	10.8	11.8	12.7	12.1	16.8	13.3	22.6	9.7	13.3	12
	カリウムイオン	3.1	3.3	3.2	2.6	2.6	3.3	3.1	3.2	3.6	3.7	4.0	3.4	4.0	2.6	3.3	12
	カルシウムイオン	11.5	12.0	13.5	12.2	14.9	13.9	13.1	14.2	13.7	13.0	12.8	11.4	14.9	11.4	13.0	12
	マグネシウムイオン	4.3	4.4	4.2	3.5	3.6	4.1	4.2	4.4	4.7	5.1	5.4	4.8	5.4	3.5	4.4	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	12

福井浄水

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.9	18.6	18.6	18.8	20.0	19.6	19.0	18.9	18.3	16.6	17.0	17.6	20.0	16.6	18.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.79			1.98			2.03			2.06	2.06	1.79	1.97	4
	フッ素及びその化合物	0.20	0.21	0.20	0.20	0.19	0.19	0.25	0.20	0.20	0.21	0.21	0.23	0.25	0.19	0.21	12
	ホウ素及びその化合物			0.13			0.12			0.13			0.12	0.13	0.12	0.13	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			0.0018	0.0018		0.0017			0.0015			0.0014	0.0018	0.0014	0.0016	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			0.0006	0.0006		0.0006			0.0006			0.0005	0.0006	0.0005	0.0006	5
	トリクロロエチレン			0.0009	0.0009		0.0008			0.0007			0.0006	0.0009	0.0006	0.0008	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			0.09			0.06			<0.06	0.09	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン			0.002	0.002		0.002			0.002			0.001	0.002	0.001	0.002	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.007	0.007		0.006			0.007			0.006	0.007	0.006	0.007	5
	トリクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			0.005	0.005		0.004			0.005			0.005	0.005	0.004	0.005	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	39.9	41.0	40.8	37.8	37.2	36.2	36.1	41.1	43.0	42.6	43.4	39.9	43.4	36.1	39.9	12
	マンガン及びその化合物			0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	32.4	33.1	32.0	29.0	29.2	26.3	29.1	33.1	32.2	30.6	33.4	31.6	33.4	26.3	31.0	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	99	108	105	104	103	101	101	110	113	113	113	104	113	99	106	12
	蒸発残留物			259			253			263			248	263	248	256	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001		<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	0.0003	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.40	0.48	0.38	0.44	0.36	0.46	0.42	0.40	0.36	0.42	0.40	0.36	0.48	0.36	0.41	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	99	108	105	104	103	101	101	110	113	113	113	104	113	99	106	12
	マンガン及びその化合物			0.001			<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			4.0						4.4				4.4	4.0	4.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			259			253			263			248	263	248	256	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.5	7.5	7.6	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	7.5	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.0						-0.4				-0.4	-1.0	-0.7	2
	従属栄養細菌			3						0				3	0	2	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			102						103				103	102	103	2
	総酸度			4.5						5.0				5.0	4.5	4.8	2
	浸食性遊離炭酸			1.6						1.7				1.7	1.6	1.7	2
	臭化物イオン	<0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			7.9			8.7			9.0			9.1	9.1	7.9	8.7	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	12
	硫酸イオン	46.1	46.8	48.3	44.8	43.4	37.4	39.1	48.4	47.5	47.2	49.5	47.4	49.5	37.4	45.5	12
	カリウムイオン	4.7	4.5	4.6	4.5	4.5	4.6	4.6	4.6	4.7	4.6	4.8	4.7	4.8	4.5	4.6	12
	カルシウムイオン	23.9	27.0	26.5	25.9	25.5	25.6	24.5	28.3	29.3	29.3	28.9	26.9	29.3	23.9	26.8	12
	マグネシウムイオン	9.7	9.8	9.5	9.6	9.5	9.7	9.6	9.6	9.7	9.6	10.0	9.6	10.0	9.5	9.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.06	<0.02	<0.02	12

上成浄水

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.4	18.0	20.0	21.6	25.7	24.6	22.2	18.7	14.9	11.7	10.9	11.3	25.7	10.9	17.9	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.52			0.42			0.57			0.59		0.59	0.42	0.53	4
	フッ素及びその化合物	0.06	0.08	0.08	0.10	0.10	0.10	0.13	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.13	0.06	0.09	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	1,4-ジオキサン		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	6
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ジクロロメタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	テトラクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トリクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	ベンゼン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		<0.001	0.001	0.002	0.001			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	6
	ジクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン		<0.001	<0.001	0.002	0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	6
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.001	0.002	0.006	0.005			0.002			<0.001		0.006	<0.001	0.003	6
	トリクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.001	0.001	0.002	0.002			0.001			<0.001		0.002	<0.001	0.001	6
	ブロモホルム		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.01			0.02			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.04			0.04			0.06			0.04		0.06	0.04	0.05	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.9	6.9	6.8	7.5	7.1	7.0	6.9	6.9	6.7	6.9	6.6	7.5	6.6	6.9	12
	マンガン及びその化合物		0.002			0.002			0.004			0.003		0.004	0.002	0.003	4
	塩化物イオン	6.4	6.3	6.2	5.2	6.6	5.2	5.9	6.5	6.5	7.3	8.1	7.7	8.1	5.2	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	49	49	48	53	52	50	52	53	52	51	47	53	47	50	12
	蒸発残留物		91			88			74			85		91	74	85	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001					<0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001					<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	1.3	1.0	1.4	2.0	1.1	1.7	1.5	1.3	0.8	0.8	0.9	0.6	2.0	0.6	1.2	12
	濁度	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	トルエン		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	6
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール					<0.002						<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.44	0.50	0.44	0.52	0.54	0.44	0.48	0.46	0.44	0.42	0.38	0.38	0.54	0.38	0.45	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	47	49	49	48	53	52	50	52	53	52	51	47	53	47	50	12
	マンガン及びその化合物		0.002			0.002			0.004			0.003		0.004	0.002	0.003	4
	遊離炭酸					11.0						3.6		11.0	3.6	7.3	2
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	6
	臭気強度 (TON)					<1						<1		<1	<1	<1	2
	蒸発残留物		91			88			74			85		91	74	85	4
	濁度	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	<0.1	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.2	7.2	7.2	7.1	7.3	7.0	7.1	7.1	7.2	7.2	7.2	7.2	7.3	7.0	7.2	12
	腐食性 (ランゲリア指数)					-1.2						-1.6		-1.2	-1.6	-1.4	2
	従属栄養細菌					1						0		1	0	1	2
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	6
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.01			0.02			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル					<0.004						<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル					<0.006						<0.006		<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度					52						42		52	42	47	2
	総酸度					12.5						4.1		12.5	4.1	8.3	2
	浸食性遊離炭酸					9.8						3.0		9.8	3.0	6.4	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		2.3			1.9			2.5			2.6		2.6	1.9	2.3	4
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	7.8	7.5	8.2	7.6	8.4	6.9	7.4	8.3	8.9	10.5	8.5	8.0	10.5	6.9	8.2	12
	カリウムイオン	1.3	1.3	1.4	1.5	1.7	1.7	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.7	1.1	1.4	12
	カルシウムイオン	15.1	15.8	15.6	15.5	17.1	16.7	16.1	16.7	17.1	16.4	16.3	14.9	17.1	14.9	16.1	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.4	2.4	2.3	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.6	2.5	2.3	2.6	2.3	2.4	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備浄水

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	17.0	16.8	16.8	17.6	18.7	17.9	18.6	17.4	16.8	16.2	17.1	17.3	18.7	16.2	17.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			1.91			2.32			1.99			1.80	2.32	1.80	2.01	4
	フッ素及びその化合物	0.22	0.18	0.22	0.21	0.20	0.22	0.27	0.23	0.23	0.23	0.23	0.24	0.27	0.18	0.22	12
	ホウ素及びその化合物			0.02			0.02			0.02			0.02	0.02	0.02	0.02	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及び トランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			0.12			<0.06			<0.06	0.12	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン			<0.001	0.001		<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			<0.001	0.001		<0.001			0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	5
	トリクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	12.6	12.7	12.4	13.7	13.3	13.6	13.8	13.3	13.2	13.0	13.2	12.6	13.8	12.4	13.1	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	11.9	11.7	10.8	11.2	11.2	10.4	11.4	11.0	11.7	12.2	12.9	12.4	12.9	10.4	11.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73	81	76	91	89	87	85	89	83	86	81	78	91	73	83	12
	蒸発残留物			152			167			164			151	167	151	159	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02			<0.02			<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001				<0.000001	<0.000001	<0.000001	5
	非イオン界面活性剤			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類			<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	<0.3	0.3	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	<0.3	0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12
	pH値	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.36	0.40	0.36	0.36	0.28	0.34	0.48	0.44	0.46	0.40	0.40	0.40	0.48	0.28	0.39	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	73	81	76	91	89	87	85	89	83	86	81	78	91	73	83	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			17.7						13.7				17.7	13.7	15.7	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			152			167			164			151	167	151	159	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.7	6.8	6.8	6.9	6.9	6.9	6.9	6.7	6.8	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.6						-1.5				-1.5	-1.6	-1.6	2
	従属栄養細菌			5						0				5	0	3	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			68						72				72	68	70	2
	総酸度			20.1						15.6				20.1	15.6	17.9	2
	浸食性遊離炭酸			15.3						11.6				15.3	11.6	13.5	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			8.5			10.3			8.8			8.0	10.3	8.0	8.9	4
	リン酸イオン	0.1	0.2	0.2	0.3	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.3	0.1	0.2	12
	硫酸イオン	17.3	17.5	16.9	22.3	20.8	19.2	19.3	20.7	18.0	19.9	17.5	17.4	22.3	16.9	18.9	12
	カリウムイオン	2.4	2.4	2.4	2.9	2.6	2.8	2.7	2.6	2.6	2.5	2.5	2.4	2.9	2.4	2.6	12
	カルシウムイオン	20.6	23.6	21.7	26.5	25.6	25.2	24.4	26.1	23.8	25.2	23.1	22.3	26.5	20.6	24.0	12
	マグネシウムイオン	5.2	5.5	5.2	6.1	6.1	5.9	6.0	6.0	5.7	5.7	5.6	5.3	6.1	5.2	5.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12

毎日検査結果（市内給水栓15箇所）



色及び濁りについては、全地点で「異常なし」
残留塩素濃度の測定結果は以下のとおり（単位：mg/L）

浄水場系統	地点		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	年平均
片島浄水場	①水島千鳥町公園	最高	0.38	0.36	0.44	0.42	0.28	0.46	0.40	0.36	0.44	0.38	0.42	0.42	0.33
		最低	0.28	0.24	0.22	0.24	0.16	0.14	0.28	0.30	0.34	0.32	0.34	0.30	
	②鶴新田公園	最高	0.42	0.38	0.48	0.42	0.38	0.48	0.44	0.42	0.46	0.42	0.44	0.44	0.33
		最低	0.32	0.26	0.26	0.26	0.20	0.26	0.30	0.30	0.36	0.36	0.38	0.32	
上成浄水場	③玉島の森	最高	0.42	0.36	0.40	0.44	0.46	0.44	0.44	0.42	0.46	0.32	0.38	0.30	0.31
		最低	0.24	0.30	0.22	0.30	0.32	0.26	0.32	0.32	0.30	0.24	0.28	0.24	
	④船穂総合グラウンド	最高	0.48	0.50	0.56	0.58	0.58	0.58	0.52	0.50	0.50	0.40	0.46	0.36	0.42
		最低	0.34	0.38	0.34	0.40	0.24	0.34	0.40	0.38	0.36	0.22	0.34	0.28	
	⑤岩谷公園	最高	0.34	0.34	0.32	0.36	0.38	0.30	0.32	0.34	0.40	0.30	0.36	0.30	0.28
		最低	0.24	0.26	0.18	0.20	0.20	0.14	0.18	0.26	0.28	0.24	0.26	0.22	
福井浄水場	⑥粒浦公園	最高	0.46	0.46	0.48	0.46	0.46	0.42	0.40	0.44	0.44	0.44	0.48	0.46	0.32
		最低	0.40	0.40	0.36	0.36	0.32	0.34	0.34	0.38	0.36	0.38	0.40	0.34	
酒津浄水場（備南水道企業団）	⑦片島公園	最高	0.40	0.44	0.40	0.36	0.38	0.38	0.36	0.40	0.44	0.36	0.38	0.36	0.32
		最低	0.36	0.32	0.30	0.26	0.24	0.28	0.26	0.28	0.30	0.30	0.30	0.28	
	⑧矢部公園	最高	0.34	0.32	0.30	0.26	0.28	0.30	0.28	0.34	0.34	0.38	0.38	0.38	0.25
		最低	0.28	0.26	0.24	0.18	0.18	0.22	0.22	0.26	0.30	0.28	0.34	0.28	
	⑨早沖公園	最高	0.32	0.32	0.30	0.26	0.30	0.28	0.30	0.34	0.38	0.36	0.36	0.36	0.25
		最低	0.28	0.26	0.24	0.18	0.20	0.22	0.22	0.26	0.28	0.30	0.34	0.28	
西阿知浄水場（県南部水道企業団）	⑩南畝第1公園	最高	0.46	0.44	0.38	0.42	0.32	0.42	0.44	0.44	0.46	0.52	0.52	0.52	0.39
		最低	0.40	0.28	0.30	0.28	0.20	0.16	0.34	0.36	0.40	0.40	0.46	0.46	
	⑪添池公園	最高	0.46	0.48	0.44	0.50	0.40	0.54	0.48	0.48	0.50	0.50	0.52	0.52	0.37
		最低	0.40	0.30	0.34	0.36	0.30	0.26	0.40	0.38	0.40	0.42	0.44	0.46	
	⑫明石公園	最高	0.38	0.36	0.30	0.34	0.32	0.28	0.42	0.42	0.38	0.44	0.46	0.44	0.30
		最低	0.28	0.20	0.18	0.14	0.12	0.14	0.26	0.30	0.30	0.34	0.38	0.36	
	⑬惣佐池公園	最高	0.30	0.26	0.32	0.30	0.40	0.34	0.44	0.30	0.28	0.34	0.36	0.38	0.27
		最低	0.20	0.14	0.18	0.12	0.12	0.16	0.22	0.22	0.18	0.24	0.28	0.30	
真備浄水場	⑭真備公民館呉妹分館	最高	0.40	0.40	0.46	0.44	0.46	0.44	0.52	0.52	0.50	0.50	0.50	0.48	0.37
		最低	0.28	0.14	0.32	0.30	0.34	0.30	0.36	0.34	0.38	0.38	0.46	0.40	
	⑮真備公民館二万分館	最高	0.34	0.32	0.38	0.32	0.34	0.28	0.36	0.30	0.32	0.36	0.34	0.38	0.27
		最低	0.28	0.24	0.28	0.22	0.22	0.20	0.22	0.24	0.28	0.30	0.28	0.24	

水島千鳥町公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.2	19.4	21.4	25.1	29.3	25.1	21.2	15.2	12.9	8.8	10.4	10.2	29.3	8.8	18.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			0.002			0.002			0.001			0.002	0.002	0.001	0.002	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.34			0.45			0.49			0.45	0.49	0.34	0.43	4
	フッ素及びその化合物	0.42	0.43	0.40	0.43	0.40	0.45	0.51	0.34	0.27	0.36	0.44	0.48	0.51	0.27	0.41	12
	ホウ素及びその化合物			0.06			0.08			0.05			0.08	0.08	0.05	0.07	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			0.14			0.06			<0.06	0.14	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.009	0.012		0.023			0.004			0.002	0.023	0.002	0.010	5
	ジクロロ酢酸			0.005			0.013			0.003			<0.003	0.013	<0.003	0.005	4
	ジブロモクロロメタン			0.010	0.015		0.018			0.006			0.006	0.018	0.006	0.011	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.035	0.046		0.066			0.018			0.016	0.066	0.016	0.036	5
	トリクロロ酢酸			0.005			0.012			0.003			<0.003	0.012	<0.003	0.005	4
	ブロモジクロロメタン			0.010	0.012		0.019			0.006			0.003	0.019	0.003	0.010	5
	ブロモホルム			0.006	0.007		0.006			0.002			0.005	0.007	0.002	0.005	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.05			0.06			0.03			<0.01	0.06	<0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物			0.01			<0.01			0.02			<0.01	0.02	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	27.8	26.1	24.6	27.1	25.2	27.5	28.7	25.1	19.4	25.5	30.6	33.0	33.0	19.4	26.7	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			0.004			<0.001	0.004	<0.001	0.002	4
	塩化物イオン	31.4	29.8	28.2	30.5	28.1	28.0	31.2	27.6	22.7	28.5	35.7	37.5	37.5	22.7	29.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	47	50	45	53	58	53	55	54	54	51	48	58	45	52	12
	蒸発残留物			143			159			144			152	159	143	150	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.7	0.7	1.0	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.6	0.4	0.5	1.1	0.4	0.7	12
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.8	7.4	7.7	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			0.004						<0.001				0.004	<0.001	0.002	2
	抱水クロラール			0.004						<0.002				0.004	<0.002	0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.30	0.26	0.24	0.28	0.20	0.26	0.34	0.34	0.42	0.36	0.34	0.34	0.42	0.20	0.31	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	47	50	45	53	58	53	55	54	54	51	48	58	45	52	12
	マンガン及びその化合物			0.002			<0.001			0.004			<0.001	0.004	<0.001	0.002	4
	遊離炭酸			1.8						2.3				2.3	1.8	2.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			143			159			144			152	159	143	150	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.4	7.5	7.5	7.8	7.4	7.7	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-0.8						-1.0				-0.8	-1.0	-0.9	2
	従属栄養細菌			0							0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			0.05			0.06			0.03			<0.01	0.06	<0.01	0.04	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			54						54				54	54	54	2
	総酸度			2.1						2.6				2.6	2.1	2.4	2
	浸食性遊離炭酸			1.1						1.5				1.5	1.1	1.3	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			1.5			2.0			2.2			2.0	2.2	1.5	1.9	4
	リン酸イオン	0.8	0.8	0.7	0.8	0.7	0.8	1.1	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0	1.1	0.5	0.8	12
	硫酸イオン	11.1	11.7	10.2	10.8	17.2	12.9	11.7	14.4	11.2	16.5	14.7	15.8	17.2	10.2	13.2	12
	カリウムイオン	2.9	2.9	2.9	3.1	3.0	3.5	3.4	2.8	2.4	2.8	3.1	3.1	3.5	2.4	3.0	12
	カルシウムイオン	14.0	12.4	13.4	11.6	14.8	16.0	13.8	15.5	15.7	15.1	12.9	12.0	16.0	11.6	13.9	12
	マグネシウムイオン	4.0	4.0	4.0	3.9	3.9	4.3	4.4	4.0	3.6	4.0	4.5	4.4	4.5	3.6	4.1	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	12

鶴新田公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.8	19.2	21.4	27.6	30.5	26.9	23.1	15.8	12.6	8.2	10.1	10.2	30.5	8.2	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	3
	ひ素及びその化合物		0.002			0.002			0.002			0.002		0.002	0.002	0.002	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.35			0.12			0.43			0.43		0.43	0.12	0.33	4
	フッ素及びその化合物	0.41	0.41	0.38	0.40	0.35	0.45	0.39	0.32	0.27	0.34	0.42	0.48	0.48	0.27	0.39	12
	ホウ素及びその化合物		0.06			0.05			0.06			0.07		0.07	0.05	0.06	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		0.08			0.13			0.09			<0.06		0.13	<0.06	0.08	4
	クロロ酢酸		<0.002			0.002			<0.002			<0.002		0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.005			0.019			0.005			0.001		0.019	0.001	0.008	4
	ジクロロ酢酸		0.003			0.014			0.004			<0.003		0.014	<0.003	0.005	4
	ジブロモクロロメタン		0.009			0.013			0.008			0.004		0.013	0.004	0.009	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.026			0.051			0.024			0.011		0.051	0.011	0.028	4
	トリクロロ酢酸		<0.003			0.008			0.004			<0.003		0.008	<0.003	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.007			0.014			0.007			0.003		0.014	0.003	0.008	4
	ブロモホルム		0.005			0.005			0.004			0.003		0.005	0.003	0.004	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.03			<0.01		0.05	<0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	26.9	26.2	23.2	24.7	22.6	27.1	29.0	24.4	19.4	25.2	29.5	32.2	32.2	19.4	25.9	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	30.8	30.2	26.3	28.1	25.7	27.7	31.3	27.0	22.8	27.4	34.9	37.7	37.7	22.8	29.2	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	47	51	44	52	58	52	54	54	54	50	48	58	44	51	12
	蒸発残留物		133			141			137			136		141	133	137	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000002	0.000001	0.000001	0.000002	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	フェノール類					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.6	0.8	1.0	0.9	1.1	0.8	0.7	0.7	0.5	0.4	0.5	1.1	0.4	0.7	12
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		0.002			<0.001			<0.001			<0.001		0.002	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.32	0.36	0.32	0.24	0.28	0.34	0.44	0.32	0.46	0.38	0.38	0.38	0.46	0.24	0.35	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	51	47	51	44	52	58	52	54	54	54	50	48	58	44	51	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		133			141			137			136		141	133	137	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.7	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.4	7.5	7.4	7.8	7.4	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.05			0.03			<0.01		0.05	<0.01	0.03	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	1.6	1.5			0.5			1.9			1.9		1.9	0.5	1.5	5
	リン酸イオン	0.8	0.8	0.6	0.7	0.6	0.8	1.0	0.7	0.5	0.7	0.8	1.1	1.1	0.5	0.8	12
	硫酸イオン	11.0	11.5	10.4	10.5	16.7	13.2	11.0	15.8	11.2	15.8	14.1	16.0	16.7	10.4	13.1	12
	カリウムイオン	2.8	2.9	2.8	3.0	2.7	3.5	3.3	2.7	2.4	2.7	3.0	3.1	3.5	2.4	2.9	12
	カルシウムイオン	13.9	12.3	14.0	11.6	15.0	15.9	13.8	15.3	15.6	15.1	12.9	11.9	15.9	11.6	13.9	12
	マグネシウムイオン	3.9	4.0	3.9	3.7	3.6	4.3	4.3	3.9	3.6	4.0	4.4	4.4	4.4	3.6	4.0	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

粒浦公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.8	19.0	19.8	21.5	23.7	22.7	20.4	18.5	16.7	16.3	15.9	15.9	23.7	15.9	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.89			1.92			1.89			2.24			2.24	1.89	1.99	4
	フッ素及びその化合物	0.20	0.18	0.22	0.19	0.21	0.19	0.19	0.18	0.17	0.22	0.22	0.23	0.23	0.17	0.20	12
	ホウ素及びその化合物	0.15			0.13			0.12			0.13			0.15	0.12	0.13	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0016		0.0018	0.0017			0.0017			<0.0002			0.0018	<0.0002	0.0014	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	0.0005		0.0006	0.0007			0.0005			<0.0002			0.0007	<0.0002	0.0005	5
	トリクロロエチレン	0.0008		0.0009	0.0009			0.0007			<0.0002			0.0009	<0.0002	0.0007	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			0.10			<0.06			0.10	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.002		0.002	0.002			0.002			0.002			0.002	0.002	0.002	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.008		0.010	0.010			0.009			0.008			0.010	0.008	0.009	5
	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	0.006		0.008	0.008			0.007			0.006			0.008	0.006	0.007	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	38.8	40.5	39.2	37.6	37.6	36.1	36.5	39.8	39.8	41.9	43.1	39.9	43.1	36.1	39.2	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.1	30.9	30.7	29.0	29.1	26.0	28.6	32.0	31.2	33.8	33.7	31.5	33.8	26.0	30.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	106	104	106	104	104	103	104	109	108	114	114	105	114	103	107	12
	蒸発残留物	251			257			248			251			257	248	252	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	0.0003			0.0003			0.0003			0.0003			0.0003	0.0003	0.0003	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.40	0.40	0.40	0.36	0.44	0.42	0.34	0.38	0.32	0.40	0.44	0.30	0.44	0.30	0.38	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	106	104	106	104	104	103	104	109	108	114	114	105	114	103	107	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				4.1						2.8			4.1	2.8	3.5	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	251			257			248			251			257	248	252	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	7.6	7.6	7.7	7.6	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-0.4						-0.4			-0.4	-0.4	-0.4	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				102						102			102	102	102	2
	総酸度				4.6						3.2			4.6	3.2	3.9	2
	浸食性遊離炭酸				1.7						0.4			1.7	0.4	1.1	2
	臭化物イオン	<0.1	0.1	<0.1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	0.1	12
	硝酸イオン	8.4			8.5			8.3			9.0			9.0	8.3	8.6	4
	リン酸イオン	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.3	0.3	0.1	0.2	12
	硫酸イオン	43.6	47.0	44.0	44.1	42.7	41.9	41.5	46.2	45.5	49.8	49.2	46.5	49.8	41.5	45.2	12
	カリウムイオン	4.6	4.6	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.5	4.6	4.9	4.8	4.7	4.9	4.5	4.6	12
	カルシウムイオン	26.8	25.8	26.0	25.8	25.8	25.7	25.7	27.7	27.3	29.1	29.0	26.2	29.1	25.7	26.7	12
	マグネシウムイオン	9.5	9.6	9.9	9.6	9.5	9.4	9.6	9.5	9.6	10.1	10.0	9.6	10.1	9.4	9.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

船穂総合グラウンド

	採水年月日	4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.3	18.1	20.0	24.5	26.5	26.8	22.9	17.6	11.3	10.4	8.5	10.6	26.8	8.5	17.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	3
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.55			0.46			0.57			0.55		0.57	0.46	0.53	4
	フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.05	0.08	0.10	0.10	0.11	<0.05	0.08	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.002			0.003			0.002			0.001		0.003	0.001	0.002	4
	ジクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.006			0.009			0.006			0.005		0.009	0.005	0.007	4
	トリクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.8	7.0	6.7	7.4	8.0	6.9	6.9	7.0	6.9	6.8	6.6	8.0	6.6	7.0	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.002			0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	塩化物イオン	6.4	6.2	6.5	5.2	6.2	6.4	5.7	6.2	6.7	6.2	7.9	7.8	7.9	5.2	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	47	50	47	52	54	51	52	54	54	50	47	54	47	51	12
	蒸発残留物		81			100			87			74		100	74	86	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	フェノール類					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.5	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	0.9	1.0	1.9	0.8	0.5	1.0	0.6	0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.9	<0.5	0.7	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.36	0.44	0.42	0.42	0.52	0.50	0.44	0.44	0.46	0.36	0.42	0.34	0.52	0.34	0.43	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	47	50	47	52	54	51	52	54	54	50	47	54	47	51	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.002			0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		81			100			87			74		100	74	86	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.4	7.2	7.3	7.3	7.3	7.3	7.3	7.4	7.4	7.2	7.3	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.02			0.02			0.02			0.01		0.02	0.01	0.02	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		2.4			2.0			2.5			2.4		2.5	2.0	2.3	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.2	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.0	8.2	7.5	7.6	8.0	7.6	7.8	9.6	8.7	8.3	8.3	7.9	9.6	7.5	8.1	12
	カリウムイオン	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.8	1.2	1.4	12
	カルシウムイオン	16.8	14.9	16.0	15.0	16.6	17.5	16.4	16.6	17.3	17.3	16.0	15.0	17.5	14.9	16.3	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.4	2.4	2.3	2.5	2.6	2.4	2.5	2.6	2.6	2.6	2.4	2.6	2.3	2.5	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

玉島の森

	採水年月日	4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.0	17.7	20.0	23.3	23.1	25.8	22.8	18.7	13.8	10.9	9.8	11.3	25.8	9.8	17.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.54			0.61			0.62			0.59			0.62	0.54	0.59	4
	フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	0.07	0.08	0.11	0.10	0.10	0.09	0.05	0.09	0.09	0.10	0.11	<0.05	0.08	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			0.01			0.01			<0.01			0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.002		0.002	0.004			0.004			0.001			0.004	0.001	0.003	5
	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.002		0.002	0.002			0.003			0.002			0.003	0.002	0.002	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.006		0.007	0.010			0.011			0.005			0.011	0.005	0.008	5
	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.002		0.003	0.004			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.07			0.04			0.01			0.07	0.01	0.04	4
	鉄及びその化合物	0.03			0.05			0.03			0.02			0.05	0.02	0.03	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.9	7.0	6.7	7.4	8.0	7.0	6.9	7.1	6.8	6.8	6.4	8.0	6.4	7.0	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.5	6.0	6.5	5.3	6.2	6.4	5.6	6.3	6.7	6.1	8.0	7.6	8.0	5.3	6.4	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	49	49	47	52	55	51	52	54	54	51	46	55	46	51	12
	蒸発残留物	87			92			92			88			92	87	90	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.8	0.9	1.1	1.9	0.8	0.6	1.1	0.7	0.6	0.6	0.5	0.7	1.9	0.5	0.9	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.30	0.36	0.28	0.40	0.54	0.42	0.36	0.40	0.40	0.30	0.32	0.28	0.54	0.28	0.36	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	52	49	49	47	52	55	51	52	54	54	51	46	55	46	51	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				4.9						3.8			4.9	3.8	4.4	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	87			92			92			88			92	87	90	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.3	7.3	7.2	7.2	7.2	7.1	7.1	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.3	7.1	7.2	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.4						-1.6			-1.4	-1.6	-1.5	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	0.03			0.07			0.04			0.01			0.07	0.01	0.04	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				48						45			48	45	47	2
	総酸度				5.6						4.3			5.6	4.3	5.0	2
	浸食性遊離炭酸				4.2						3.2			4.2	3.2	3.7	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.4			2.7			2.8			2.6			2.8	2.4	2.6	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	8.2	8.3	7.6	7.6	8.0	7.7	7.7	8.0	8.7	8.3	8.3	7.7	8.7	7.6	8.0	12
	カリウムイオン	1.2	1.3	1.4	1.4	1.6	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.1	1.8	1.1	1.4	12
	カルシウムイオン	17.0	15.8	15.8	15.0	16.7	17.6	16.6	16.8	17.4	17.4	16.2	14.8	17.6	14.8	16.4	12
	マグネシウムイオン	2.4	2.3	2.4	2.2	2.5	2.5	2.4	2.5	2.6	2.5	2.6	2.3	2.6	2.2	2.4	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12

岩谷公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		15.8	18.8	20.6	25.2	28.0	26.3	22.7	18.7	13.7	10.7	9.4	11.4	28.0	9.4	18.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005											<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	3
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.56			0.48			0.58			0.56		0.58	0.48	0.55	4
	フッ素及びその化合物	0.05	<0.05	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.09	0.05	0.09	0.10	0.11	0.11	<0.05	0.08	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.003			0.006			0.004			0.002		0.006	0.002	0.004	4
	ジクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.004			0.003			0.002		0.004	0.002	0.003	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.009			0.016			0.011			0.007		0.016	0.007	0.011	4
	トリクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.004			0.006			0.004			0.003		0.006	0.003	0.004	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.02			0.02			<0.01		0.03	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		0.02			0.02			0.02			<0.01		0.02	<0.01	0.02	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.9	6.9	7.0	6.7	7.3	8.0	7.0	6.8	7.1	6.8	6.8	6.6	8.0	6.6	7.0	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	6.5	6.2	6.5	5.5	6.2	6.5	5.8	6.1	6.8	6.2	7.9	7.9	7.9	5.5	6.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	49	52	49	54	56	53	53	55	55	52	48	56	48	53	12
	蒸発残留物		82			99			92			83		99	82	89	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02											<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005											<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類		<0.0005											<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.7	0.8	0.9	1.6	0.7	<0.5	0.9	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	0.5	1.6	<0.5	0.6	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.24	0.30	0.30	0.26	0.32	0.26	0.28	0.32	0.38	0.24	0.30	0.26	0.38	0.24	0.29	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	54	49	52	49	54	56	53	53	55	55	52	48	56	48	53	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		82			99			92			83		99	82	89	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.4	7.4	7.3	7.4	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.02			0.02			<0.01		0.03	<0.01	0.02	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		2.5			2.1			2.6			2.5		2.6	2.1	2.4	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	8.1	7.9	7.6	7.7	8.1	7.8	7.8	9.6	8.7	8.5	8.3	7.9	9.6	7.6	8.2	12
	カリウムイオン	1.2	1.3	1.4	1.5	1.7	1.8	1.6	1.5	1.4	1.3	1.2	1.2	1.8	1.2	1.4	12
	カルシウムイオン	17.6	16.0	16.8	16.1	17.6	18.5	17.4	17.5	18.0	17.9	16.8	15.5	18.5	15.5	17.1	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.3	2.3	2.2	2.4	2.4	2.3	2.4	2.5	2.5	2.5	2.3	2.5	2.2	2.4	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

矢部公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		15.2	18.1	20.0	24.5	28.4	27.4	23.6	19.2	14.8	10.6	10.6	9.7	28.4	9.7	18.5	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物	0.001			0.001			0.001			0.001			0.001	0.001	0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.59			0.64			0.73			0.77			0.77	0.59	0.68	4
	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	0.08	0.07	0.10	0.11	0.10	0.08	<0.05	0.09	0.09	0.10	0.11	<0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	0.002		0.002	0.004			0.004			0.001			0.004	0.001	0.003	5
	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.001		0.002	0.002			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.005		0.007	0.010			0.010			0.005			0.010	0.005	0.007	5
	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	0.002		0.003	0.004			0.004			0.002			0.004	0.002	0.003	5
	ブロモホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.6	6.3	6.7	6.0	7.1	7.5	6.0	6.4	7.0	6.8	6.7	6.6	7.5	6.0	6.6	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.8	5.7	6.3	4.7	6.0	5.8	5.0	6.2	6.4	6.0	8.1	7.2	8.1	4.7	6.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	45	49	45	53	53	48	53	54	55	47	44	55	44	50	12
	蒸発残留物	80			89			84			85			89	80	85	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				0.001						<0.001			0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.30	0.30	0.26	0.22	0.24	0.24	0.26	0.30	0.32	0.32	0.34	0.34	0.34	0.22	0.29	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	45	49	45	53	53	48	53	54	55	47	44	55	44	50	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				7.5						4.8			7.5	4.8	6.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	80			89			84			85			89	80	85	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.4	7.3	7.3	7.2	7.2	7.3	7.4	7.4	7.3	7.4	7.4	7.5	7.2	7.3	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.3						-1.5			-1.3	-1.5	-1.4	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				44						45			45	44	45	2
	総酸度				8.5						5.4			8.5	5.4	7.0	2
	浸食性遊離炭酸				6.7						4.0			6.7	4.0	5.4	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.6			2.8			3.2			3.4			3.4	2.6	3.0	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.2	<0.1	0.1	12
	硫酸イオン	6.6	7.5	7.0	6.5	8.1	6.9	6.8	9.6	8.4	8.1	6.9	6.6	9.6	6.5	7.4	12
	カリウムイオン	1.1	1.3	1.4	1.4	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.8	1.0	1.3	12
	カルシウムイオン	15.6	14.4	16.1	14.5	17.3	17.5	15.7	17.1	17.4	17.9	15.1	14.1	17.9	14.1	16.1	12
	マグネシウムイオン	2.1	2.1	2.2	2.0	2.4	2.3	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.0	2.5	2.0	2.2	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

片島公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.1	18.8	21.0	25.3	29.8	26.7	23.8	17.1	12.9	9.3	9.2	9.0	29.8	9.0	18	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物		<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		0.002			<0.001			0.001			0.002		0.002	<0.001	0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.35			0.58			0.70			0.46		0.70	0.35	0.52	4
	フッ素及びその化合物	0.40	0.38	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	0.27	0.34	0.40	0.40	0.40	0.08	0.23	12
	ホウ素及びその化合物		0.06			0.01			<0.01			0.06		0.06	<0.01	0.03	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.005			0.004			<0.001			0.002		0.005	<0.001	0.003	4
	ジクロロ酢酸		0.003			<0.003			<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン		0.007			0.004			0.002			0.005		0.007	0.002	0.005	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.022			0.013			0.004			0.013		0.022	0.004	0.013	4
	トリクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.006			0.005			0.002			0.003		0.006	0.002	0.004	4
	ブロモホルム		0.004			<0.001			<0.001			0.003		0.004	<0.001	0.002	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.02			<0.01			<0.01		0.04	<0.01	0.02	4
	鉄及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	25.6	25.0	6.9	6.1	7.3	7.4	6.2	6.5	19.3	23.2	25.0	25.2	25.6	6.1	15.3	12
	マンガン及びその化合物		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	29.6	29.3	6.8	4.8	6.2	5.8	5.1	6.3	21.2	26.0	32.0	29.5	32.0	4.8	16.9	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	47	52	46	54	53	49	53	55	54	51	48	55	46	51	12
	蒸発残留物		127			104			93			127		127	93	113	4
	陰イオン界面活性剤		<0.02			<0.02			<0.02			<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	4
	ジェオスミン		<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001		<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール		<0.000001			<0.000001			<0.000001			0.000001		0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤		<0.005			<0.0005			<0.0005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	フェノール類		<0.0005			<0.0005			<0.0005			<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	4
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.7	0.7	0.4	0.6	0.5	0.6	0.5	0.4	0.7	0.4	0.4	0.4	0.7	0.4	0.5	12
	pH値	7.7	7.7	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.7	7.1	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.36	0.36	0.24	0.36	0.34	0.18	0.28	0.40	0.36	0.36	0.32	0.28	0.40	0.18	0.32	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	50	47	52	46	54	53	49	53	55	54	51	48	55	46	51	12
	マンガン及びその化合物		0.001			<0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		127			104			93			127		127	93	113	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.7	7.1	7.1	7.3	7.2	7.2	7.3	7.6	7.4	7.5	7.5	7.7	7.1	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.02			<0.01			<0.01		0.04	<0.01	0	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		1.5			2.6			3.1			2.0		3.1	1.5	2.3	4
	リン酸イオン	0.7	0.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.5	0.7	0.8	0.9	0.9	0.1	0.4	12
	硫酸イオン	10.9	10.7	7.7	7.0	8.2	6.9	6.5	8.1	10.5	16.0	14.2	14.4	16.0	6.5	10.1	12
	カリウムイオン	2.8	2.7	1.5	1.4	1.7	1.7	1.4	1.3	2.4	2.6	2.8	2.7	2.8	1.3	2.1	12
	カルシウムイオン	13.8	12.6	16.8	14.9	17.9	17.6	16.0	17.3	16.3	15.2	13.6	12.7	17.9	12.6	15.4	12
	マグネシウムイオン	3.9	3.8	2.4	2.1	2.4	2.3	2.2	2.5	3.5	3.9	4.1	3.9	4.1	2.1	3.1	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

早沖公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		15.3	20.5	21.7	24.5	32.0	28.9	24.6	17.8	13.2	9.8	10.3	10.5	32.0	9.8	19.1	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005										<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			<0.001							<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物			0.001			0.001			<0.001			0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.60			0.62			0.74			0.71	0.74	0.60	0.67	4
	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	0.08	0.08	0.10	0.11	0.10	0.08	<0.05	0.08	0.09	0.11	0.11	<0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.002			0.004			0.001			0.001	0.004	0.001	0.002	4
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン			0.002			0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	4
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.007			0.011			0.005			0.005	0.011	0.005	0.007	4
	トリクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.003			0.004			0.002			0.002	0.004	0.002	0.003	4
	ブロモホルム			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	6.5	6.4	6.8	6.0	7.2	7.5	6.1	6.4	7.0	6.9	6.7	6.6	7.5	6.0	6.7	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	5.8	5.8	6.5	4.7	6.0	5.7	5.0	6.2	6.4	6.3	8.0	7.1	8.0	4.7	6.1	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	45	50	45	54	54	48	53	55	57	47	44	57	44	50	12
	蒸発残留物			98			99			100			77	100	77	94	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.4	0.4	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.4	0.6	0.4	0.5	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.30	0.34	0.28	0.34	0.26	0.22	0.26	0.32	0.34	0.36	0.34	0.30	0.36	0.22	0.31	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	45	50	45	54	54	48	53	55	57	47	44	57	44	50	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物			98			99			100			77	100	77	94	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.1	7.1	7.2	7.2	7.3	7.2	7.2	7.4	7.4	7.4	7.1	7.3	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			2.6			2.8			3.3			3.2	3.3	2.6	3.0	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.2	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	6.6	7.4	7.2	6.7	8.3	7.0	6.6	7.9	8.6	8.6	7.0	6.6	8.6	6.6	7.4	12
	カリウムイオン	1.2	1.3	1.4	1.4	1.8	1.7	1.4	1.3	1.2	1.1	1.0	1.0	1.8	1.0	1.3	12
	カルシウムイオン	15.8	14.5	16.3	14.7	17.6	17.7	15.9	17.3	17.7	18.4	15.2	14.2	18.4	14.2	16.3	12
	マグネシウムイオン	2.1	2.1	2.2	2.0	2.4	2.3	2.1	2.4	2.5	2.5	2.2	2.0	2.5	2.0	2.2	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12

南畝第1公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		17.2	20.7	23.1	25.3	30.5	28.3	24.3	18.1	12.0	9.2	9.1	9.9	30.5	9.1	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物					<0.00005								<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	3
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.52			0.42			0.57			0.58		0.58	0.42	0.52	4
	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.10	0.11	0.10	0.07	<0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	<0.05	0.06	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		0.06			0.07			<0.06			<0.06		0.07	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006			0.013			0.003			0.003		0.013	0.003	0.006	4
	ジクロロ酢酸		<0.003			0.003			<0.003			<0.003		0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.012			0.024			0.008			0.008		0.024	0.008	0.013	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.006			0.003			<0.003		0.006	<0.003	0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.004			0.008			0.003			0.003		0.008	0.003	0.005	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.06			0.03			0.02		0.06	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.2	6.8	7.1	6.3	7.5	7.8	6.5	6.9	7.1	7.0	7.3	6.8	7.8	6.3	7.0	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.6	7.4	8.1	6.8	7.8	8.7	6.6	6.9	6.5	7.9	9.0	8.4	9.0	6.5	7.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	45	50	44	52	55	50	52	52	50	47	43	55	43	49	12
	蒸発残留物		84			102			80			93		102	80	90	4
	陰イオン界面活性剤					<0.02								<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	フェノール類					<0.0005								<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.6	0.9	0.7	0.9	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.4	0.9	0.4	0.6	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.6	0.6	0.7	1.1	0.7	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.38	0.38	0.34	0.36	0.30	0.20	0.34	0.44	0.40	0.46	0.44	0.48	0.48	0.20	0.38	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	45	50	44	52	55	50	52	52	50	47	43	55	43	49	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		84			102			80			93		102	80	90	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.5	7.4	7.3	7.5	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.4	7.6	7.3	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.04			0.06			0.03			0.02		0.06	0.02	0.04	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		2.3			1.9			2.5			2.5		2.5	1.9	2.3	4
	リン酸イオン	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	8.2	8.2	7.4	7.5	8.2	8.1	8.1	9.4	11.9	7.7	7.9	7.3	11.9	7.3	8.3	12
	カリウムイオン	1.2	1.3	1.4	1.4	1.7	1.7	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.7	1.0	1.3	12
	カルシウムイオン	16.0	14.3	16.1	14.1	17.1	18.0	16.1	17.0	16.8	16.3	14.9	13.8	18.0	13.8	15.9	12
	マグネシウムイオン	2.2	2.2	2.3	2.1	2.4	2.4	2.3	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.4	2.1	2.3	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

添池公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		16.1	19.7	22.2	24.6	30.7	27.9	22.9	18.1	12.2	9.6	9.5	10.0	30.7	9.5	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物											<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	3
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.52			0.42			0.55			0.58		0.58	0.42	0.52	4
	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.10	0.11	0.09	0.07	<0.05	0.07	0.08	0.09	0.11	<0.05	0.06	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		<0.06			0.08			<0.06			<0.06		0.08	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.006			0.011			0.003			0.003		0.011	0.003	0.006	4
	ジクロロ酢酸		<0.003			0.006			<0.003			<0.003		0.006	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン		0.001			0.003			0.002			0.002		0.003	0.001	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.011			0.021			0.008			0.008		0.021	0.008	0.012	4
	トリクロロ酢酸		0.003			0.006			<0.003			<0.003		0.006	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン		0.004			0.007			0.003			0.003		0.007	0.003	0.004	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.06			0.03			0.02		0.06	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.2	6.8	7.1	6.2	7.6	7.8	6.4	6.9	7.1	7.0	7.3	6.8	7.8	6.2	7.0	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.8	7.2	8.1	6.8	7.8	8.6	6.6	7.0	6.4	7.9	9.1	8.5	9.1	6.4	7.6	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	44	49	44	53	54	48	52	52	50	47	43	54	43	49	12
	蒸発残留物		83			101			82			59		101	59	81	4
	陰イオン界面活性剤											<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤											<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類											<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.6	0.9	0.8	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.9	0.4	0.6	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.6	0.6	0.7	1.1	0.6	<0.5	0.7	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	1.1	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.36	0.38	0.42	0.36	0.40	0.26	0.42	0.46	0.44	0.44	0.48	0.44	0.48	0.26	0.41	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	44	49	44	53	54	48	52	52	50	47	43	54	43	49	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			0.001			<0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		83			101			82			59		101	59	81	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.5	7.5	7.4	7.3	7.6	7.6	7.4	7.5	7.5	7.6	7.5	7.5	7.6	7.3	7.5	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.06			0.03			0.02		0.06	0.02	0.04	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		2.3			1.9			2.5			2.6		2.6	1.9	2.3	4
	リン酸イオン	0.1	<0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	8.2	7.7	7.4	7.5	8.1	8.1	7.9	9.4	12.3	7.7	7.9	7.4	12.3	7.4	8.3	12
	カリウムイオン	1.3	1.2	1.4	1.3	1.7	1.7	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.7	1.0	1.3	12
	カルシウムイオン	16.0	14.2	16.1	14.1	17.3	17.8	15.7	16.7	16.8	16.3	15.0	13.8	17.8	13.8	15.8	12
	マグネシウムイオン	2.3	2.2	2.3	2.0	2.4	2.4	2.2	2.4	2.4	2.3	2.3	2.1	2.4	2.0	2.3	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

明石公園

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		18.9	22.9	25.2	29.2	34.9	31.4	26.3	20.1	13.6	10.9	10.9	11.9	34.9	10.9	21.4	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			0.001			<0.001			<0.001	0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.47			0.55			0.61			0.62	0.62	0.47	0.56	4
	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	0.07	0.05	0.10	0.11	0.10	0.08	<0.05	0.08	0.08	0.09	0.11	<0.05	0.06	12
	ホウ素及びその化合物			<0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.010	0.014		0.012			0.005			0.003	0.014	0.003	0.009	5
	ジクロロ酢酸			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン			0.002	0.001		0.003			0.002			0.002	0.003	0.001	0.002	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.018	0.021		0.023			0.011			0.008	0.023	0.008	0.016	5
	トリクロロ酢酸			0.005			0.006			<0.003			<0.003	0.006	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.006	0.006		0.008			0.004			0.003	0.008	0.003	0.005	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			0.05			0.03			0.01			0.02	0.05	0.01	0.03	4
	鉄及びその化合物			0.01			0.01			<0.01			0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.2	6.8	7.2	6.2	7.5	7.9	6.4	6.9	7.2	7.1	7.3	6.8	7.9	6.2	7.0	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.3	7.9	8.3	7.1	8.4	6.6	7.0	7.0	6.8	7.1	9.3	8.6	9.3	6.6	7.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	44	47	43	52	56	48	52	54	54	47	43	56	43	49	12
	蒸発残留物			95			107			101			79	107	79	96	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.6	0.6	0.9	0.8	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	0.9	0.4	0.6	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	0.5	0.9	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			<0.001						<0.001				<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.34	0.26	0.24	0.22	0.16	0.18	0.30	0.40	0.34	0.36	0.44	0.40	0.44	0.16	0.30	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	48	44	47	43	52	56	48	52	54	54	47	43	56	43	49	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			3.3						4.8				4.8	3.3	4.1	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			95			107			101			79	107	79	96	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.4	7.4	7.3	7.5	7.3	7.3	7.5	7.3	7.4	7.5	7.5	7.5	7.3	7.4	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.2						-1.4				-1.2	-1.4	-1.3	2
	従属栄養細菌			0							0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			0.05			0.03			0.01			0.02	0.05	0.01	0.03	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			47						47				47	47	47	2
	総酸度			3.7						5.4				5.4	3.7	4.6	2
	浸食性遊離炭酸			2.7						4.0				4.0	2.7	3.4	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			2.1			2.5			2.7			2.8	2.8	2.1	2.5	4
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	8.1	8.3	7.5	7.4	8.2	8.1	7.5	9.9	9.6	8.8	7.9	7.1	9.9	7.1	8.2	12
	カリウムイオン	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.7	1.4	1.3	1.3	1.1	1.1	1.0	1.7	1.0	1.3	12
	カルシウムイオン	15.7	14.0	15.3	14.0	17.1	18.1	15.8	17.0	17.2	17.3	14.9	13.6	18.1	13.6	15.8	12
	マグネシウムイオン	2.2	2.1	2.2	2.0	2.3	2.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.3	2.1	2.6	2.0	2.3	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	12

惣佐池公園

	採水年月日	4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	16.5	19.4	21.5	24.9	29.3	26.9	24.3	18.4	11.7	9.4	9.8	10.5	29.3	9.4	18.6	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物								<0.00005					<0.00005	<0.00005	<0.00005	1
	セレン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物		<0.001			<0.001			0.001			<0.001		0.001	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素		<0.004			<0.004			<0.004			<0.004		<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		0.52			0.39			0.57			0.59		0.59	0.39	0.52	4
	フッ素及びその化合物	<0.05	<0.05	0.07	0.06	0.11	0.11	0.09	0.08	<0.05	0.08	0.08	0.08	0.11	<0.05	0.06	12
	ホウ素及びその化合物		<0.01			0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	四塩化炭素		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	1,4-ジオキサン		<0.005			<0.005			<0.005			<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	4
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ジクロロメタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	テトラクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トリクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ベンゼン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	塩素酸		0.11			0.09			<0.06			<0.06		0.11	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム		0.009			0.018			0.005			0.004		0.018	0.004	0.009	4
	ジクロロ酢酸		<0.003			<0.003			<0.003			<0.003		<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン		0.002			0.003			0.002			0.002		0.003	0.002	0.002	4
	臭素酸		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン		0.016			0.031			0.011			0.010		0.031	0.010	0.017	4
	トリクロロ酢酸		0.005			0.008			0.003			<0.003		0.008	<0.003	0.004	4
	ブロモジクロロメタン		0.005			0.010			0.004			0.004		0.010	0.004	0.006	4
	ブロモホルム		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ホルムアルデヒド		<0.008			<0.008			<0.008			<0.008		<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.07			0.03			0.02		0.07	0.02	0.04	4
	鉄及びその化合物		0.01			<0.01			<0.01			<0.01		0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物		<0.01			<0.01			<0.01			0.02		0.02	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.1	6.7	7.3	6.3	7.6	8.0	6.8	7.1	7.3	7.1	7.3	6.6	8.0	6.3	7.1	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	8.2	7.9	8.6	7.2	8.6	6.9	7.2	7.2	6.9	7.0	9.5	8.7	9.5	6.9	7.8	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	44	49	44	52	57	50	53	55	54	47	42	57	42	50	12
	蒸発残留物		76			98			65			82		98	65	80	4
	陰イオン界面活性剤								<0.02					<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000001	<0.000001	<0.000001	12
	非イオン界面活性剤											<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類								<0.0005					<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.6	0.6	0.6	1.0	0.7	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.4	0.4	1.0	0.4	0.6	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	0.5	<0.5	<0.5	0.9	0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.9	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	トルエン		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)																0
	亜塩素酸		<0.06			<0.06			<0.06			<0.06		<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル																0
	抱水クロラール																0
	農薬類																0
	残留塩素	0.20	0.18	0.30	0.20	0.16	0.20	0.32	0.30	0.22	0.30	0.30	0.28	0.32	0.16	0.25	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	49	44	49	44	52	57	50	53	55	54	47	42	57	42	50	12
	マンガン及びその化合物		<0.001			<0.001			<0.001			<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸																0
	1,1,1-トリクロロエタン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)		<0.002			<0.002			<0.002			<0.002		<0.002	<0.002	<0.002	4
	臭気強度 (TON)																0
	蒸発残留物		76			98			65			82		98	65	80	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	7.7	7.5	7.5	7.6	7.6	7.8	7.5	7.6	12
	腐食性 (ランゲリア指数)																0
	従属栄養細菌																0
	1,1-ジクロロエチレン		<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	アルミニウム及びその化合物		0.03			0.07			0.03			0.02		0.07	0.02	0.04	4
要検討項目	モリブデン		<0.007			<0.007			<0.007			<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル																0
	ブロモクロロアセトニトリル																0
	ジブロモアセトニトリル																0
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度																0
	総酸度																0
	浸食性遊離炭酸																0
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン		2.3			1.7			2.5			2.6		2.6	1.7	2.3	4
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	8.2	7.9	7.5	7.2	8.1	8.3	8.3	10.3	9.7	8.8	7.9	7.0	10.3	7.0	8.3	12
	カリウムイオン	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.8	1.4	1.4	1.3	1.1	1.1	1.0	1.8	1.0	1.3	12
	カルシウムイオン	15.9	14.2	16.1	14.3	17.2	18.6	16.1	17.3	17.7	17.6	15.0	13.5	18.6	13.5	16.1	12
	マグネシウムイオン	2.1	2.1	2.2	2.0	2.3	2.6	2.2	2.4	2.6	2.5	2.3	2.0	2.6	2.0	2.3	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備公民館二万分館

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		16.1	18.9	20.3	25.2	26.4	25.8	24.5	18.9	15.2	12.1	9.4	11.3	26.4	9.4	18.7	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物	<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物	<0.001			0.002			0.002			<0.001			0.002	<0.001	0.001	4
	ひ素及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素	<0.004			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	1.86			2.64			2.44			1.99			2.64	1.86	2.23	4
	フッ素及びその化合物	0.22	0.20	0.23	0.22	0.22	0.23	0.21	0.21	0.20	0.24	0.23	0.26	0.26	0.20	0.22	12
	ホウ素及びその化合物	0.02			0.02			0.03			0.02			0.03	0.02	0.02	4
	四塩化炭素	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン	<0.005		<0.005	<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸	<0.06			<0.06			0.07			0.07			0.07	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	ジクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン	0.001		0.002	0.002			0.002			0.002			0.002	0.001	0.002	5
	臭素酸	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン	0.002		0.002	0.004			0.004			0.003			0.004	0.002	0.003	5
	トリクロロ酢酸	<0.003			<0.003			<0.003			<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン	<0.001		<0.001	0.001			0.001			<0.001			0.001	<0.001	<0.001	5
	ブロモホルム	0.001		<0.001	0.001			0.001			0.001			0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド	<0.008			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物	0.02			0.04			0.03			<0.01			0.04	<0.01	0.02	4
	ナトリウム及びその化合物	12.7	12.6	12.5	13.5	13.5	13.5	13.7	13.3	13.1	13.8	12.9	12.5	13.8	12.5	13.1	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	12.1	12.0	11.4	11.2	11.2	10.6	11.3	11.1	11.4	12.3	12.3	12.9	12.9	10.6	11.7	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	76	81	86	90	85	89	90	83	89	79	77	90	76	84	12
	蒸発残留物	148			173			174			154			174	148	162	4
	陰イオン界面活性剤				<0.02									<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール	<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤				<0.005									<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類				<0.0005									<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.3	0.3	<0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	<0.3	<0.3	0.5	<0.3	<0.3	12
	pH値	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン	<0.001		<0.001	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸	<0.06			<0.06			<0.06			<0.06			<0.06	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル				<0.001						<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール				<0.002						<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.28	0.22	0.24	0.30	0.28	0.26	0.38	0.26	0.28	0.30	0.30	0.40	0.40	0.22	0.29	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	81	76	81	86	90	85	89	90	83	89	79	77	90	76	84	12
	マンガン及びその化合物	<0.001			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸				11.6						6.8			11.6	6.8	9.2	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)	<0.002		<0.002	<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)				<1						<1			<1	<1	<1	2
	蒸発残留物	148			173			174			154			174	148	162	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.1	7.0	7.0	7.1	7.1	6.9	7.0	7.1	7.0	7.1	7.1	7.1	7.1	6.9	7.1	12
	腐食性 (ランゲリア指数)				-1.1						-1.2			-1.1	-1.2	-1.2	2
	従属栄養細菌				0						0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002		<0.0002	<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物	<0.01			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン	<0.007			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル				<0.004						<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル				<0.006						<0.006			<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度				74						71			74	71	73	2
	総酸度				13.2						7.7			13.2	7.7	10.5	2
	浸食性遊離炭酸				9.5						5.2			9.5	5.2	7.4	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	8.2			11.7			10.8			9.0			11.7	8.2	9.9	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.2	0.2	0.1	0.1	0.2	0.1	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	12
	硫酸イオン	17.2	17.7	16.5	19.8	20.6	19.1	19.6	20.0	18.1	18.3	16.9	17.2	20.6	16.5	18.4	12
	カリウムイオン	2.4	2.4	2.4	2.7	2.7	2.6	2.8	2.6	2.6	2.7	2.6	2.5	2.8	2.4	2.6	12
	カルシウムイオン	23.8	21.7	23.3	24.7	25.9	24.4	25.3	26.1	23.9	25.9	22.4	22.2	26.1	21.7	24.1	12
	マグネシウムイオン	5.3	5.3	5.5	5.9	6.2	5.9	6.2	6.0	5.7	5.9	5.6	5.2	6.2	5.2	5.7	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

真備公民館呉妹分館

採水年月日		4月19日	5月17日	6月7日	7月12日	8月9日	9月13日	10月11日	11月8日	12月13日	1月17日	2月7日	3月7日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
水温		16.6	20.5	21.6	26.0	27.7	27.0	23.8	18.2	13.5	10.4	9.0	14.2	27.7	9.0	19.0	12
水質基準項目	一般細菌	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
	大腸菌	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	カドミウム及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	水銀及びその化合物			<0.00005			<0.00005			<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	4
	セレン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	鉛及びその化合物			<0.001			0.002			<0.001			<0.001	0.002	<0.001	<0.001	4
	ひ素及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	六価クロム化合物			<0.005			<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	4
	亜硝酸態窒素			<0.004			<0.004			<0.004			<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	4
	シアン化物イオン及び塩化シアン			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素			0.90			1.11			1.05			0.99	1.11	0.90	1.01	4
	フッ素及びその化合物	0.07	<0.05	0.10	0.09	0.12	0.13	0.12	0.10	0.09	0.12	0.09	0.14	0.14	<0.05	0.10	12
	ホウ素及びその化合物			0.01			0.01			0.01			0.01	0.01	0.01	0.01	4
	四塩化炭素			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	1,4-ジオキサン			<0.005	<0.005		<0.005			<0.005			<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	5
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ジクロロメタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	テトラクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トリクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	ベンゼン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	塩素酸			<0.06			0.12			<0.06			<0.06	0.12	<0.06	<0.06	4
	クロロ酢酸			<0.002			<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	4
	クロロホルム			0.004	0.011		0.006			0.003			0.003	0.011	0.003	0.005	5
	ジクロロ酢酸			<0.003			0.003			<0.003			<0.003	0.003	<0.003	<0.003	4
	ジブロモクロロメタン			0.002	0.002		0.003			0.002			0.002	0.003	0.002	0.002	5
	臭素酸			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	総トリハロメタン			0.010	0.019		0.014			0.008			0.008	0.019	0.008	0.012	5
	トリクロロ酢酸			<0.003			0.004			<0.003			<0.003	0.004	<0.003	<0.003	4
	ブロモジクロロメタン			0.004	0.006		0.005			0.003			0.003	0.006	0.003	0.004	5
	ブロモホルム			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	ホルムアルデヒド			<0.008			<0.008			<0.008			<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	4
	亜鉛及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	鉄及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
	銅及びその化合物			0.01			0.01			<0.01			<0.01	0.01	<0.01	<0.01	4
	ナトリウム及びその化合物	7.5	7.3	8.2	7.9	8.7	9.3	8.2	8.4	8.4	8.3	7.7	8.1	9.3	7.3	8.2	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	塩化物イオン	7.2	6.9	8.0	6.5	7.5	7.6	6.9	7.5	7.8	7.6	7.7	8.7	8.7	6.5	7.5	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	50	57	57	62	64	60	62	61	59	51	52	64	50	57	12
	蒸発残留物			114			124			121			103	124	103	116	4
	陰イオン界面活性剤			<0.02										<0.02	<0.02	<0.02	1
	ジェオスミン			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	2-メチルイソボルネオール			<0.000001			<0.000001			<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	4
	非イオン界面活性剤			<0.005										<0.005	<0.005	<0.005	1
	フェノール類			<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.5	0.6	0.4	0.9	0.5	0.6	0.6	0.4	0.6	0.6	0.5	0.4	0.9	0.4	0.6	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	12
	味	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	臭気	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない	異常を認めない			0/12	12
	色度	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	0.6	<0.5	<0.5	12
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	ウラン及びその化合物			<0.0002			<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	4
	ニッケル及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	1,2-ジクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	トルエン			<0.001	<0.001		<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	5
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
	亜塩素酸			0.09			<0.06			<0.06			<0.06	0.090	<0.06	<0.06	4
	ジクロロアセトニトリル			0.001						<0.001				0.001	<0.001	<0.001	2
	抱水クロラール			<0.002						<0.002				<0.002	<0.002	<0.002	2
	農薬類			0.00	0.00									0.00	0.00	0.00	2
	残留塩素	0.34	0.16	0.28	0.30	0.42	0.38	0.50	0.50	0.42	0.38	0.46	0.30	0.50	0.16	0.37	12
	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	53	50	57	57	62	64	60	62	61	59	51	52	64	50	57	12
	マンガン及びその化合物			<0.001			<0.001			<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	4
	遊離炭酸			6.5						5.4				6.5	5.4	6.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	メチル-t-ブチルエーテル (MTBE)			<0.002	<0.002		<0.002			<0.002			<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	5
	臭気強度 (TON)			<1						<1				<1	<1	<1	2
	蒸発残留物			114			124			121			103	124	103	116	4
	濁度	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	pH値	7.4	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.1	7.3	7.2	7.3	7.4	7.3	7.4	7.1	7.3	12
	腐食性 (ランゲリア指数)			-1.3						-1.4				-1.3	-1.4	-1.4	2
	従属栄養細菌			0							0			0	0	0	2
	1,1-ジクロロエチレン			<0.0002	<0.0002		<0.0002			<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	5
	アルミニウム及びその化合物			<0.01			<0.01			<0.01			<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	4
要検討項目	モリブデン			<0.007			<0.007			<0.007			<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	4
	ブロモクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロ酢酸																0
	ブロモ酢酸																0
	ジブロモ酢酸																0
	トリブロモ酢酸																0
	トリクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ブロモクロロアセトニトリル			<0.004						<0.004				<0.004	<0.004	<0.004	2
	ジブロモアセトニトリル			<0.006						<0.006				<0.006	<0.006	<0.006	2
一般項目	大腸菌群	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性	陰性			0/12	12
	総アルカリ度			51						54				54	51	53	2
	総酸度			7.4						6.1				7.4	6.1	6.8	2
	浸食性遊離炭酸			5.6						4.5				5.6	4.5	5.1	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン			4.0			4.9			4.6			4.4	4.9	4.0	4.5	4
	リン酸イオン	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	<0.1	0.1	0.1	<0.1	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	8.8	8.7	9.0	9.5	10.1	10.3	9.9	10.1	10.1	9.5	7.3	9.1	10.3	7.3	9.4	12
	カリウムイオン	1.2	1.3	1.5	1.6	1.7	1.8	1.6	1.5	1.5	1.4	1.2	1.4	1.8	1.2	1.5	12
	カルシウムイオン	17.1	15.8	18.0	17.9	19.5	20.2	18.9	19.4	18.9	18.4	15.9	16.1	20.2	15.8	18.0	12
	マグネシウムイオン	2.5	2.5	3.0	2.9	3.1	3.4	3.1	3.2	3.3	3.1	2.7	3.0	3.4	2.5	3.0	12
	アンモニア態窒素	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	12

月別変化グラフ（浄水）


pH値
p H値（－）
7.9
7.7
7.5
7.3
7.1
6.9
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館


硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素
mg/L
4
3
2
1
0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館


総トリハロメタン
mg/L
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館


有機物（全有機炭素（TOC）の量）
mg/L
1.5
1.2
0.9
0.6
0.3
0.0
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
水島千鳥町公園
粒浦公園
玉島の森
矢部公園
添池公園
明石公園
真備公民館二万分館
真備公民館呉妹分館

片島取水口

	採水年月日	4月12日	5月10日	6月1日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月7日	1月10日	2月1日	3月1日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	12
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	12
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	12
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001			<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	アミトラズ																0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	イソキサチオン																0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001			<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	10
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009			<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	10
	イミノクタジン																0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006			<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	10
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006			<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	10
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	カルタップ																0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	12
	キノクラミン(ACN)																0
	キャプタン																0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	12
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02			<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	10
	グリホシネート																0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001			<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	10
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	12
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008			<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	10
	ジクワット																0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	ジチアノン																0
	ジチオカルバメート系農薬																0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009			<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	10
	シハロホップブチル																0
	シマジン(CAT)																0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ジメピペﾚｰﾄ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	12
	ダゾメット																0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	12
	チウラム																0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	12
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	12
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	トリクロピル																0
	トリクロルホン(DEP)																0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	12
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	10
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	パラコート																0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009			<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	10
	ピラクロニル																0
	ピラゾキシフェン																0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)																0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002			<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	10
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004			<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	10
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	12
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	フェリムゾン																0
	フェンチオン																0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007			<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	10
	フェントラザミド																0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009			<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	10
	プロチオホス																0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	プロベナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005										<0.0005	<0.0005	<0.0005	3
	プロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	12
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	ペンゾピシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	12
	ベンゾフェナップ																0
	ﾍﾞﾝﾀｿﾞﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	12
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003			<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	10
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001			<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	10
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007			<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	10
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003			<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	10
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005			<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	10
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	12
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	メタム(カーバム)																0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006			<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	10
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004			<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	10
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003			<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	10
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	12
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	12
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002			<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	10
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001			<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	10
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005			<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	10

片島浄水場取水井

	採水年月日	6月1日	7月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井1号井

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ベンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井2号井

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

水江・四十瀬着水井

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

船穂No.1取水ポンプ井

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂No.2取水ポンプ井

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№4取水ポンプ井

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備着水井

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

片島浄水

	採水年月日	6月1日	7月5日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

福井浄水

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

上成浄水

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備浄水

	採水年月日	6月14日	7月19日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

水島千鳥町公園

	採水年月日	6月7日	7月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート		<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	1

粒浦公園

	採水年月日	6月7日	7月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

玉島の森

	採水年月日	6月7日	7月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

矢部公園

	採水年月日	6月7日	7月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

5 水質検査結果 (4)農薬検査結果

明石公園

	採水年月日	6月7日	7月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備公民館二万分館

	採水年月日	6月7日	7月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ジメピペレート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ペンタゾン	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

真備公民館呉妹分館

	採水年月日	6月7日	7月12日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
農薬類	1,3-ジクロロプロペン(D-D)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	2,2-DPA(ダラポン)	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	2,4-D(2,4-PA)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	EPN	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	MCPA(MCP)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	アシュラム	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	アセフェート	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	アトラジン	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	アニロホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	アミトラズ						0
	アラクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	イソキサチオン						0
	イソフェンホス	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	<0.00001	2
	イソプロカルブ(MIPC)	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	イソプロチオラン(IPT)	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	イプロベンホス(IBP)	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	イミノクタジン						0
	インダノファン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	エスプロカルブ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	エディフェンホス	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	<0.00006	2
	エトフェンプロックス	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	エトリジアゾール	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	エンドスルファン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	オキサジクロメホン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	オキシン銅	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	オリサストロビン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	カズサホス	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	<0.000006	2
	カフェンストロール	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	カルタップ						0
	カルバリル	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	カルプロパミド	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	カルボフラン(カルボスルファン代謝物)	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	キノクラミン(ACN)						0
	キャプタン						0
	クミルロン	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	グリホサート	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	グリホシネート						0
	クロメプロップ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	クロルニトルフェン(CPN)	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	2
	クロルピリホス	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	クロロタロリル(TPN)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シアナジン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	シアノホス(CYAP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ジウロン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロベニル	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ｼﾞｸﾛﾙﾎﾞｽ(DDVP)	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	<0.00008	2
	ジクワット						0
	ジスルホトン(エチルチオメトン)	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	ジチアノン						0
	ジチオカルバメート系農薬						0
	ジチオピル	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	<0.00009	2
	シハロホップブチル						0
	シマジン(CAT)						0
	ジメタメトリン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジメトエート	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	シメトリン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ｼﾞﾒﾋﾟﾍﾟﾚｰﾄ	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	ダイアジノン	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	ダイムロン	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	2
	ダゾメット						0
	チアジニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	チウラム						0
	チオジカルブ	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	チオファネートメチル	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	チオベンカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テルブカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロピル						0
	トリクロルホン(DEP)						0
	トリシクラゾール	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	<0.0008	2
	トリフルラリン	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	ナプロパミド	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	パラコート						0
	ピペロホス	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	<0.000009	2
	ピラクロニル						0
	ピラゾキシフェン						0
	ピラゾリネート(ピラゾレート)						0
	ピリダフェンチオン	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	<0.00002	2
	ピリブチカルブ	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ピロキロン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	フィプロニル	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	<0.000005	2
	フェニトロチオン(MEP)	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	フェノブカルブ(BPMC)	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	フェリムゾン						0
	フェンチオン						0
	フェントエート	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	<0.00007	2
	フェントラザミド						0
	フサライド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブタクロール	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	ブタミホス	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ブプロフェジン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	フルアジナム	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	プレチラクロール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロシミドン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	プロチオホス						0
	プロピコナゾール	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロピザミド	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	プロベナゾール	<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	1
	ブロモブチド	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベノミル	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ペンシクロン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ベンゾビシクロン	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	<0.0009	2
	ベンゾフェナップ						0
	ﾍﾟﾝﾀｿﾞﾝ	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	ペンディメタリン	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	2
	ベンフラカルブ	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	ベンフルラリン	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	<0.0001	2
	ベンフレセート	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	<0.0007	2
	ホスチアゼート	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	<0.00003	2
	マラチオン(マラソン)	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メコプロップ	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	メソミル	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メタム(カーバム)						0
	メタラキシル	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	<0.0006	2
	メチダチオン	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	<0.00004	2
	メチルダイムロン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メトミノストロビン	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	<0.0004	2
	メトリブジン	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	<0.0003	2
	メフェナセット	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メプロニル	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	モリネート	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2

船穂№4取水井付近

	採水年月日	4月26日	5月24日	6月14日	7月19日	8月17日	9月27日	10月18日	11月15日	12月20日	1月24日	2月15日	3月14日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	15.6	21.0	17.6	25.2	29.1	20.4	18.6	14.9	8.7	5.2	6.8	10.2	29.1	5.2	16.1	12
水質基準項目	一般細菌	95	160	2600	310	30800	1055	2135	115	55	195	170	50	30800	50	3145	12
	大腸菌	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	カドミウム及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物					<0.00005						<0.00005		<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物					0.002						<0.001		0.002	<0.001	0.001	2
	六価クロム化合物					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜硝酸態窒素	0.006	<0.004	0.004	<0.004	0.007	0.005	0.004	0.006	0.007	0.007	0.009	0.009	0.009	<0.004	0.005	12
	シアン化物イオン及び塩化シアン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.53	0.35	0.66	0.44	0.25	0.76	0.74	0.55	0.55	0.53	0.58	0.55	0.76	0.25	0.54	12
	フッ素及びその化合物	0.06	0.07	<0.05	0.09	0.11	0.07	0.10	0.09	0.07	0.08	0.07	0.07	0.11	<0.05	0.07	12
	ホウ素及びその化合物					0.01						<0.01		0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸																0
	クロロ酢酸																0
	クロロホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸																0
	ジブロモクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸																0
	総トリハロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸																0
	ブロモジクロロメタン					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド																0
	亜鉛及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物					0.10						0.04		0.10	0.04	0.07	2
	鉄及びその化合物					0.15						0.06		0.15	0.06	0.11	2
	銅及びその化合物					<0.01						<0.01		<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	6.2	6.4	5.0	5.6	7.3	5.0	4.9	7.8	6.6	7.9	7.5	6.4	7.9	4.9	6.4	12
	マンガン及びその化合物					0.020						0.009		0.020	0.009	0.015	2
	塩化物イオン	5.5	5.8	4.1	4.5	6.2	3.4	4.0	6.8	5.9	9.4	8.5	6.8	9.4	3.4	5.9	12
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	41	45	38	44	50	36	45	53	49	48	46	41	53	36	45	12
	蒸発残留物					92						88		92	88	90	2
	陰イオン界面活性剤					<0.02						<0.02		<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000001	0.000001	0.000002	0.000011	0.000002	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	<0.000001	<0.000001	0.000002	0.000011	<0.000001	0.000002	12
	2-メチルイソボルネオール	0.000002	0.000002	0.000001	<0.000001	0.000004	<0.000001	<0.000001	0.000003	0.000001	0.000004	0.000004	0.000006	0.000006	<0.000001	0.000002	12
	非イオン界面活性剤					<0.005						<0.005		<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類					<0.0005						<0.0005		<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.4	1.5	2.4	1.5	2.0	2.5	2.4	1.2	1.1	1.3	1.0	1.0	2.5	1.0	1.6	12
	pH値	7.9	8.2	7.5	7.8	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6	8.2	7.5	7.7	12
	味																0
	臭気	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭	土臭			12/12	12
	色度	7.0	6.0	24.2	7.0	7.2	24.8	20.0	4.7	4.2	3.7	3.2	3.7	24.8	3.2	9.6	12
	濁度	4.2	2.8	14.1	4.3	3.3	12.1	12.4	2.0	1.8	1.6	1.6	2.3	14.1	1.6	5.2	12
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物					<0.0002						<0.0002		<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物					<0.001						<0.001		<0.001	<0.001	<0.001	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	41	45	38	44	50	36	45	53	49	48	46	41	53	36	45	12
	マンガン及びその化合物					0.020						0.009		0.020	0.009	0.015	2
	蒸発残留物					92						88		92	88	90	2
	濁度	4.2	2.8	14.1	4.3	3.3	12.1	12.4	2.0	1.8	1.6	1.6	2.3	14.1	1.6	5.2	12
	pH値	7.9	8.2	7.5	7.8	7.8	7.5	7.6	7.6	7.5	7.8	7.8	7.6	8.2	7.5	7.7	12
	アルミニウム及びその化合物					0.10						0.04		0.10	0.04	0.07	2
	モリブデン（要検討項目）					<0.007						<0.007		<0.007	<0.007	<0.007	2
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性	陽性			12/12	12
	大腸菌群数（MPN）					68670						1918		68670	1918	35294	2
	大腸菌数																0
	電気伝導率					144						131		144	131	138	2
	総アルカリ度					49						38		49	38	44	2
	総酸度					1.7						1.1		1.7	1.1	1.4	2
	浸食性遊離炭酸					0.9						0.6		0.9	0.6	0.8	2
	DO					7.9						12.6		12.6	7.9	10.3	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	12
	硝酸イオン	2.3	1.5	2.9	1.9	1.1	3.3	3.3	2.4	2.4	2.3	2.5	2.4	3.3	1.1	2.4	12
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	0.2	0.1	0.1	0.3	0.2	<0.1	0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.3	<0.1	<0.1	12
	硫酸イオン	7.4	6.8	7.7	6.7	8.0	6.6	6.0	8.8	7.6	8.9	6.9	6.5	8.9	6.0	7.3	12
	カリウムイオン	1.1	1.1	1.3	1.2	1.6	1.6	1.5	1.4	1.2	1.1	1.0	0.9	1.6	0.9	1.3	12
	カルシウムイオン	12.9	14.7	12.1	14.4	16.2	11.4	14.7	17.2	15.9	15.6	14.8	13.1	17.2	11.4	14.4	12
	マグネシウムイオン	2.0	2.1	1.8	2.0	2.4	1.9	1.9	2.4	2.3	2.2	2.2	2.0	2.4	1.8	2.1	12
	全窒素					0.5						0.7		0.7	0.5	0.6	2
	全リン					0.06						0.02		0.06	0.02	0.04	2
	アンモニア態窒素	<0.02	0.03	0.05	0.03	0.04	0.02	0.02	0.02	<0.02	0.02	<0.02	<0.02	0.05	<0.02	<0.02	12

古地

	採水年月日	8月17日	2月15日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	28.0	5.4	28.0	5.4	16.7	2
水質基準項目	一般細菌	15750	20	15750	20	7885	2
	大腸菌	陽性	陽性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.002	<0.001	0.002	<0.001	0.001	2
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜硝酸態窒素	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.25	0.57	0.57	0.25	0.41	2
	フッ素及びその化合物	0.08	0.06	0.08	0.06	0.07	2
	ホウ素及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.05	0.02	0.04	2
	鉄及びその化合物	0.07	0.04	0.07	0.04	0.06	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	6.4	6.9	6.9	6.4	6.7	2
	マンガン及びその化合物	0.012	0.007	0.012	0.007	0.010	2
	塩化物イオン	5.5	8.0	8.0	5.5	6.7	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	45	51	45	48	2
	蒸発残留物	86	81	86	81	84	2
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000002	<0.000001	0.000002	<0.000001	0.000001	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000003	0.000006	0.000006	0.000003	0.000005	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	1.6	0.9	1.6	0.9	1.3	2
	pH値	7.9	7.7	7.9	7.7	7.8	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	5.5	2.9	5.5	2.9	4.2	2
	濁度	1.9	1.3	1.9	1.3	1.6	2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	51	45	51	45	48	2
	マンガン及びその化合物	0.012	0.007	0.012	0.007	0.010	2
	遊離炭酸	2.1	1.8	2.1	1.8	2.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）	5	5	5	5	5	2
	蒸発残留物	86	81	86	81	84	2
	濁度	1.9	1.3	1.9	1.3	1.6	2
	pH値	7.9	7.7	7.9	7.7	7.8	2
	腐食性（ランゲリア指数）	−0.5	−1.3	−0.5	−1.3	−0.9	2
	従属栄養細菌	13200	415	13200	415	6808	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.05	0.02	0.05	0.02	0.04	2
	モリブデン（要検討項目）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性			2/2	2
	大腸菌群数（MPN）	18720	160	18720	160	9440	2
	大腸菌数						0
	電気伝導率	140	121	140	121	131	2
	総アルカリ度	51	37	51	37	44	2
	総酸度	2.4	2.0	2.4	2.0	2.2	2
	浸食性遊離炭酸	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	2
	SS	1.5	1.3	1.5	1.3	1.4	2
	COD	3.3	1.6	3.3	1.6	2.5	2
	BOD	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2
	DO	6.1	10.2	10.2	6.1	8.2	2
	臭化物イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硝酸イオン	1.1	2.5	2.5	1.1	1.8	2
	リン酸イオン	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	2
	硫酸イオン	6.1	6.4	6.4	6.1	6.3	2
	カリウムイオン	1.3	0.9	1.3	0.9	1.1	2
	カルシウムイオン	16.8	14.5	16.8	14.5	15.7	2
	マグネシウムイオン	2.2	2.1	2.2	2.1	2.2	2
	全窒素	0.4	0.6	0.6	0.4	0.5	2
	全リン	0.02	0.01	0.02	0.01	0.02	2
	アンモニア態窒素	0.03	<0.02	0.03	<0.02	<0.02	2

南山橋

	採水年月日	8月17日	2月15日	年度最高	年度最低	年度平均	測定回数
	水温	31.1	6.5	31.1	6.5	18.8	2
水質基準項目	一般細菌	7500	560	7500	560	4030	2
	大腸菌	陽性	陽性			2/2	2
	カドミウム及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	水銀及びその化合物	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	<0.00005	2
	セレン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	鉛及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ひ素及びその化合物	0.004	0.001	0.004	0.001	0.003	2
	六価クロム化合物	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	亜硝酸態窒素	0.005	0.023	0.023	0.005	0.014	2
	シアン化物イオン及び塩化シアン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.09	0.94	0.94	0.09	0.52	2
	フッ素及びその化合物	0.31	0.17	0.31	0.17	0.24	2
	ホウ素及びその化合物	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	2
	四塩化炭素	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	1,4-ジオキサン	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ジクロロメタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	テトラクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トリクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ベンゼン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	塩素酸						0
	クロロ酢酸						0
	クロロホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ジクロロ酢酸						0
	ジブロモクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	臭素酸						0
	総トリハロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	トリクロロ酢酸						0
	ブロモジクロロメタン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ブロモホルム	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ホルムアルデヒド						0
	亜鉛及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	アルミニウム及びその化合物	0.11	0.03	0.11	0.03	0.07	2
	鉄及びその化合物	0.22	0.12	0.22	0.12	0.17	2
	銅及びその化合物	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	2
	ナトリウム及びその化合物	11.6	10.9	11.6	10.9	11.3	2
	マンガン及びその化合物	0.060	0.033	0.060	0.033	0.047	2
	塩化物イオン	10.2	10.8	10.8	10.2	10.5	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57	58	58	57	58	2
	蒸発残留物	120	119	120	119	120	2
	陰イオン界面活性剤	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	2
	ジェオスミン	0.000003	0.000001	0.000003	0.000001	0.000002	2
	2-メチルイソボルネオール	0.000004	<0.000001	0.000004	<0.000001	0.000002	2
	非イオン界面活性剤	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	2
	フェノール類	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	<0.0005	2
	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3.1	1.8	3.1	1.8	2.5	2
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	2
	味						0
	臭気	土臭	土臭			2/2	2
	色度	10.0	4.5	10.0	4.5	7.3	2
	濁度	4.7	2.1	4.7	2.1	3.4	2
水質管理目標設定項目	アンチモン及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	ウラン及びその化合物	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	ニッケル及びその化合物	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	1,2-ジクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	トルエン	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	2
	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	2
	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	57	58	58	57	58	2
	マンガン及びその化合物	0.060	0.033	0.060	0.033	0.047	2
	遊離炭酸	4.4	1.5	4.4	1.5	3.0	2
	1,1,1-トリクロロエタン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	メチル-t-ブチルエーテル（MTBE）	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	2
	臭気強度（TON）	5	10	10	5	8	2
	蒸発残留物	120	119	120	119	120	2
	濁度	4.7	2.1	4.7	2.1	3.4	2
	pH値	7.6	7.7	7.7	7.6	7.7	2
	腐食性（ランゲリア指数）	−0.8	−1.1	−0.8	−1.1	−1.0	2
	従属栄養細菌	15050	2360	15050	2360	8705	2
	1,1-ジクロロエチレン	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	<0.0002	2
	アルミニウム及びその化合物	0.11	0.03	0.11	0.03	0.07	2
	モリブデン（要検討項目）	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	2
一般項目	大腸菌群	陽性	陽性			2/2	2
	大腸菌群数（MPN）	16240	19863	19863	16240	18052	2
	大腸菌数						0
	電気伝導率	184	172	184	172	178	2
	総アルカリ度	53	47	53	47	50	2
	総酸度	5.0	1.7	5.0	1.7	3.4	2
	浸食性遊離炭酸	3.5	0.9	3.5	0.9	2.2	2
	SS	5.6	1.9	5.6	1.9	3.8	2
	COD	5.0	3.1	5.0	3.1	4.1	2
	BOD	1.6	1.9	1.9	1.6	1.8	2
	DO	6.9	11.7	11.7	6.9	9.3	2
	臭化物イオン	0.2	<0.1	0.2	<0.1	0.1	2
	硝酸イオン	0.4	4.0	4.0	0.4	2.2	2
	リン酸イオン	0.4	0.1	0.4	0.1	0.3	2
	硫酸イオン	15.7	13.4	15.7	13.4	14.6	2
	カリウムイオン	3.1	1.9	3.1	1.9	2.5	2
	カルシウムイオン	16.3	17.5	17.5	16.3	16.9	2
	マグネシウムイオン	4.0	3.6	4.0	3.6	3.8	2
	全窒素	0.6	1.1	1.1	0.6	0.9	2
	全リン	0.16	0.07	0.16	0.07	0.12	2
	アンモニア態窒素	0.03	0.07	0.07	0.03	0.05	2

6 生物検査結果

(1)片島取水口生物検査 59

月別変化グラフ 60

(2)片島浄水場処理工程生物検査 61

月別変化グラフ 67

(3)クリプトスポリジウム等検査結果 67

片島取水口生物　集計表

採水月日		4月12日	5月10日	6月1日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月7日	1月10日	2月1日	3月1日
気　温		12.2	17.2	24.1	29.6	28.3	26.4	24.6	17.0	4.6	5.9	2.2	4.9
水　温		12.5	15.8	20.6	23.0	29.1	26.4	22.3	16.6	10.6	8.3	5.2	7.2
天候(前日/当日)		晴/晴	雨/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/晴
pH値		7.8	7.7	7.8	7.6	8.0	7.8	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.2
D　O		9.0	9.2	8.1	7.6	7.4	9.2	8.0	9.0	10.7	11.6	10.2	11.3
クロロフィルa		3.2	3.7	2.5	1.0	2.1	4.5	1.6	0.8	1.9	1.7	0.8	1.5
藍藻類	＊ アナベナ												4
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム			5	11								
	＊ オシラトリア		2										
	Others					14							
	小計	0	2	5	11	14	0	0	0	0	0	0	4
珪藻類	＊ アクナンテス	181	196	157	209	109	74	89	98	54	47	122	78
	＊ アステリオネラ	17	16	53	15				14				9
	コッコネイス	18	27	3	63	30		11	30	8	3	12	12
	＊ キクロテラ	2					10	5	14	6	1	6	4
	キンベラ	8	10	4	18		7	17	22	2	3	5	23
	ジアトマ		6	3	3	9			14	6	3		4
	＊ フラギラリア		7	19	62						8		8
	ゴンフォネマ		5	25	21	14	10	18	13	6	12	6	13
	＊ メロシラ	2	2	8	5	10	10	3	9	6	2	8	8
	ナビクラ	18	22	11	20	8	6	3	11	2	7	9	5
	＊ ニッチア	6	19	2		6	4		2	2	1	6	
	＊ シネドラ	6	10		18								2
	Others		13	7	24	10	10	2	11	6	2	8	7
	小計	258	333	293	458	194	131	148	237	98	90	181	173
緑藻類	アクチナストルム						17						
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ						36						
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others					26		57					10
	小計	0	0	0	0	26	53	57	0	0	0	0	10
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		258	335	298	469	234	184	205	237	98	90	181	187

生物数は1ml中の個体数または群体数　　＊印は浄水処理障害生物

片島取水口 月別変化グラフ

総生物数 ・ クロロフィルa ・ 溶存酸素 ・ pH値



総生物数



採水月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
水 温	12.5	15.8	20.6	23.0	29.1	26.4	22.3	16.6	10.6	8.3	5.2	7.2
pH値	7.8	7.7	7.8	7.6	8.0	7.9	7.7	7.7	7.6	7.6	7.8	7.5
D O	9.0	9.2	8.1	7.6	7.4	9.2	8.0	9.0	10.7	11.6	10.2	11.3
クロロフィルa	3.2	3.7	2.5	1.0	2.1	4.5	1.6	0.8	1.9	1.7	0.8	1.5
藍藻類	0	2	5	11	14	0	0	0	0	0	0	4
珪藻類	258	333	293	458	194	131	148	237	98	90	181	173
緑藻類	0	0	0	0	26	53	57	0	0	0	0	10
黄金藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
渦鞭藻類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
鞭毛類	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
総生物数	258	335	298	469	234	184	205	237	98	90	181	187

片島浄水系

採水場所		片島処理水											
採水月日		4/12	5/10	6/1	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/7	1/10	2/1	3/1
採水時間		8:55	8:50	8:55	8:55	8:40	8:40	8:55	8:50	8:35	9:00	8:45	8:40
気　温		11.0	17.4	18.9	29.9	26.8	27.3	23.6	14.8	6.3	6.0	1.5	4.0
水　温		14.8	17.3	21.1	23.9	28.6	25.0	21.9	16.6	12.2	10.3	8.8	9.1
天候(前日/当日)		晴/晴	雨/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/晴
サンプル量(ml)		10	10	10	100	500	10	100	100	100	100	100	100
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others							0.1					
	小計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
珪藻類	＊ アクナンテス		0.8		0.6	0.9	1.6	1.5	3.0	1.4	2.4	1.0	5.7
	＊ アステリオネラ										0.2		
	コッコネイス					0.4		0.3	0.2	0.2	0.2	0.5	0.2
	＊ キクロテラ								0.2	0.2			
	キンベラ												1.1
	ジアトマ										0.8		
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ				0.2	0.3		0.2	0.2	0.3			0.2
	＊ メロシラ							0.2	0.2		0.2	0.3	0.3
	ナビクラ					0.3		0.2	0.8		0.3		
	＊ ニッチア											0.1	0.4
	＊ シネドラ												0.1
	Others					0.2		0.4	0.4	0.2		0.2	
	小計	0.0	0.8	0.0	0.8	2.1	1.6	2.8	4.9	2.4	4.1	2.1	8.0
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others							0.3					
	小計	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他					1.4								
総生物数		0.0	0.8	0.0	2.2	2.1	1.6	3.2	4.9	2.4	4.1	2.1	8.0

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

採水場所		片島ろ過水											
採水月日		4/12	5/10	6/1	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/7	1/10	2/1	3/1
採水時間		8:55	8:50	8:55	8:55	8:40	8:40	8:55	8:50	8:35	9:00	8:45	8:40
気　温		11.0	17.4	18.9	29.9	26.8	27.3	23.6	14.8	6.3	6.0	1.5	4.0
水　温		14.8	17.3	21.1	23.9	28.6	25.0	21.9	16.6	12.2	10.3	8.8	9.1
天候(前日/当日)		晴/晴	雨/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス						0.032	0.032	0.144			0.024	
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア								0.008				
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.032	0.032	0.152	0.000	0.000	0.024	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others							0.008					
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.032	0.040	0.152	0.000	0.000	0.024	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　*印は浄水処理障害生物

福井浄水系

採水場所		福井1号取水井						福井2号取水井					
採水月日		4/26	6/14	8/17	10/18	12/20	2/15	4/26	6/14	8/17	10/18	12/20	2/15
採水時間		8:56	9:00	9:00	9:00	9:00	9:00	9:13	9:35	9:23	9:10	9:25	9:20
気　温		21.1	28.0	31.5	23.2	9.4	3.8	19.6	27.6	30.9	23.2	9.6	5.5
水　温		17.2	17.3	18.1	17.5	17.5	18.0	17.5	17.3	18.2	17.9	18.0	18.2
天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	700	900	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス												
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア												
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

採水場所		水江・四十瀬着水井						福井浄水					
採水月日		4/26	6/14	8/17	10/18	12/20	2/15	4/26	6/14	8/17	10/18	12/20	2/15
採水時間		9:05	9:20	9:10	9:20	9:11	9:10	9:20	9:50	9:30	9:30	9:32	9:25
気　温		20.9	28.0	30.2	23.2	9.4	4.5	20.6	29.1	31.6	23.2	9.4	5.1
水　温		18.1	18.6	18.7	19.5	18.8	17.8	17.9	18.6	20.0	19.0	18.3	17.0
天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス												
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア												
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	バンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数　＊印は浄水処理障害生物

採水場所		片島浄水											
採水月日		4/12	5/10	6/1	7/5	8/2	9/6	10/4	11/1	12/7	1/10	2/1	3/1
採水時間		8:55	8:50	8:55	8:55	8:40	8:40	8:55	8:50	8:35	9:00	8:45	8:40
気 温		11.0	17.4	18.9	29.9	26.8	27.3	23.6	14.8	6.3	6.0	1.5	4.0
水 温		14.8	17.3	21.1	23.9	28.6	25.0	21.9	16.6	12.2	10.3	8.8	9.1
天候(前日/当日)		晴/晴	雨/雨	晴/曇	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/曇	曇/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス					0.024		0.056	0.024				
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア				0.320								
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア												
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.320	0.024	0.000	0.056	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	パンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.320	0.024	0.000	0.056	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

採水場所		片島取水井											
採水月日		4/12	6/1	8/2	10/4	12/7	2/1						
採水時間		8:45	8:45	8:45	8:50	8:45	8:40						
気 温		9.8	18.9	26.8	23.6	6.3	1.5						
水 温		16.8	16.9	16.7	16.9	16.6	16.8						
天候(前日/当日)		晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇	晴/晴	晴/曇						
サンプル量(ml)		100	100	100	1000	1000	1000						
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
珪藻類	＊ アクナンテス												
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア												
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	パンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000						

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

真備浄水系

採水場所		真備着水井						真備浄水					
採水月日		4/26	6/14	8/17	12/20	2/15		4/26	6/14	8/17	10/18	12/20	2/15
採水時間		9:45	9:35	10:25	9:40	9:35		9:50	9:35	10:35	10:00	9:30	9:30
気 温		21.6	27.5	31.8	10.6	8.6		21.6	27.5	31.8	26.0	10.6	8.6
水 温		16.6	16.5	18.9	16.4	17.1		17.0	16.8	18.7	18.6	16.8	17.1
天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/曇	晴/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000		1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ												
	＊ ミクロキスチス												
	＊ フォルミジウム												
	＊ オシラトリア												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス												
	＊ アステリオネラ												
	コッコネイス												
	＊ キクロテラ												
	キンベラ												
	ジアトマ												
	＊ フラギラリア												
	ゴンフォネマ												
	＊ メロシラ												
	ナビクラ												
	＊ ニッチア												
	＊ シネドラ												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム												
	＊ アンキストロデスムス												
	＊ ジクチオスフェリウム												
	ミクラクチニウム												
	パンドリナ												
	＊ セネデスムス												
	スフェロキスチス												
	＊ スタウラストムス												
	Others												
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類													
渦鞭藻類													
鞭毛類													
その他													
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

上成浄水系

採水場所		船穂No.1取水ポンプ井																
採水月日		4/26	5/24	6/14	7/5	7/19	8/2	8/17	9/2	9/27	10/7	10/18	11/15	11/29	12/20	1/24	2/15	3/14
採水時間		9:20	10:25	9:00	9:10	9:00	9:00	9:00	10:30	9:00	9:45	9:10	9:05	13:24	9:00	9:00	10:00	8:48
気 温		20.1	26.1	24.5	31.0	29.1	28.5	30.0	29.8	26.7	24.6	23.7	18.0	15.1	9.1	2.8	8.4	10.6
水 温		14.5	17.1	18.6	18.3	19.0	22.8	22.5	24.2	22.8	22.4	22.4	18.6	18.1	15.1	11.9	11.2	11.0
天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ																	
	＊ ミクロキスチス																	
	＊ フォルミジウム																	
	＊ オシラトリア																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス																	
	＊ アステリオネラ																	
	コッコネイス																	
	＊ キクロテラ																	
	キンベラ																	
	ジアトマ																	
	＊ フラギラリア																	
	ゴンフォネマ																	
	＊ メロシラ																	
	ナビクラ																	
	＊ ニッチア																	
	＊ シネドラ																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム																	
	＊ アンキストロデスムス																	
	＊ ジクチオスフェリウム																	
	ミクラクチニウム																	
	パンドリナ																	
	＊ セネデスムス																	
	スフェロキスチス																	
	＊ スタウラストムス																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類																		
渦鞭藻類																		
鞭毛類																		
その他																		
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

採水場所		船穂No.4取水ポンプ井																
採水月日		4/26	5/24	6/14	7/5	7/19	8/2	8/17	9/2	9/27	10/7	10/18	11/15	11/29	12/20	1/24	2/15	3/14
採水時間		9:20	10:35	9:00	9:10	9:00	8:55	9:00	10:30	9:05	9:45	9:02	9:05	13:23	9:00	9:00	10:00	8:48
気 温		20.1	26.1	24.5	31.0	29.1	28.5	30.0	29.8	26.7	24.6	23.7	18.0	15.1	9.1	2.8	8.4	10.6
水 温		15.0	17.6	19.3	19.9	21.0	25.9	27.7	27.1	22.3	22.2	20.4	15.0	15.2	10.7	7.5	8.0	9.0
天候(前日/当日)		晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/晴
サンプル量(ml)		1000	1000	700	500	500	700	1000	1000	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ																	
	＊ ミクロキスチス																	
	＊ フォルミジウム																	
	＊ オシラトリア																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス																	
	＊ アステリオネラ																	
	コッコネイス																	
	＊ キクロテラ																	
	キンベラ																	
	ジアトマ																	
	＊ フラギラリア																	
	ゴンフォネマ																	
	＊ メロシラ																	
	ナビクラ																	
	＊ ニッチア																	
	＊ シネドラ																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム																	
	＊ アンキストロデスムス																	
	＊ ジクチオスフェリウム																	
	ミクラクチニウム																	
	パンドリナ																	
	＊ セネデスムス																	
	スフェロキスチス																	
	＊ スタウラストムス																	
	Others												0.008					
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
黄金藻類																		
渦鞭藻類																		
鞭毛類																		
その他																		
総生物数		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

○生物数は1ml中の個体数または群体数 ＊印は浄水処理障害生物

	採水場所	船穂No.2取水ポンプ井																
	採水月日	4/26	5/24	6/14	7/5	7/19	8/2	8/17	9/2	9/27	10/7	10/18	11/15	11/29	12/20	1/24	2/15	3/14
	採水時間	9:20	10:25	9:00	9:10	9:00	8:55	9:00	10:33	9:00	9:45	9:02	9:05	13:25	9:00	9:00	10:00	8:55
	気 温	20.1	26.1	24.5	31.0	29.1	28.5	30.0	29.8	26.7	24.6	23.7	18.0	15.1	9.1	2.8	8.4	10.6
	水 温	15.1	17.6	19.0	19.2	19.6	21.5	23.2	24.2	23.1	22.9	21.9	17.6	17.0	14.5	10.6	10.7	11.3
	天候(前日/当日)	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/晴
	サンプル量(ml)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ																	
	＊ ミクロキスチス																	
	＊ フォルミジウム																	
	＊ オシラトリア																	
	Others												0.048					
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス																	
	＊ アステリオネラ																	
	コッコネイス																	
	＊ キクロテラ																	
	キンベラ																	
	ジアトマ																	
	＊ フラギラリア																	
	ゴンフォネマ																	
	＊ メロシラ																	
	ナビクラ																	
	＊ ニッチア																	
	＊ シネドラ																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム																	
	＊ アンキストロデスムス																	
	＊ ジクチオスフェリウム																	
	ミクラクチニウム																	
	パンドリナ																	
	＊ セネデスムス																	
	スフェロキスチス																	
	＊ スタウラストムス																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	黄金藻類																	
	渦鞭藻類																	
	鞭毛類																	
	その他																	
	総生物数	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.048	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000

	採水場所	上成浄水																
	採水月日	4/26	5/24	6/14	7/5	7/19	8/2	8/17	9/2	9/27	10/7	10/18	11/15	11/29	12/20	1/24	2/15	3/14
	採水時間	9:50	11:15	10:30	9:28	10:05	9:20	10:00	10:55	10:17	9:45	10:00	9:41	13:38	10:15	9:40	9:50	10:14
	気 温	19.9	25.8	26.3	31.1	29.4	29.8	28.0	29.1	27.3	24.6	24.1	18.3	14.8	10.9	3.5	5.5	10.1
	水 温	15.4	18.0	20.0	21.9	21.6	24.4	25.7	25.8	24.6	23.4	22.2	18.1	17.3	14.9	11.7	10.9	11.3
	天候(前日/当日)	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	晴/晴	雨/晴	晴/晴	晴/晴	曇/晴	晴/曇	晴/曇	晴/晴	晴/晴	曇/晴
	サンプル量(ml)	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	700	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
藍藻類	＊ アナベナ																	
	＊ ミクロキスチス																	
	＊ フォルミジウム																	
	＊ オシラトリア																	
	Others												0.008					
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
珪藻類	＊ アクナンテス														0.008			
	＊ アステリオネラ																	
	コッコネイス																	
	＊ キクロテラ																	
	キンベラ																	
	ジアトマ																	
	＊ フラギラリア																	
	ゴンフォネマ																	
	＊ メロシラ																	
	ナビクラ																	
	＊ ニッチア																	
	＊ シネドラ																	
	Others												0.008					
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.008	0.000	0.008	0.000	0.000	0.000
緑藻類	アクチナストルム																	
	＊ アンキストロデスムス																	
	＊ ジクチオスフェリウム																	
	ミクラクチニウム																	
	パンドリナ																	
	＊ セネデスムス																	
	スフェロキスチス																	
	＊ スタウラストムス																	
	Others																	
	小計	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	黄金藻類																	
	渦鞭藻類																	
	鞭毛類																	
	その他														0.016			
	総生物数	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.016	0.000	0.024	0.000	0.000	0.000

片島浄水場処理工程 月別変化グラフ

総生物数



	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
処理水	0.0	0.8	0.0	2.2	2.1	1.6	3.2	4.9	2.4	4.1	2.1	8.0
ろ過水	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.032	0.040	0.152	0.000	0.000	0.024	0.000
浄水	0.000	0.000	0.000	0.320	0.024	0.000	0.056	0.024	0.000	0.000	0.000	0.000

クリプトスポリジウム等検査結果

採水場所	採水月日	クリプトスポリジウム	ジアルジア
片島表流水	5月2日	0個/10L	0個/10L
	8月15日	0個/10L	0個/10L
	11月21日	0個/10L	0個/10L
	2月27日	0個/10L	0個/10L
片島浄水	5月2日	0個/20L	0個/20L
	8月15日	0個/20L	0個/20L
	11月21日	0個/20L	0個/20L
	2月27日	0個/20L	0個/20L

7 その他の水質検査結果

(1)カビ臭物質の水質検査.....69

(2)配水池等の給水開始前の水質検査.....69

(3)受水者の請求による給水栓水質検査.....69

(1) カビ臭物質の水質検査

片島浄水場の主水源である高梁川表流水は、夏場にジェオスミン、冬場に 2-メチルイソボルネオールの濃度が上昇する傾向にあります。

平成 28年度もこれまでに引き続きカビ臭物質の濃度上昇の時期及び傾向の把握を目的とし、高梁川本流及び成羽川での上流調査を通年で実施しました。その結果、当該年度はカビ臭物質の濃度上昇がそれほど見られず、市内給水栓検査では水道水質基準を超過することはありませんでした。しかし、今後も表流水のカビ臭濃度がさらに上昇するおそれがあるため、適切な浄水処理の検討を継続して行う必要があります。

(2) 配水池等の水質検査

配水池等の新設・改造等をした場合には、必ず水質検査を行なうことが水道法により定められています。平成28 年度には2 件の水質検査を行いましたが検査実施した検査項目全てについて、水道水質基準に適合していました。

また、配水池等の清掃等実施後の給水前検査として、5 件の水質検査を行い、実施した検査項目全てについて、水道水質基準に適合していました。

(3) 受水者の請求による給水栓水質検査

水道に関する受水者からの相談事項の中で、水道水の水質に関するものは水質試験センターで検査を行っています。

平成28 年度の検査受付件数は12 件でした。そのうち、異物等に関する検査が 5 件、水の色や濁りに関する検査が 5 件でした。

附　　録

平成28年度水質検査計画

小阪部ダム（新見市）

倉 敷 市 水 道 局

JWWA-GLP057
水道GLP認定

目　次

1　基本方針 …… 1

2　水道事業の概要 …… 1

3　水道の原水及び水道水の状況 …… 2

4　定期的な水質検査の項目、地点及び頻度 …… 3

5　臨時の水質検査 …… 6

6　水質検査方法 …… 6

7　水質検査の精度と信頼性保証 …… 6

8　関係機関との連携 …… 6

9　水質検査計画及び水質検査結果の公表 …… 7

（別表 1～5） …… 8

水質検査計画とは

水質検査は、水道水の安全を確保するために不可欠なものであり水質管理を行う上で重要なものです。

水質検査計画は、安全かつ清浄な水道水の供給を実施していくため、水質検査をどの地点で、どのような検査項目を、どのような回数実施するのかについて定めたもので、年度の始まる前に策定することが法令（水道法施行規則）により定められています。

1 基本方針

(1) 検査地点

水道法で検査が義務づけられている市内の蛇口(給水栓)に加え、浄水場の入口・出口及び水源とします。

(2) 検査項目

水道法で検査が義務づけられている水質基準項目及び水質管理上必要と判断した項目について行います。

(3) 検査頻度

水源の種類及び各検査項目のこれまでの検査結果などを考慮して定めます。

(4) 検査実施機関

倉敷市水道局水質試験センター(片島浄水場内)で水質検査を行います。

2 水道事業の概要

(1) 給水状況

倉敷市水道局は、市内全域の市民の方に水道水を給水しています。給水状況は表1のとおりです。

表1 倉敷市水道局の給水状況 (平成26年度)

給水区域	倉敷市内全域 (総面積 354.72 km^2)
給水人口	483,091 人
普及率	99.9%
給水戸数	202,614 戸

給水量	
年間給水量	61,326,770 m^3
1日最大給水量	190,978 m^3/日
1日平均給水量	168,019 m^3/日

(2) 浄水場の概要・受水状況

倉敷市水道局では、倉敷市が運営管理を行う片島浄水場、上成浄水場、福井浄水場、真備浄水場で水道水をつくり、備南水道企業団、岡山県南部水道企業団、岡山県広域水道企業団から受水(水道水の購入)を受けて倉敷市全域に送水しています。各浄水場の概要は表2のとおりです。

表2 倉敷市水道局及び企業団の浄水場 (平成26年度)

浄水場名	所在地	水源	浄水処理方式	施設能力 (m^3/日)	受水量 (万 m^3)	主な給水地域
片島浄水場	片島町1000	高梁川表流水 地下水	急速ろ過方式 (一部マンガン除去)	36,000	653	水島地区
上成浄水場	玉島上成1166	高梁川伏流水	塩素消毒※1	42,000	996	玉島・船穂地区
福井浄水場	福井287	地下水	塩素消毒※1 (一部マンガン除去)	26,000	349	粒浦・藤戸地区
真備浄水場	総社市下原 1210-3	地下水	塩素消毒※1	7,290	139	真備地区
酒津浄水場 (備南水道企業団)	酒津2237	高梁川伏流水 地下水	塩素消毒※1	102,250 (86,500)※2	2,438	倉敷・庄地区
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	西阿知町247-1	高梁川表流水 伏流水	緩速ろ過方式 急速ろ過方式	122,000 (74,900)※2	1,461	水島・児島地区
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	総社市井尻野 504-1	高梁川伏流水	緩速ろ過方式	23,548 (6,600)※2	95	真備地区

※1 消毒剤は次亜塩素酸ナトリウムを使用　　※2 ( )内の数字は倉敷市水道局の受水分の数量

3 水道の原水及び水道水の状況

(1) 原水の状況

倉敷市水道局の水道水は、高梁川表流水、伏流水及び地下水を水源としています。

企業団から受水する水道水については、備南水道企業団が高梁川伏流水及び地下水を、岡山県南部水道企業団が高梁川表流水及び伏流水を、岡山県広域水道企業団が高梁川伏流水をそれぞれ水源としています。

各浄水場では、水源及び原水について水質管理上留意すべき項目について定期的な検査を行うとともに、水質状況に応じた適切な浄水処理を行っており、水道水の安全性を確保しています。

近年では、冬期において高梁川表流水のカビ臭物質※3濃度が急激に上昇する傾向が見られます。片島浄水場では、カビ臭の発生時には監視体制を強化するとともに、粉末活性炭処理を行い臭気物質の除去対策を講じることで、給水栓水への影響を未然に防いでいます。

(2) 水道水の状況

蛇口(給水栓)での水道水の水質状況については、法令に基づき市内各所で毎日検査などを行うことで、安全性を確認しています。

各浄水場における原水の特徴及び水質管理上注意しなければならない項目は表3のとおりです。

表3 原水の状況と留意すべき水質項目

浄水場名	水源	原水の特徴	原水水質の汚染要因	水質管理上注意する項目
片島浄水場	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭
	地下水	フッ素濃度が高い		フッ素
上成浄水場	高梁川伏流水	水質が安定		濁度 残留塩素
福井浄水場	地下水	水質が安定 蒸発残留物が多い		濁度
真備浄水場	地下水	水質が安定		濁度
酒津浄水場 (備南水道企業団)	高梁川伏流水 地下水	水質が安定		濁度 残留塩素
西阿知浄水場 (岡山県南部水道企業団)	高梁川表流水	水質の変動が大きい	降雨後の濁度上昇 カビ臭物質産出生物の発生 上流の工場排水等の影響	濁度 消毒副生成物 カビ臭 残留塩素
	伏流水	水質が安定		
総社浄水場 (岡山県広域水道企業団)	高梁川伏流水	水質が安定	ろ過障害藻類の発生	濁度 消毒副生成物

4 定期的な水質検査の項目、地点及び頻度

(1) 検査の項目

倉敷市水道局では水質検査について、法令(水道法)で検査が義務づけられている検査に加えて、水質管理上必要と判断した検査を行います。(検査項目の詳細は、別表1～5参照)

毎日検査項目は、蛇口(給水栓)で毎日行うことが法令で義務づけられている項目です。

水質基準項目は、基準値以下で給水することが法令で義務づけられている項目です。

水質管理目標設定項目は、将来にわたり水道水の安全性を確保するため、水道水質管理上留意すべき項目

※3 ジェオスミン及び 2-メチルイソボルネオールの 2物質の総称

です。水道事業者が水質管理上必要と判断した項目について検査を行います。

クリプトスポリジウム関連項目は、「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、次亜塩素酸ナトリウムによる塩素消毒に対して耐性のある病原微生物及び指標となる微生物について、水道水の安全性を確保するために検査を行います。

一般項目は、水源の環境を監視するための項目や浄水処理の維持管理に必要な項目について、倉敷市水道局が項目を設定して検査を行います。



(注)　倉敷市水道局では、水質管理目標設定項目26項目のうち、「二酸化塩素※4」及び「有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)※5」を省略した24項目を検査します。

図1　倉敷市水道局が行う定期的な水質検査



図2　水質基準・水質管理目標設定項目・要検討項目について(厚生労働省 HP より抜粋)

(2) 検査の地点及び頻度

①法令で義務づけられている検査

(ア)毎日検査項目　(図3、表4参照)

〔検査地点〕　市内15箇所の蛇口(給水栓)

※4 倉敷市水道局では、二酸化塩素を消毒剤として使用していないため
※5 水質基準項目の「有機物(全有機炭素(TOC)の量)」で代替評価できるため

表4　毎日検査項目の検査項目及び検査頻度

項目	評価	法令で定める頻度（検査回数）	検査回数/年
色	異常がないこと	1回/1日	365
濁り	異常がないこと	1回/1日	365
消毒の残留効果（残留塩素）	消毒の残留効果があること（0.1mg/L 以上）	1回/1日	365

（イ）水質基準項目　（図3、別表1参照）

〔検査地点〕　市内15箇所の蛇口、または浄水場出口

トリハロメタンのように浄水場から蛇口までの間で濃度が変化する項目は蛇口で、蒸発残留物のように濃度が変化しない項目は浄水場出口で検査を実施する。

〔検査頻度〕　法令で定められている検査頻度（項目ごとに原則「1回/月」または「4回/年」）

＊片島浄水場出口については、法令で定める頻度以上（1回/月）

＊カビ臭物質　：　片島浄水場及び西阿知浄水場系統の蛇口で1回/月

その他の浄水場系統の蛇口で3回/年

②水質管理上の必要性から行う検査

（ア）水質基準項目　（図3、別表1参照）

〔検査地点〕　水質管理上必要と判断した地点（以下に示す(a)及び(b)）

(a)水源、浄水場の入口（原水）、出口（浄水）

〔検査頻度〕　水源で2回/年、浄水場入口及び出口で4回/年（一部項目については1回/月）

＊片島浄水場については、浄水場出口で1回/月

＊カビ臭物質　：　片島浄水場で1回/月、　その他の浄水場で3回/年

(b)市内15箇所の蛇口（給水栓）

〔検査頻度〕　1回/年

（イ）水質管理目標設定項目　（図3、別表2参照）

〔検査地点〕　蛇口（各浄水場系統の代表1地点）、水源、浄水場入口及び出口

〔検査頻度〕　2回/年（一部項目については1回/月）

＊農薬類　：　片島浄水場入口では、11～12月を除く10回/年

（ウ）クリプトスポリジウム関連項目　（図3、別表3参照）

〔検査地点〕　浄水場入口及び出口

〔検査頻度〕　＊大腸菌、嫌気性芽胞菌　：　浄水場入口で1回/月

＊クリプトスポリジウム、ジアルジア　：　表流水系で4回/年、伏流水系で2回/年、地下水系で1回/年

（エ）一般項目　（図4、別表4参照）

〔検査地点〕　水源、浄水場入口、浄水場出口及び市内15箇所の蛇口

〔検査頻度〕　原則2回/年

＊生物　：　片島浄水場で12回/年、　その他の浄水場で6回/年

浄水場
蛇口(給水栓)　:15 箇所

片島系給水区　備南系給水区
上成系給水区　県南系給水区
福井系給水区　真備系給水区

片島浄水場	① 水島千鳥町公園
	② 鶴新田公園
上成浄水場	③ 玉島の森
	④ 船穂総合グラウンド (旧船穂町スポーツ広場)
	⑤ 岩谷公園
福井浄水場	⑥ 粒浦公園
酒津浄水場 (備南)	⑦ 片島公園
	⑧ 矢部公園
	⑨ 早沖公園
西阿知浄水場 (県南)	⑩ 南畝第1公園
	⑪ 添池公園
	⑫ 明石公園
	⑬ 惣佐池公園
真備浄水場	⑭ 真備公民館呉妹分館
	⑮ 真備公民館二万分館

図3　浄水場系統及び検査地点

5 臨時の水質検査

次に挙げる状況が発生し、水道水が水質基準に適合しないおそれがある場合、臨時の水質検査を行います。

- 定期検査で異常が見つかった場合
- 油流出等の水質汚濁事故が発生した場合
- 魚等の死骸が多数浮上した場合
- 消化器系の感染症が取水口の上流や給水区域で流行している場合
- 水道施設が著しく汚染されるおそれがある場合
- その他必要があると認められる場合

6 水質検査方法

水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査は、国が定めた検査方法(「水道基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」等)により行います。

また、その他の項目の検査は、上水試験方法((社)日本水道協会発行)等により行います。

7 水質検査の精度と信頼性保証

(1) 水質検査の精度

原則として基準値及び目標値の1/10を定量下限値とし、定量下限値付近での測定誤差が一定範囲内※6であることを確認し、検査精度を確保しています。

(2) 信頼性の保証

自主的な精度管理の実施に加え、厚生労働省による外部精度管理に参加し、信頼性の保証に努めています。

また、平成22年1月26日に水道水質検査優良試験所規範(水道GLP)※7の認定を取得し、本水道局が行う水質検査について信頼性が保証されました。

平成25年11月末に社団法人日本水道協会に更新審査を受け、平成26年1月26日に認定の更新が認められました。この更新により、引き続き第三者機関によって水質検査の信頼性が保証されることになります。

水道GLP認定内容

認　定　機　関	社団法人 日本水道協会(JWWA)
認　　定　　日	2014年(平成26年)1月26日 (初回認定 2010年1月)
適　用　基　準	水道水質検査優良試験所規範
水質検査機関名	倉敷市水道局浄水課
認　定　範　囲	対象:水道水・浄水 項目:水道水質基準項目
認　定　番　号	JWWA－GLP057

JWWA-GLP057

(3) 妥当性の評価

厚生労働省による「水質検査方法の妥当性評価ガイドライン(平成24年9月6日通知)」により各水質検査項目の標準作業手順書により得られた水質検査結果の妥当性を評価し、信頼性を確認しています。

8 関係機関との連携

倉敷市水道局では、岡山市水道局並びに岡山県広域水道企業団と、各事業体が所有する水質検査機器、器具、検査試薬等を相互利用する「水質検査機器の相互利用に関する協定」を平成22年1月に締結しました。

不測の機器故障等への対応、緊急の検査等が可能となることにより、安定した検査体制を確立しています。

また、油流出等の水質事故が発生した場合、岡山三川水質汚濁防止連絡協議会、近隣水道事業体等と連携し、迅速な対応に努めます。

9 水質検査計画及び水質検査結果の公表

(1) 水質検査計画

水質検査計画は、毎事業年度の開始前に作成し、倉敷市水道局庁舎及び市内各支所の水道営業所で閲覧できるほか、水道局ホームページで公表します。

また、公表した水質検査結果及びお客様からのご意見・ご要望を参考に、次年度の検査計画の見直し・策定を行うことで、より安心・安全な水道水を目指していきます。

(2) 水質検査結果

毎月実施分の市内15箇所の蛇口の検査結果を、倉敷市水道局ホームページで公表します。

検査結果は、検査地点ごとに検出濃度の最大値や平均値を水質基準値と比較し、翌年度の水質検査計画における検査項目や検査頻度に反映していきます。



図4 水質検査計画策定のイメージ

この水質検査計画に対するお客様のご意見をお寄せください。
お客様からのご意見は、今後の水質検査計画策定の参考とさせていただきます。

倉敷市水道局キャラクター
「くらっぴぃ」

【お問い合わせ先及び宛先】

倉敷市水道局浄水課
〒710-0805 倉敷市片島町1000番地
Tel ： 086-465-7314
Fax ： 086-466-4841
e-mail ： wbpur@city.kurashiki.okayama.jp
ホームページ： http://www.city.kurashiki.okayama.jp/suidou/

別表１　水質基準項目

番号	項　　目	水道水質基準値	法令に基づく検査回数	検査計画（回/年）				
				蛇口（給水栓）	浄水場の出口		浄水場の入口	水源
					表流系	伏流・地下系		
1	一般細菌	100集落数/mL	12	12	12	12	12	2
2	大腸菌	検出されないこと		12	12	12	12	2
3	カドミウム及びその化合物 ※2	0.003 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
4	水銀及びその化合物 ※2	0.0005 mg/L		1	12	4	4	2
5	セレン及びその化合物 ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L		4	12	4	4	2
7	ひ素及びその化合物 ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
8	六価クロム化合物	0.05 mg/L		4	12	4	4	2
9	亜硝酸態窒素 ※2	0.04 mg/L		1	12	4	4	2
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L	4	4	12	4	4	2
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 ※2	10 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
12	フッ素及びその化合物 ※2	0.8 mg/L		1	12	4	4	2
13	ホウ素及びその化合物 ※2	1.0 mg/L		1	12	4	4	2
14	四塩化炭素 ※2	0.002 mg/L		1	12	4	4	2
15	1,4-ジオキサン ※2	0.05 mg/L		1	12	4	4	2
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン ※2	0.04 mg/L		1	12	4	4	2
17	ジクロロメタン ※2	0.02 mg/L		1	12	4	4	2
18	テトラクロロエチレン ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
19	トリクロロエチレン ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
20	ベンゼン ※2	0.01 mg/L		1	12	4	4	2
21	塩素酸	0.6 mg/L	4	4	12	4	－	－
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L		4	12	4	－	－
23	クロロホルム	0.06 mg/L		4	12	4	－	－
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	－	－
25	ジブロモクロロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－
26	臭素酸	0.01 mg/L		4	12	4	－	－
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L		4	12	4	－	－
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L		4	12	4	－	－
29	ブロモジクロロメタン	0.03 mg/L		4	12	4	－	－
30	ブロモホルム	0.09 mg/L		4	12	4	－	－
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L		4	12	4	－	－
32	亜鉛及びその化合物	1.0 mg/L	4※1	4	12	4	4	2
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L		4	12	4	4	2
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L		4	12	4	4	2
35	銅及びその化合物	1.0 mg/L		4	12	4	4	2
36	ナトリウム及びその化合物 ※2	200 mg/L		1	12	4	4	2
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L		4	12	4	4	2
38	塩化物イオン	200 mg/L	12	12	12	12	12	2
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度） ※2	300 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
40	蒸発残留物 ※2	500 mg/L		1	12	4	4	2
41	陰イオン界面活性剤 ※2	0.2 mg/L		1	12	4	4	2
42	ジェオスミン	0.00001 mg/L	発生時期に月1回以上	12(3)※3	12	3	12(3)※3	－
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L		12(3)※3	12	3	12(3)※3	－
44	非イオン界面活性剤 ※2	0.02 mg/L	4※1	1	12	4	4	2
45	フェノール類 ※2	0.005 mg/L		1	12	4	4	2
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3 mg/L	12	12	12	12	12	2
47	pH 値	5.8～8.6		12	12	12	12	2
48	味	異常でないこと		12	12	12	－	－
49	臭気	異常でないこと		12	12	12	12	2
50	色度	5 度		12	12	12	12	2
51	濁度	2 度		12	12	12	12	2

（注）青色部分は法令で義務付けられている検査を、黄色部分は水質管理上の必要性から行う検査を表します。

※1 ： 過去3年間の検査結果がすべて基準値の1/5以下の場合には、1年に1回まで省略することができます。（基準値の1/10以下の場合には3年に1回まで。）

※2 ： 送・配水池内で濃度が上昇しないことが明らかな場合には、浄水場出口を検査の個所とすることができます。

※3 ： 伏流水・地下水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では3回、表流水を使用している浄水場・蛇口（給水栓）では12回検査を実施します。

別表2　水質管理目標設定項目

番号	項　　目	目標値	検査計画（回/年）				
			蛇口※1（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/L(暫定)	2	2	2	2	2
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/L	2	2	2	2	2
4	削除						
5	1,2-ジクロロエタン	0.004 mg/L	2	2	2	2	2
6	削除						
7	削除						
8	トルエン	0.4 mg/L	2	2	2	2	2
9	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/L	2	2	2	2	2
10	亜塩素酸	0.6 mg/L	2	2	－	－	－
11	削除						
12	二酸化塩素	0.6 mg/L	二酸化塩素を使用していないため、測定しない				
13	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/L(暫定)	2	2	－	－	－
14	抱水クロラール	0.02 mg/L(暫定)	2	2	－	－	－
15	農薬類	検出値と目標値の比の和として1	2	2	10	2	－
16	残留塩素	1 mg/L	12※2	12	－	－	－
17	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	10 mg/L～100 mg/L	2	2	2	2	2
18	マンガン及びその化合物	0.01 mg/L	2	2	2	2	2
19	遊離炭酸	20 mg/L	2	2	2	2	－
20	1,1,1-トリクロロエタン	0.3 mg/L	2	2	2	2	2
21	メチル-t-ブチルエーテル	0.02 mg/L	2	2	2	2	2
22	有機物等(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/L	有機物(全有機炭素(TOC)の量)で代替評価できるため、測定しない				
23	臭気強度(TON)	3	2	2	2	2	－
24	蒸発残留物	30 mg/L～200 mg/L	2	2	2	2	2
25	濁度	1 度	12	12	12	12	2
26	pH 値	7.5 程度	12	12	12	12	2
27	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度以上とし、極力0に近づける	2	2	2	2	－
28	従属栄養細菌	2,000 集落/mL(暫定)	2	2	2	2	－
29	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/L	2	2	2	2	2
30	アルミニウム及びその化合物	0.1 mg/L	2	2	2	2	2

(注)黄色部分は、水質管理上の必要性から行う検査を表します。
※1 ： 各浄水場系統の代表する1ヶ所の蛇口を検査します。
※2 ： 毎日検査項目としての1回/1日(365回/年)の検査とは別に行います。

別表3　クリプトスポリジウム関連項目

番号	項　　目	検査方法	検査計画（回/年）				
			蛇口（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	大腸菌(大腸菌数)	特定酵素基質培地法	－	－	12	12	－
2	嫌気性芽胞菌	標準寒天培地法	－	－	12	12	－
3	クリプトスポリジウム	アセトン溶解法	－	4	4	2	－
4	ジアルジア	アセトン溶解法	－	4	4	2	－

別表4　一般項目

番号	項　　目	検査方法	検査計画（回/年）				
			蛇口（給水栓）	浄水場の出口	浄水場の入口		水源
					表流水	伏流・地下水	
1	大腸菌群	特定酵素基質培地法	12	12	12	12	2
2	大腸菌群数(MPN)	特定酵素基質培地法(最確数法)	－	－	2	－	2
3	電気伝導度	電極法	－	－	2	2	2
4	総アルカリ度	滴定法	－	－	2	2	2
5	総酸度	滴定法	－	－	2	2	2
6	浸食性遊離炭酸	計算法	－	－	2	2	2
7	SS	ろ過法	－	－	2	－	2
8	COD	滴定法	－	－	2	－	2
9	BOD	滴定法	－	－	2	－	2
10	DO	滴定法	－	－	2	－	2
11	臭化物イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
12	硝酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
13	リン酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
14	硫酸イオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
15	カリウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
16	カルシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
17	マグネシウムイオン	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
18	全窒素	熱分解法	－	－	2	2	2
19	全リン	ICP-MS 法	－	－	2	2	2
20	アンモニア態窒素	イオンクロマトグラフ法	－	－	2	2	2
21	生物	光学顕微鏡法	－	12(6)※3	12	6	－

※3 ： 伏流水・地下水を使用している浄水場では6回、表流水を使用している浄水場では12回検査を行います。

別表5 農薬類一覧

番号	項　　目	目標値	番号	項　　目	目標値
1	1,3-ジクロロプロペン (D-D)	0.05 mg/L	61	チアジニル	0.1 mg/L
2	2,2-DPA(ダラポン)	0.08 mg/L	62	チウラム	0.02 mg/L
3	2,4-D(2,4-PA)	0.03 mg/L	63	チオジカルブ	0.08 mg/L
4	EPN※1	0.004 mg/L	64	チオファネートメチル	0.3 mg/L
5	MCPA(MCP)	0.005 mg/L	65	チオベンカルブ	0.02 mg/L
6	アシュラム	0.9 mg/L	66	テルブカルブ(MBPMC)	0.02 mg/L
7	アセフェート	0.006 mg/L	67	トリクロピル	0.006 mg/L
8	アトラジン	0.01 mg/L	68	トリクロルホン(DEP)	0.005 mg/L
9	アニロホス	0.003 mg/L	69	トリシクラゾール	0.1 mg/L
10	アミトラズ	0.006 mg/L	70	トリフルラリン	0.06 mg/L
11	アラクロール	0.03 mg/L	71	ナプロパミド	0.03 mg/L
12	イソキサチオン※1	0.008 mg/L	72	パラコート	0.005 mg/L
13	イソフェンホス※1	0.001 mg/L	73	ピペロホス	0.0009 mg/L
14	イソプロカルブ(MIPC)	0.01 mg/L	74	ピラクロニル	0.01 mg/L
15	イソプロチオラン(IPT)	0.3 mg/L	75	ピラゾキシフェン	0.004 mg/L
16	イプロベンホス(IBP)	0.09 mg/L	76	ピラゾリネート(ピラゾレート)	0.02 mg/L
17	イミノクタジン	0.006 mg/L	77	ピリダフェンチオン	0.002 mg/L
18	インダノファン	0.009 mg/L	78	ピリブチカルブ	0.02 mg/L
19	エスプロカルブ	0.03 mg/L	79	ピロキロン	0.04 mg/L
20	エディフェンホス	0.006 mg/L	80	フィプロニル	0.0005 mg/L
21	エトフェンプロックス	0.08 mg/L	81	フェニトロチオン(MEP)※1	0.01 mg/L
22	エトリジアゾール(エクロメゾール)	0.004 mg/L	82	フェノブカルブ(BPMC)	0.03 mg/L
23	エンドスルファン(ベンゾエピン)※2	0.01 mg/L	83	フェリムゾン	0.05 mg/L
24	オキサジクロメホン	0.02mg/L	84	フェンチオン(MPP)※6	0.006 mg/L
25	オキシン銅(有機銅)	0.03mg/L	85	フェントエート(PAP)	0.007 mg/L
26	オリサストロビン	0.1 mg/L	86	フェントラザミド	0.01 mg/L
27	カズサホス	0.0006 mg/L	87	フサライド	0.1 mg/L
28	カフェンストロール	0.008 mg/L	88	ブタクロール	0.03 mg/L
29	カルタップ	0.3 mg/L	89	ブタミホス※1	0.02 mg/L
30	カルバリル(NAC)	0.05 mg/L	90	ブプロフェジン	0.02 mg/L
31	カルプロパミド	0.04 mg/L	91	フルアジナム	0.03 mg/L
32	カルボフラン	0.005 mg/L	92	プレチラクロール	0.05 mg/L
33	キノクラミン(ACN)	0.005 mg/L	93	プロシミドン	0.09 mg/L
34	キャプタン	0.3 mg/L	94	プロチオホス	0.004 mg/L
35	クミルロン	0.03 mg/L	95	プロピコナゾール	0.05 mg/L
36	グリホサート※3	2 mg/L	96	プロピザミド	0.05 mg/L
37	グルホシネート	0.02 mg/L	97	プロベナゾール	0.05 mg/L
38	クロメプロップ	0.02 mg/L	98	ブロモブチド	0.1 mg/L
39	クロルニトロフェン(CNP)※4	0.0001 mg/L	99	ベノミル	0.002 mg/L
40	クロルピリホス※1	0.003 mg/L	100	ペンシクロン	0.1 mg/L
41	クロロタロニル(TPN)	0.05 mg/L	101	ベンゾビシクロン	0.09 mg/L
42	シアナジン	0.004 mg/L	102	ベンゾフェナップ	0.004 mg/L
43	シアノホス(CYAP)	0.003 mg/L	103	ベンタゾン	0.2 mg/L
44	ジウロン(DCMU)	0.02 mg/L	104	ペンディメタリン	0.3 mg/L
45	ジクロベニル(DBN)	0.03 mg/L	105	ベンフラカルブ	0.04 mg/L
46	ジクロルボス(DDVP)	0.008 mg/L	106	ベンフルラリン(ベスロジン)	0.01 mg/L
47	ジクワット	0.005 mg/L	107	ベンフレセート	0.07 mg/L
48	ジスルホトン(エチルチオメトン)	0.004 mg/L	108	ホスチアゼート	0.003 mg/L
49	ジチアノン	0.03 mg/L	109	マラチオン(マラソン)※1	0.7 mg/L
50	ジチオカルバメート系農薬※5	0.005 mg/L	110	メコプロップ(MCPP)	0.05 mg/L
51	ジチオピル	0.009 mg/L	111	メソミル	0.03 mg/L
52	シハロホップブチル	0.006 mg/L	112	メタム(カーバム)	0.01 mg/L
53	シマジン(CAT)	0.003 mg/L	113	メタラキシル	0.06 mg/L
54	ジメタメトリン	0.02 mg/L	114	メチダチオン(DMTP)	0.004 mg/L
55	ジメトエート	0.05 mg/L	115	メチルダイムロン	0.03 mg/L
56	シメトリン	0.03 mg/L	116	メトミノストロビン	0.04 mg/L
57	ジメピペレート	0.003 mg/L	117	メトリブジン	0.03 mg/L
58	ダイアジノン※1	0.003 mg/L	118	メフェナセット	0.02 mg/L
59	ダイムロン	0.8 mg/L	119	メプロニル	0.1 mg/L
60	ダゾメット	0.006 mg/L	120	モリネート	0.005 mg/L

水質管理目標設定項目 15 の対象農薬リストのうち、検査が可能であることが確認できている 86 種類の検査を実施します。
分類の見直しで追加された項目については、平成 24 年 9 月 6 日付け健水発 0906 第 1～4 号の「別添　水道水質検査方法の妥当性評価ガイドライン」に基づき、当水質試験センターにおける検査方法について検討を行います。検討の結果、検査方法の妥当性が確認できた場合、検査を実施します。

※1 ： 各原体の濃度と、オキソン体の濃度を合計して算出します。
※2 ： エンドスルファン(ベンゾエピン)の濃度と、代謝物であるエンドスルフェート(ベンゾエピンスルフェート)の濃度と合計して算出します。
※3 ： グリホサートの濃度と、代謝物であるアミノメチルリン酸(AMPA)の濃度と合計して算出します。
※4 ： クロルニトロフェン(CNP)の濃度と、CNP-アミノ体の濃度と合計して算出します。
※5 ： ジネブ、ジラム、チウラム、プロピネブ、ポリカーバメート、マンゼブ(マンコゼブ)及びマンネブの濃度を二硫化炭素に換算して合計して算出します。
※6 ： フェンチオン(MPP)の濃度と、酸化物であるMPPスルホキシド、MPPスルホン、MPPオキソン、MPPオキソンスルホキシド及びMPPオキソンスルホンの濃度を合計して算出します

千屋ダム

発行　倉敷市水道局水質試験センター（片島浄水場内）

〒710-0805 倉敷市片島町1000番地
TEL：086-465-7314　　FAX：086-466-4841
E-mail ： wbpur@city.kurashiki.okayama.jp