

頁	区分	項目	意見（抜粋）	担当部署 （所管課）	対応 区分	措置状況・理由
146	意見 30	第4章 防災・危機管理事業 IV 防災のための施設整備（耐震 化・長寿命化など） 11. 学校園の塀の安全対策	倒壊すると被害が大きくなると予測される学校園の塀は、あらかじめ リスト化し、定期的に点検を行い、老朽化などにより危険性が高くなっ たものについては、早急に撤去、補修等の対応ができるようにすべきで ある。	教育施設課	措置済	全学校園の塀について、技術職員による安全点検調査を実施し、リスト 化しました。外観点検調査により現行法に適合していないと判断された 塀については、平成30年12月に創設された「ブロック塀・冷房設備対応 臨時特例交付金」などを活用し、令和元年度末までに、撤去、改修など の対策が完了する見込みとなっています。 外観点検調査により現行法に適合していると判断された塀については、 引き続き内部点検を実施するなど、適切に対応してまいります。

（公表日：令和2年4月27日 通知日：令和2年3月27日 倉市教企第101号）