

番号	施設名	所在地	需給地点	受電方式	自動検針装置	計量日
1	笠岡終末処理場(笠岡ポンプ場含む)	笠岡市十一番町19-2	構内第1柱の開閉器の電源接続点	1回線	有	1
2	入江ポンプ場	笠岡市入江447-1	構内第1柱の開閉器の電源接続点	1回線	有	2
3	住吉ポンプ場	笠岡市笠岡5611-67	構内第1柱の開閉器の電源接続点	1回線	有	2

施設 番号	対象施設名		令和6年									令和7年			合計
			4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1	笠岡終末処理場(笠岡 ポンプ場含む)	契約電力 (kW)	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	434	
		最大需要電力(kW)	426	433	434	430	434	426	397	398	402	390	418	420	
		夏季電力量(kWh)				192,192	205,495	185,851							583,538
		その他季電力量(kWh)	194,459	186,080	182,754				172,403	178,667	172,576	178,303	185,442	173,146	1,623,830
		使用電力量 (kWh)	194,459	186,080	182,754	192,192	205,495	185,851	172,403	178,667	172,576	178,303	185,442	173,146	2,207,368
2	入江ポンプ場	契約電力 (kW)	61	61	62	64	65	65	65	65	65	65	65	65	
		最大需要電力(kW)	61	60	62	64	65	53	13	60	58	12	32	13	
		夏季電力量(kWh)				3,967	3,267	2,558							9,792
		その他季電力量(kWh)	2,828	2,717	2,808				1,999	2,934	2,218	1,700	1,809	1,582	20,595
		使用電力量 (kWh)	2,828	2,717	2,808	3,967	3,267	2,558	1,999	2,934	2,218	1,700	1,809	1,582	30,387
3	住吉ポンプ場	契約電力 (kW)	87	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	
		最大需要電力(kW)	82	93	85	89	87	82	32	79	92	17	42	26	
		夏季電力量(kWh)				5,560	5,645	4,550							15,755
		その他季電力量(kWh)	3,833	3,887	3,882				3,981	4,474	3,129	2,446	2,984	2,397	31,013
		使用電力量 (kWh)	3,833	3,887	3,882	5,560	5,645	4,550	3,981	4,474	3,129	2,446	2,984	2,397	46,768

