

## 1. 地震発生時に利用を確保することが公益上必要な建築物

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	岡山県備中県民局水島港湾事務所 (本館)	倉敷市水島福崎町1-12	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.5481$ CTU・SD=0.31	建替え	2021年度以降 設計・施工予定	用途指標 U=1.25
2	岡山県備中県民局水島港湾事務所 (別館)	倉敷市水島福崎町1-12	事務所	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=0.5777$ CTU・SD=0.35	除却	2021年度以降 設計・施工予定	用途指標U= 1.25