

○要安全確認計画記載建築物(緊急輸送道路等の避難路沿道建築物) 耐震診断結果

令和5年3月15日 公表

【主要地方道倉敷玉野線(県道22号)】

No.	建築物の名称	建築物の位置	建築物の主たる用途	耐震診断の方法の名称	構造上必要な部分の地震に対する安全性の評価の結果	耐震改修等の予定		備考
						内容	実施時期	
1	倉敷中央病院倉庫(旧JA事務所)	倉敷市幸町十乗坊地 984-1	倉庫	一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第2次診断法」(2001年版)	$I_s/I_{so}=1.17$ $C_{TU} \cdot S_D=0.40$			耐震改修済み 用途指標U=1.0