

令和5年度 有機フッ素化合物(PFOS及びPFOA)の検査結果について(倉敷市水道局)

暫定目標値：PFOS及びPFOAの合計で50ng/L以下

浄水場	酒津浄水場	総社・真備浄水場	真備浄水場	上成浄水場	片島浄水場	福井浄水場	西阿知浄水場
採水地点	矢部公園	真備公民館 呉妹分館	真備公民館 二万分館	玉島の森	水島千鳥町公園	粒浦公園	明石公園
1回目	R5.6.13	R5.7.11	R5.6.13	R5.7.11	R5.7.11	R5.6.13	R5.6.13
	<5	<5	<5	<5	<5	32	<5
2回目	R5.12.13	R6.1.16	R5.12.13	R6.1.16	R6.1.16	R5.12.13	R5.12.13
	<5	<5	<5	<5	<5	36	<5

単位：ng/L

※ 各浄水場系統を代表する給水栓（7地点）で水質検査を実施しています。

※ <5：定量下限値（検査機器で測ることができる下限【5ng/L】）未満